

#296737#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Белибейская 20-26, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8441
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209562
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 19.03.2026 | 3,707 | 0 | 144,67 | 146,03 | 0 | 141,39 | 144,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 44,8 | 26,21 | 0,5 | 0,3 | - |
| 20.03.2026 | 3,7 | 0 | 146,59 | 147,98 | 0 | 143,23 | 146,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 45,7 | 25,81 | 0,5 | 0,3 | - |
| 21.03.2026 | 3,703 | 0 | 146,18 | 147,71 | 0 | 142,85 | 146,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 45,4 | 25,92 | 0,5 | 0,3 | - |
| 22.03.2026 | 3,766 | 0 | 148,9 | 150,46 | 0 | 145,53 | 149 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 45,7 | 25,88 | 0,5 | 0,3 | - |
| 23.03.2026 | 3,771 | 0 | 155,77 | 157,22 | 0 | 152,2 | 155,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 46,9 | 24,77 | 0,5 | 0,3 | - |
| 24.03.2026 | 3,698 | 0 | 153,48 | 154,82 | 0 | 149,94 | 153,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 46,9 | 24,63 | 0,5 | 0,3 | - |
| 25.03.2026 | 3,775 | 0 | 161,89 | 163,36 | 0 | 158,15 | 161,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 48,1 | 23,85 | 0,5 | 0,3 | - |
| 26.03.2026 | 3,738 | 0 | 153,33 | 154,66 | 0 | 149,79 | 153,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 46,8 | 24,95 | 0,5 | 0,3 | - |
| 27.03.2026 | 3,752 | 0 | 150,86 | 152,25 | 0 | 147,42 | 150,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 46,1 | 25,45 | 0,5 | 0,3 | - |
| 28.03.2026 | 3,827 | 0 | 152,5 | 153,93 | 0 | 148,99 | 152,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 46,1 | 25,67 | 0,5 | 0,3 | - |
| 29.03.2026 | 3,781 | 0 | 155,36 | 156,71 | 0 | 151,8 | 155,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 46,6 | 24,88 | 0,5 | 0,3 | - |
| 30.03.2026 | 3,768 | 0 | 154,69 | 156,2 | 0 | 151,09 | 154,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72 | 47,1 | 24,93 | 0,5 | 0,3 | - |
| 31.03.2026 | 3,776 | 0 | 149,79 | 151,22 | 0 | 146,36 | 149,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 45,8 | 25,78 | 0,5 | 0,3 | - |
| 01.04.2026 | 3,767 | 0 | 147,55 | 148,98 | 0 | 144,14 | 147,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 45,7 | 26,12 | 0,5 | 0,3 | - |
| 02.04.2026 | 3,705 | 0 | 146,96 | 148,4 | 0 | 143,59 | 146,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 46 | 25,78 | 0,5 | 0,3 | - |
| 03.04.2026 | 3,763 | 0 | 147,2 | 148,68 | 0 | 143,86 | 147,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 45,3 | 26,14 | 0,5 | 0,3 | - |
| 04.04.2026 | 3,772 | 0 | 150,05 | 151,61 | 0 | 146,61 | 150,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 45,9 | 25,72 | 0,5 | 0,3 | - |
| 05.04.2026 | 3,746 | 0 | 153,56 | 155,01 | 0 | 150,04 | 153,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 46,8 | 24,95 | 0,5 | 0,3 | - |
| 06.04.2026 | 3,798 | 0 | 151,46 | 153,09 | 0 | 148,01 | 151,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 45,7 | 25,65 | 0,5 | 0,3 | - |
| 07.04.2026 | 3,777 | 0 | 148,12 | 149,8 | 0 | 144,73 | 148,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 45,4 | 26,09 | 0,5 | 0,3 | - |
| 08.04.2026 | 3,81 | 0 | 143,8 | 145,46 | 0 | 140,51 | 144,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 44,4 | 27,1 | 0,5 | 0,3 | - |
| 09.04.2026 | 3,61 | 0 | 135,49 | 136,97 | 0 | 132,5 | 135,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 42,8 | 27,24 | 0,5 | 0,3 | - |
| 10.04.2026 | 3,69 | 0 | 143,29 | 144,83 | 0 | 140,04 | 143,43 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 44,9 | 26,33 | 0,5 | 0,3 | - |
| 11.04.2026 | 3,829 | 0 | 149,01 | 150,65 | 0 | 145,59 | 149,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 45,4 | 26,28 | 0,5 | 0,3 | - |
| 12.04.2026 | 3,79 | 0 | 152,77 | 154,5 | 0 | 149,21 | 152,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72 | 46,6 | 25,37 | 0,5 | 0,3 | - |
| 13.04.2026 | 3,714 | 0 | 150,96 | 152,8 | 0 | 147,52 | 151,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 46,3 | 25,16 | 0,5 | 0,3 | - |
| 14.04.2026 | 3,747 | 0 | 153,29 | 155,12 | 0 | 149,8 | 153,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 46,7 | 25,01 | 0,5 | 0,3 | - |
| 15.04.2026 | 3,741 | 0 | 152,98 | 154,45 | 0 | 149,39 | 152,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 47,3 | 25,02 | 0,5 | 0,3 | - |
| 16.04.2026 | 3,687 | 0 | 149,63 | 151,08 | 0 | 146,18 | 149,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 46,5 | 25,22 | 0,5 | 0,3 | - |
| 17.04.2026 | 3,711 | 0 | 150 | 151,52 | 0 | 146,56 | 149,99 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 46,4 | 25,31 | 0,5 | 0,3 | - |
| 18.04.2026 | 3,73 | 0 | 154,56 | 156,02 | 0 | 151,01 | 154,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 47,1 | 24,69 | 0,5 | 0,3 | - |
| Итого: | 116,149 | 0 | 4654,69 | 4701,52 | 0 | 4548,03 | 4654,08 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 116,149 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 18.03.2026 | 3314,31 | 201562,88 | 202385,21 | 0 | 196906,79 | 199463,86 | 0 |
| 18.04.2026 | 3430,459 | 206217,57 | 207086,73 | 0 | 201454,82 | 204117,94 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 7:30:43