

#130782#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Белибейская 20-26, Калининград
5346
8441
ВКТ-7
00209562
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,084	0	164,05	163,99	0	160,53	161,07	0	0	24	0	0	69	62,3	6,71	0,5	0,3	-
25.04.2025	1,112	0	151,68	151,76	0	148,48	149,13	0	0	24	0	0	68,6	61,2	7,44	0,5	0,3	-
26.04.2025	1,121	0	152,36	152,51	0	149,09	149,87	0	0	24	0	0	68,9	61,4	7,48	0,5	0,3	-
27.04.2025	1,152	0	152,05	152,06	0	148,76	149,4	0	0	24	0	0	69,2	61,5	7,7	0,5	0,3	-
28.04.2025	1,198	0	152,39	152,37	0	149,13	149,74	0	0	24	0	0	69	61	8,01	0,5	0,3	-
29.04.2025	1,114	0	148,53	148,5	0	145,23	145,82	0	0	24	0	0	70,4	62,7	7,64	0,5	0,3	-
30.04.2025	1,121	0	151,87	151,8	0	148,45	148,99	0	0	24	0	0	71,2	63,7	7,53	0,5	0,3	-
01.05.2025	1,125	0	152,51	152,42	0	149,09	149,61	0	0	24	0	0	70,9	63,4	7,51	0,5	0,3	-
02.05.2025	1,066	0	154,53	154,43	0	150,96	151,5	0	0	24	0	0	71,4	64,4	7,01	0,5	0,3	-
03.05.2025	1,285	0	147,65	147,71	0	144,45	145,18	0	0	24	0	0	69,5	60,7	8,86	0,5	0,3	-
04.05.2025	1,605	0	166,13	166,62	0	162,35	163,69	0	0	24	0	0	71,5	61,7	9,86	0,5	0,3	-
05.05.2025	1,613	0	161,94	162,48	0	158,24	159,67	0	0	24	0	0	71,2	61,1	10,17	0,5	0,3	-
06.05.2025	1,228	0	161,57	161,75	0	157,92	158,76	0	0	24	0	0	71,1	63,4	7,74	0,5	0,3	-
07.05.2025	0,933	0	164,33	164,44	0	160,67	161,27	0	0	24	0	0	70,5	64,7	5,78	0,5	0,3	-
08.05.2025	0,919	0	169,57	169,56	0	165,69	166,23	0	0	24	0	0	71,1	65,6	5,51	0,5	0,3	-
09.05.2025	0,925	0	170,1	170,19	0	166,25	166,83	0	0	24	0	0	71,4	65,8	5,53	0,5	0,3	-
10.05.2025	0,9	0	170,5	170,71	0	166,65	167,31	0	0	24	0	0	71,2	65,8	5,37	0,5	0,3	-
11.05.2025	0,959	0	169,04	169,18	0	165,19	165,9	0	0	24	0	0	71,1	65,3	5,76	0,5	0,3	-
12.05.2025	0,891	0	168,04	168,11	0	164,25	164,8	0	0	24	0	0	71,1	65,7	5,39	0,5	0,3	-
13.05.2025	0,96	0	166,1	166,16	0	162,28	162,91	0	0	24	0	0	71,4	65,6	5,88	0,5	0,3	-
14.05.2025	0,879	0	157,3	157,38	0	153,72	154,3	0	0	24	0	0	71,4	65,7	5,65	0,5	0,3	-
15.05.2025	0,967	0	153,69	153,77	0	150,25	150,85	0	0	24	0	0	70,7	64,3	6,39	0,5	0,3	-
16.05.2025	0,931	0	151,49	151,72	0	148,08	148,81	0	0	24	0	0	71,1	64,9	6,26	0,5	0,3	-
17.05.2025	0,935	0	160,94	161,29	0	157,34	158,17	0	0	24	0	0	70,8	65	5,9	0,5	0,3	-
18.05.2025	0,958	0	162,58	162,62	0	158,92	159,46	0	0	24	0	0	71,3	65,3	5,99	0,5	0,3	-
19.05.2025	0,953	0	164,47	164,62	0	160,7	161,39	0	0	24	0	0	71,4	65,5	5,88	0,5	0,3	-
20.05.2025	0,944	0	167,7	167,72	0	163,86	164,41	0	0	24	0	0	71,6	65,9	5,73	0,5	0,3	-
21.05.2025	0,917	0	170,44	170,3	0	166,55	166,91	0	0	24	0	0	71,4	65,9	5,45	0,5	0,3	-
22.05.2025	0,947	0	169,8	169,65	0	165,94	166,32	0	0	24	0	0	71,4	65,7	5,68	0,5	0,3	-
23.05.2025	0,915	0	170,03	169,91	0	166,19	166,54	0	0	24	0	0	71,1	65,6	5,48	0,5	0,3	-
Итого:	31,657	0	4823,38	4825,73	0	4715,21	4734,84	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,657																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2025	2507,87	151235,76	151888,41	0	147779,44	149738,11	0
23.05.2025	2539,527	156059,14	156714,14	0	152494,65	154472,95	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:56:55