

#148568#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Белибейская 20-26, Калининград
5346
8441
ВКТ-7
00209562
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,908	0	174,22	173,4	0	170,36	170,09	0	0	24	0	0	70,1	64,7	5,32	0,5	0,3	-
25.08.2025	0,954	0	173,33	172,39	0	169,76	169,36	0	0	24	0	0	67,5	61,9	5,57	0,5	0,3	-
26.08.2025	0,866	0	175,34	174,27	0	171,47	170,85	0	0	24	0	0	70,6	65,6	5,01	0,5	0,3	-
27.08.2025	0,867	0	173,39	172,32	0	169,51	168,98	0	0	24	0	0	70,3	65,2	5,07	0,5	0,3	-
28.08.2025	0,889	0	179,19	178,35	0	175,17	174,85	0	0	24	0	0	70,5	65,4	5,04	0,5	0,3	-
29.08.2025	0,843	0	180,45	179,43	0	176,34	175,86	0	0	24	0	0	71	66,2	4,75	0,5	0,3	-
30.08.2025	0,851	0	180,71	179,65	0	176,58	176,02	0	0	24	0	0	71,4	66,6	4,8	0,5	0,3	-
31.08.2025	0,932	0	180,38	179,3	0	176,24	175,73	0	0	24	0	0	71,4	66,1	5,27	0,5	0,3	-
01.09.2025	0,868	0	181,28	180,27	0	177,18	176,64	0	0	24	0	0	71,3	66,5	4,86	0,5	0,3	-
02.09.2025	0,801	0	169,79	168,88	0	165,98	165,49	0	0	24	0	0	71	66,3	4,79	0,5	0,3	-
03.09.2025	0,859	0	180,92	179,89	0	176,83	176,27	0	0	24	0	0	71,5	66,7	4,8	0,5	0,3	-
04.09.2025	0,829	0	183,16	182,06	0	178,91	178,31	0	0	24	0	0	71,9	67,3	4,59	0,5	0,3	-
05.09.2025	0,83	0	183,88	182,86	0	179,62	179,13	0	0	24	0	0	71,7	67,1	4,58	0,5	0,3	-
06.09.2025	0,836	0	182,9	181,84	0	178,71	178,16	0	0	24	0	0	71,3	66,7	4,62	0,5	0,3	-
07.09.2025	0,83	0	181,17	180,14	0	177,03	176,45	0	0	24	0	0	71,5	66,8	4,66	0,5	0,3	-
08.09.2025	0,843	0	183,47	182,52	0	179,24	178,75	0	0	24	0	0	72	67,3	4,67	0,5	0,3	-
09.09.2025	0,84	0	182,82	182,05	0	178,69	178,39	0	0	24	0	0	71,2	66,5	4,67	0,5	0,3	-
10.09.2025	0,807	0	183,03	182,24	0	178,91	178,59	0	0	24	0	0	70,8	66,3	4,46	0,5	0,3	-
11.09.2025	0,854	0	181,98	181,26	0	177,9	177,61	0	0	24	0	0	71	66,2	4,75	0,5	0,3	-
12.09.2025	0,821	0	181,81	180,75	0	177,66	177,07	0	0	24	0	0	71,6	67	4,58	0,5	0,3	-
13.09.2025	0,877	0	183,38	182,39	0	179,18	178,7	0	0	24	0	0	71,5	66,7	4,86	0,5	0,3	-
14.09.2025	0,884	0	184,99	184,03	0	180,84	180,37	0	0	24	0	0	70,6	65,7	4,84	0,5	0,3	-
15.09.2025	0,863	0	186,72	185,8	0	182,6	182,16	0	0	24	0	0	70,2	65,5	4,68	0,5	0,3	-
16.09.2025	0,879	0	186,86	185,89	0	182,72	182,21	0	0	24	0	0	70,5	65,8	4,78	0,5	0,3	-
17.09.2025	0,884	0	185,55	184,62	0	181,4	181,01	0	0	24	0	0	70,6	65,7	4,83	0,5	0,3	-
18.09.2025	0,924	0	185,42	184,55	0	181,3	180,92	0	0	24	0	0	70,6	65,6	5,04	0,5	0,3	-
19.09.2025	0,958	0	186,6	185,61	0	182,35	181,89	0	0	24	0	0	71,4	66,2	5,23	0,5	0,3	-
20.09.2025	0,899	0	186,71	185,52	0	182,44	181,8	0	0	24	0	0	71,3	66,4	4,89	0,5	0,3	-
21.09.2025	0,865	0	187,58	186,34	0	183,28	182,58	0	0	24	0	0	71,5	66,8	4,68	0,5	0,3	-
22.09.2025	0,837	0	186,67	185,45	0	182,49	181,75	0	0	24	0	0	70,8	66,3	4,55	0,5	0,3	-
23.09.2025	0,897	0	183,54	182,41	0	179,38	178,75	0	0	24	0	0	71,4	66,4	4,98	0,5	0,3	-
Итого:	26,895	0	5637,24	5606,48	0	5510,07	5494,74	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,895																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	2611,75	171099,48	171685,44	0	167192,07	169142,82	0
23.09.2025	2638,645	176736,72	177291,92	0	172702,14	174637,56	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:47:51