

#8010#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.01.2021 по 20.02.2021

Потребитель Детский Сад № 31, МАДОУ
 Адрес потребителя Сергея Тюленина 4, Калининград
 Номер абонента 4258
 Порядковый номер ВКТ-7
 Тип теплосчётчика 00122930
 Заводской номер 1
 Номер системы

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 20.01.2021 | 3,788 | 0 | 178,47 | 173,33 | 0 | 173,29 | 170,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81,7 | 59,9 | 21,85 | 0,7 | 0,7 | -0,7 |
| 21.01.2021 | 3,426 | 0 | 197,64 | 192,39 | 0 | 192,73 | 189,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 57,4 | 17,75 | 0,7 | 0,7 | 4 |
| 22.01.2021 | 3,337 | 0 | 203,64 | 198,31 | 0 | 198,63 | 195,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 57,8 | 16,79 | 0,7 | 0,7 | 4,3 |
| 23.01.2021 | 2,883 | 0 | 191,59 | 186,85 | 0 | 186,87 | 183,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 59,2 | 15,44 | 0,7 | 0,7 | 2,1 |
| 24.01.2021 | 2,79 | 0 | 178,11 | 173,72 | 0 | 173,75 | 171 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 58,2 | 16,07 | 0,7 | 0,7 | 2 |
| 25.01.2021 | 3,121 | 0 | 171,68 | 167,25 | 0 | 167,48 | 164,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 56 | 18,62 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| 26.01.2021 | 3,33 | 0 | 179,26 | 174,49 | 0 | 174,67 | 171,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 57,3 | 19,07 | 0,7 | 0,7 | 1,5 |
| 27.01.2021 | 3,291 | 0 | 173 | 168,47 | 0 | 168,56 | 165,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 56,6 | 19,53 | 0,7 | 0,7 | 1,5 |
| 28.01.2021 | 3,223 | 0 | 161,3 | 157,09 | 0 | 157,19 | 154,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,3 | 55,8 | 20,5 | 0,7 | 0,7 | -0,9 |
| 29.01.2021 | 3,548 | 0 | 162,56 | 158 | 0 | 157,91 | 155,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81 | 58,5 | 22,46 | 0,7 | 0,7 | -4,4 |
| 30.01.2021 | 3,394 | 0 | 181,3 | 176,35 | 0 | 176,1 | 173,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81,4 | 62,1 | 19,25 | 0,7 | 0,7 | -0,2 |
| 31.01.2021 | 3,266 | 0 | 175,49 | 170,85 | 0 | 170,54 | 167,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,4 | 61,2 | 19,14 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 01.02.2021 | 3,559 | 0 | 173,38 | 168,55 | 0 | 168,44 | 165,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,9 | 59,8 | 21,12 | 0,7 | 0,7 | -3,1 |
| 02.02.2021 | 3,68 | 0 | 172,68 | 167,76 | 0 | 167,62 | 164,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 82,2 | 60,3 | 21,94 | 0,7 | 0,7 | -3,2 |
| 03.02.2021 | 3,723 | 0 | 188,79 | 183,48 | 0 | 183,37 | 180,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81,3 | 61 | 20,3 | 0,7 | 0,7 | -0,6 |
| 04.02.2021 | 3,689 | 0 | 175,78 | 170,78 | 0 | 170,53 | 167,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 82,8 | 61,2 | 21,62 | 0,7 | 0,7 | -4,4 |
| 05.02.2021 | 3,977 | 0 | 184,38 | 178,91 | 0 | 178,52 | 175,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 86,2 | 64 | 22,25 | 0,7 | 0,7 | -4,4 |
| 06.02.2021 | 3,715 | 0 | 164,12 | 159,16 | 0 | 158,64 | 156,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 88,7 | 65,3 | 23,37 | 0,7 | 0,7 | -12,8 |
| 07.02.2021 | 3,73 | 0 | 152,95 | 148,18 | 0 | 147,66 | 145,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 90,2 | 65 | 25,22 | 0,7 | 0,7 | -14,3 |
| 08.02.2021 | 4,213 | 0 | 156,58 | 151,46 | 0 | 151,16 | 148,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 90,4 | 62,6 | 27,84 | 0,7 | 0,7 | -11,3 |
| 09.02.2021 | 4,273 | 0 | 166,46 | 161,12 | 0 | 160,7 | 158,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 90,4 | 63,8 | 26,54 | 0,7 | 0,7 | -9 |
| 10.02.2021 | 4,11 | 0 | 151,37 | 146,41 | 0 | 146,12 | 143,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 90,3 | 62,2 | 28,09 | 0,7 | 0,7 | -14 |
| 11.02.2021 | 4,108 | 0 | 147,75 | 142,92 | 0 | 142,68 | 140,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 89,9 | 61,2 | 28,74 | 0,7 | 0,7 | -11,1 |
| 12.02.2021 | 4,209 | 0 | 162,69 | 157,48 | 0 | 157,15 | 154,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 89,6 | 62,9 | 26,76 | 0,7 | 0,7 | -9,6 |
| 13.02.2021 | 3,611 | 0 | 186,42 | 181,22 | 0 | 180,79 | 177,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 83,9 | 63,9 | 19,97 | 0,7 | 0,7 | -0,1 |
| 14.02.2021 | 3,548 | 0 | 200,38 | 194,93 | 0 | 194,51 | 191,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 82,2 | 64 | 18,21 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| 15.02.2021 | 4,029 | 0 | 207,62 | 201,55 | 0 | 201,24 | 197,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 84,4 | 64,4 | 19,99 | 0,7 | 0,7 | -1,7 |
| 17.02.2021 | 3,892 | 0 | 196,79 | 191 | 0 | 190,73 | 187,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 84,6 | 64,2 | 20,38 | 0,7 | 0,7 | -3,5 |
| 18.02.2021 | 4,066 | 0 | 158,75 | 153,72 | 0 | 153,62 | 151,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 86,9 | 60,4 | 26,44 | 0,7 | 0,7 | -10,8 |
| 19.02.2021 | 4,043 | 0 | 160,61 | 155,52 | 0 | 155,63 | 153,03 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 84,8 | 58,8 | 25,98 | 0,7 | 0,7 | -5,1 |
| 20.02.2021 | 3,666 | 0 | 187,67 | 182,36 | 0 | 182,56 | 179,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,8 | 58,7 | 20,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 113,238 | 0 | 5449,21 | 5293,61 | 0 | 5289,39 | 5203,87 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 113,238 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 19.01.2021 | 1692,113 | 138849,23 | 128481 | 0 | 134039,58 | 124837,09 | 0 |
| 20.02.2021 | 1805,351 | 144298,44 | 133774,61 | 0 | 139328,97 | 130040,96 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.02.2021 8:21:52