

#116514#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Детский Сад № 31, МАДОУ
Адрес потребителя Сергея Тюленина 4, Калининград
Номер абонента 3645
Порядковый номер 4258
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122930
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	3,24	0	112,16	110,36	0	109,27	109,24	0	0	24	0	0	76,7	47	29,68	0,7	0,7	-
22.01.2025	3,212	0	110,25	108,47	0	107,39	107,35	0	0	24	0	0	77	47,1	29,9	0,7	0,7	-
23.01.2025	3,293	0	116,33	114,49	0	113,32	113,27	0	0	24	0	0	76,6	47,6	29,08	0,7	0,7	-
24.01.2025	2,838	0	101,57	100,12	0	99,14	99,19	0	0	24	0	0	73,5	44,9	28,67	0,7	0,7	-
25.01.2025	2,348	0	82,77	81,7	0	80,8	80,97	0	0	24	0	0	72,8	43,7	29,09	0,7	0,7	-
26.01.2025	2,261	0	76,98	75,95	0	75,14	75,29	0	0	24	0	0	72,7	42,6	30,17	0,7	0,7	-
27.01.2025	2,399	0	79,19	78,1	0	77,31	77,48	0	0	24	0	0	72,7	41,6	31,08	0,7	0,7	-
28.01.2025	2,167	0	67,65	66,74	0	66,06	66,26	0	0	24	0	0	72,7	39,8	32,86	0,7	0,7	-
29.01.2025	2,224	0	71,2	70,28	0	69,51	69,8	0	0	24	0	0	72,5	40,5	32,02	0,7	0,7	-
30.01.2025	2,34	0	75,39	74,42	0	73,61	73,86	0	0	24	0	0	72,8	41	31,81	0,7	0,7	-
31.01.2025	2,632	0	92,59	91,36	0	90,42	90,54	0	0	24	0	0	72,5	43,4	29,14	0,7	0,7	-
01.02.2025	2,752	0	105,44	104,08	0	102,94	103,1	0	0	24	0	0	73	46,3	26,78	0,7	0,7	-
02.02.2025	2,825	0	104,57	103,14	0	102,02	102,09	0	0	24	0	0	74,5	46,8	27,72	0,7	0,7	-
03.02.2025	3,165	0	111,63	109,97	0	108,83	108,82	0	0	24	0	0	75,5	46,4	29,09	0,7	0,7	-
04.02.2025	2,891	0	103,46	102,03	0	100,98	101,04	0	0	24	0	0	73,5	44,8	28,66	0,7	0,7	-
05.02.2025	3,003	0	108,32	106,78	0	105,72	105,74	0	0	24	0	0	73,8	45,3	28,44	0,7	0,7	-
06.02.2025	2,717	0	95,2	93,92	0	92,96	93,08	0	0	24	0	0	72,7	43,4	29,25	0,7	0,7	-
07.02.2025	3,177	0	113,91	112,26	0	111,08	111,17	0	0	24	0	0	74,6	46	28,6	0,7	0,7	-
08.02.2025	3,486	0	128,62	126,53	0	125,14	125,01	0	0	24	0	0	78,8	51	27,87	0,7	0,7	-
09.02.2025	3,593	0	127,32	125,15	0	123,71	123,57	0	0	24	0	0	81,1	52,1	29,04	0,7	0,7	-
10.02.2025	4,069	0	138,68	136,16	0	134,58	134,41	0	0	24	0	0	82,7	52,4	30,23	0,7	0,7	-
11.02.2025	4,017	0	152	149,48	0	147,76	147,54	0	0	24	0	0	80	52,8	27,2	0,7	0,7	-
12.02.2025	3,996	0	146,15	143,72	0	142,02	141,88	0	0	24	0	0	80,4	52,3	28,15	0,7	0,7	-
13.02.2025	3,847	0	135,55	133,26	0	131,71	131,61	0	0	24	0	0	80,7	51,5	29,24	0,7	0,7	-
14.02.2025	3,649	0	127,04	125,04	0	123,42	123,51	0	0	24	0	0	81	51,5	29,56	0,7	0,7	-
15.02.2025	3,477	0	123,28	121,39	0	119,76	119,86	0	0	24	0	0	81	52	29,03	0,7	0,7	-
16.02.2025	3,654	0	130,33	128,24	0	126,51	126,57	0	0	24	0	0	82	53,2	28,87	0,7	0,7	-
17.02.2025	3,574	0	125,58	123,59	0	121,99	122,08	0	0	24	0	0	80,8	51,6	29,28	0,7	0,7	-
18.02.2025	3,435	0	118,01	116,17	0	114,74	114,82	0	0	24	0	0	79,9	49,9	29,94	0,7	0,7	-
19.02.2025	3,416	0	117,38	115,54	0	114,12	114,2	0	0	24	0	0	79,6	49,6	29,96	0,7	0,7	-
20.02.2025	3,728	0	129,66	127,45	0	125,83	125,81	0	0	24	0	0	82,5	52,9	29,62	0,7	0,7	-
Итого:	97,425	0	3428,21	3375,89	0	3337,79	3339,16	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,425																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.01.2025	4017,8	248163,2	235728,62	0	240229,49	230261,22	0
20.02.2025	4115,225	251591,41	239104,51	0	243567,28	233600,38	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 7:33:54