

# #8011#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Детский Сад № 31, МАДОУ  
Адрес потребителя Сергея Тюленина 4, Калининград  
Номер абонента 3645  
Порядковый номер 4258  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122930  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	3,07	0	186,1	181,26	0	181,43	178,39	0	0	24	0	0	75,5	58,6	16,92	0,7	0,7	4,5
22.02.2021	2,955	0	184,33	179,61	0	179,76	176,77	0	0	24	0	0	75	58,6	16,45	0,7	0,7	4,6
23.02.2021	2,904	0	181,98	177,35	0	177,5	174,61	0	0	24	0	0	74,6	58,2	16,36	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	3,122	0	191,11	186,24	0	186,61	183,54	0	0	24	0	0	72,7	56	16,73	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	2,964	0	187,61	182,98	0	183,45	180,48	0	0	24	0	0	70,5	54,3	16,17	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	2,889	0	172,48	168,32	0	168,67	166,11	0	0	24	0	0	70,4	53,2	17,15	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	2,566	0	164,19	160,3	0	160,51	158,06	0	0	24	0	0	70,9	54,9	16,01	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	2,648	0	164,34	160,43	0	160,52	158,1	0	0	24	0	0	72,4	55,9	16,51	0,7	0,7	3
01.03.2021	2,569	0	144,51	140,98	0	141,22	139,12	0	0	24	0	0	71,3	53,1	18,22	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	3,134	0	192,58	187,74	0	188,07	185,02	0	0	24	0	0	72,5	55,8	16,68	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	3,424	0	199,69	194,34	0	194,62	191,29	0	0	24	0	0	75,9	58,3	17,59	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	3,258	0	193,26	188,15	0	188,39	185,2	0	0	24	0	0	75,6	58,3	17,29	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	3,395	0	187,49	182,36	0	182,52	179,44	0	0	24	0	0	77,8	59,2	18,59	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	3,032	0	194,2	189,13	0	189,09	185,89	0	0	24	0	0	77,4	61,4	16,03	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	2,936	0	195,98	191,05	0	191,02	187,85	0	0	24	0	0	75,9	60,5	15,37	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	2,982	0	184,26	179,48	0	179,43	176,44	0	0	24	0	0	77,4	60,8	16,61	0,7	0,7	0
09.03.2021	3,54	0	190,9	185,53	0	185,55	182,37	0	0	24	0	0	80,1	61	19,05	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	3,516	0	196,41	190,95	0	190,97	187,69	0	0	24	0	0	79,6	61,2	18,41	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	3,533	0	191,1	185,78	0	185,84	182,69	0	0	24	0	0	79,3	60,3	19	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	3,306	0	210,7	205,17	0	205,43	201,85	0	0	24	0	0	75,4	59,3	16,1	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	2,695	0	196,06	191,28	0	191,48	188,28	0	0	24	0	0	72,4	58,3	14,06	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	2,572	0	182,16	177,85	0	178,03	175,2	0	0	24	0	0	71,3	56,8	14,47	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	2,891	0	180,1	175,62	0	175,97	173,15	0	0	24	0	0	71,7	55,2	16,43	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	3,001	0	184,59	179,93	0	180,28	177,36	0	0	24	0	0	72,4	55,8	16,65	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	2,98	0	181,44	176,88	0	177,16	174,31	0	0	24	0	0	72,7	55,9	16,82	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	3,084	0	181,96	177,28	0	177,58	174,68	0	0	24	0	0	73,8	56,4	17,37	0,7	0,7	1
19.03.2021	3,262	0	177,93	173,17	0	173,32	170,5	0	0	24	0	0	76,7	57,9	18,83	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	3,114	0	185,67	180,71	0	180,64	177,62	0	0	24	0	0	78,6	61,4	17,23	0,7	0,7	-
Итого:	85,342	0	5183,13	5049,87	0	5055,06	4972,01	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,342																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2021	1809,181	144482,92	133953,66	0	139507,77	130216,78	0
20.03.2021	1894,523	149666,05	139003,53	0	144562,83	135188,79	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2021 9:27:02