

#8000#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Детский Сад № 31, МАДОУ
Адрес потребителя Сергея Тюленина 4, Калининград
Номер абонента 3645
Порядковый номер 4258
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122930
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtm, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2022	2,424	0	97,36	94,88	0	95,25	94,02	0	0	24	0	0	69,6	44,2	25,48	0,7	0,7	5,8
22.02.2022	2,894	0	122,96	119,43	0	120,09	118,16	0	0	24	0	0	72,4	48,2	24,14	0,7	0,7	1,2
23.02.2022	2,497	0	106,21	103,36	0	103,72	102,21	0	0	24	0	0	72,6	48,5	24,08	0,7	0,7	1,7
24.02.2022	2,53	0	96,51	93,93	0	94,27	93,02	0	0	24	0	0	72,1	45,2	26,88	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	2,497	0	97,87	95,35	0	95,7	94,49	0	0	24	0	0	70,5	44,3	26,13	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	2,317	0	100,55	97,99	0	98,3	97	0	0	24	0	0	70,7	47,1	23,59	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	2,537	0	102,92	100,06	0	100,35	98,9	0	0	24	0	0	74,8	49,5	25,31	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	2,712	0	94,52	91,8	0	92,14	90,87	0	0	24	0	0	75,7	46,3	29,4	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	2,829	0	104,5	101,4	0	101,87	100,34	0	0	24	0	0	75,5	47,7	27,8	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	2,803	0	105,19	102,08	0	102,57	100,98	0	0	24	0	0	75	47,7	27,34	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	2,651	0	99,65	96,87	0	97,26	95,94	0	0	24	0	0	73,3	46	27,29	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	2,7	0	103,2	100,3	0	100,75	99,29	0	0	24	0	0	73,4	46,5	26,82	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	2,922	0	112,27	108,84	0	109,38	107,59	0	0	24	0	0	76,3	49,6	26,74	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	2,598	0	99,74	96,88	0	97,15	95,77	0	0	24	0	0	76,9	50,2	26,77	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	2,447	0	95,84	93,25	0	93,46	92,21	0	0	24	0	0	74,9	48,7	26,2	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	2,209	0	82,39	80,33	0	80,37	79,52	0	0	24	0	0	74,3	46,8	27,5	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	2,687	0	102,82	99,92	0	100,38	98,88	0	0	24	0	0	73,4	46,6	26,79	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	3,064	0	118,25	114,54	0	115,22	113,24	0	0	24	0	0	76,2	49,6	26,6	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	2,887	0	106,42	103,15	0	103,63	102	0	0	24	0	0	77	49,2	27,88	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	2,461	0	96,41	93,68	0	93,99	92,6	0	0	24	0	0	75,5	49,3	26,21	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	2,303	0	96,42	93,78	0	94,13	92,74	0	0	24	0	0	73,3	48,8	24,49	0,7	0,7	0
14.03.2022	2,575	0	100,19	97,33	0	97,87	96,37	0	0	24	0	0	72,2	45,9	26,35	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	2,459	0	97,08	94,37	0	94,88	93,45	0	0	24	0	0	71,3	45,4	25,96	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	2,441	0	100,59	97,8	0	98,37	96,86	0	0	24	0	0	70,5	45,7	24,85	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	2,434	0	95,37	92,75	0	93,26	91,92	0	0	24	0	0	70,4	44,3	26,12	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	2,382	0	94,26	91,69	0	92,19	90,86	0	0	24	0	0	70,4	44,6	25,87	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	2,054	0	84,74	82,63	0	82,86	81,83	0	0	24	0	0	70,5	45,7	24,84	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	2,059	0	85,53	83,36	0	83,59	82,52	0	0	24	0	0	71,2	46,6	24,67	0,7	0,7	-
Итого:	71,373	0	2799,76	2721,75	0	2733	2693,58	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,373																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2022	2386,055	185794,3	174321,28	0	179340,37	169443,68	0
20.03.2022	2457,428	188594,06	177043,03	0	182073,37	172137,26	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2022 7:20:18