

#8012#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Детский Сад № 31, МАДОУ
Адрес потребителя Сергея Тюленина 4, Калининград
Номер абонента 3645
Порядковый номер 4258
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122930
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2023	2,556	0	94,92	93,56	0	92,82	92,77	0	0	24	0	0	70,4	42,9	27,54	0,7	0,7	5,5
22.03.2023	2,333	0	87,31	86,04	0	85,36	85,3	0	0	24	0	0	70,4	43,1	27,37	0,7	0,7	5,5
23.03.2023	2,051	0	71,96	70,91	0	70,4	70,36	0	0	24	0	0	70,2	41	29,17	0,7	0,7	10,6
24.03.2023	2,028	0	74,26	73,22	0	72,6	72,61	0	0	24	0	0	70,2	42,2	27,97	0,7	0,7	9,5
25.03.2023	1,941	0	80,05	78,99	0	78,27	78,24	0	0	24	0	0	70	45,2	24,83	0,7	0,7	7,8
26.03.2023	2,152	0	89,19	88,05	0	87,22	87,19	0	0	24	0	0	70,2	45,5	24,7	0,7	0,7	6
27.03.2023	2,921	0	117,32	115,54	0	114,52	114,31	0	0	24	0	0	73,2	47,7	25,52	0,7	0,7	2,1
28.03.2023	3,231	0	117,36	115,31	0	114,26	114	0	0	24	0	0	77,6	49,3	28,28	0,7	0,7	-1,5
29.03.2023	2,942	0	109,46	107,72	0	106,84	106,64	0	0	24	0	0	73,7	46,1	27,54	0,7	0,7	1,7
30.03.2023	2,309	0	84,68	83,42	0	82,79	82,71	0	0	24	0	0	70,7	42,7	27,93	0,7	0,7	7,1
31.03.2023	2,231	0	78,09	76,95	0	76,34	76,31	0	0	24	0	0	70,3	41	29,26	0,7	0,7	8,9
01.04.2023	2,4	0	101,82	100,45	0	99,53	99,43	0	0	24	0	0	70,6	46,5	24,13	0,7	0,7	5,2
02.04.2023	2,555	0	110,21	108,73	0	107,68	107,57	0	0	24	0	0	71,6	47,8	23,75	0,7	0,7	3,9
03.04.2023	3,152	0	120,1	118,22	0	117,15	116,97	0	0	24	0	0	74,1	47,2	26,92	0,7	0,7	1,7
04.04.2023	3,096	0	115,23	113,39	0	112,4	112,23	0	0	24	0	0	74,3	46,7	27,58	0,7	0,7	-0,1
05.04.2023	2,894	0	108,96	107,28	0	106,37	106,22	0	0	24	0	0	73,2	46	27,22	0,7	0,7	1
06.04.2023	2,874	0	108,71	107,07	0	106,22	106,09	0	0	24	0	0	71,8	44,8	27,08	0,7	0,7	2,3
07.04.2023	2,086	0	75,03	73,97	0	73,34	73,35	0	0	24	0	0	70,6	42,1	28,49	0,7	0,7	9,6
08.04.2023	1,645	0	63,29	62,45	0	61,89	61,89	0	0	24	0	0	70,3	43,8	26,57	0,7	0,7	10,3
09.04.2023	1,797	0	70,34	69,44	0	68,79	68,83	0	0	24	0	0	70,2	44,1	26,14	0,7	0,7	8,2
10.04.2023	2,032	0	77,88	76,78	0	76,17	76,08	0	0	24	0	0	69,8	43,2	26,69	0,7	0,7	7,9
11.04.2023	1,68	0	61,42	60,51	0	60,07	60,01	0	0	24	0	0	70,1	42,1	27,96	0,7	0,7	10
12.04.2023	1,328	0	48,16	47,56	0	47,13	47,18	0	0	24	0	0	69	40,8	28,24	0,7	0,7	11,3
13.04.2023	1,862	0	68,1	67,05	0	66,62	66,48	0	0	24	0	0	70,2	42,2	28	0,7	0,7	9,5
14.04.2023	1,922	0	68,81	67,74	0	67,3	67,18	0	0	24	0	0	70	41,4	28,59	0,7	0,7	11
15.04.2023	1,759	0	69,44	68,4	0	67,89	67,79	0	0	24	0	0	70,5	44,6	25,91	0,7	0,7	10,4
16.04.2023	2,091	0	87,95	86,66	0	86,02	85,81	0	0	24	0	0	70,7	46,3	24,33	0,7	0,7	6,1
17.04.2023	2,294	0	85,64	84,32	0	83,74	83,57	0	0	24	0	0	70,5	43,1	27,41	0,7	0,7	7,2
18.04.2023	2,201	0	79,84	78,63	0	78,05	77,96	0	0	24	0	0	70,4	42,1	28,26	0,7	0,7	9,5
19.04.2023	2,122	0	82,56	81,33	0	80,7	80,59	0	0	24	0	0	70,4	44	26,32	0,7	0,7	-
20.04.2023	1,764	0	61,81	60,84	0	60,44	60,34	0	0	24	0	0	70	40,8	29,23	0,7	0,7	-
Итого:	70,249	0	2669,9	2630,53	0	2608,92	2606,01	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,249																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2023	3037,515	210051,52	198147,2	0	203021,13	193045,83	0
20.04.2023	3107,764	212721,42	200777,73	0	205630,05	195651,84	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2023 7:12:01