

#296734#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 31, МАДОУ
Адрес потребителя Сергея Тюленина 4, Калининград
Номер абонента 3645
Порядковый номер 4258
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122930
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	2,235	0	89,26	87,93	0	87,24	87,05	0	0	24	0	0	71,6	45,9	25,63	0,7	0,7	-
22.03.2026	2,077	0	81,23	79,99	0	79,39	79,22	0	0	24	0	0	71,7	45,5	26,17	0,7	0,7	-
23.03.2026	1,841	0	64,99	63,94	0	63,51	63,41	0	0	24	0	0	71,3	42,3	29,01	0,7	0,7	-
24.03.2026	1,765	0	60,43	59,46	0	59,08	59,01	0	0	24	0	0	71,3	41,4	29,94	0,7	0,7	-
25.03.2026	1,612	0	52,36	51,53	0	51,18	51,11	0	0	24	0	0	71,5	40	31,53	0,7	0,7	-
26.03.2026	2,263	0	82,47	81,15	0	80,58	80,41	0	0	24	0	0	71,6	43,5	28,12	0,7	0,7	-
27.03.2026	2,48	0	97,8	96,31	0	95,56	95,38	0	0	24	0	0	71,6	45,6	25,98	0,7	0,7	-
28.03.2026	2,175	0	86,58	85,26	0	84,61	84,41	0	0	24	0	0	71,8	46	25,72	0,7	0,7	-
29.03.2026	2,001	0	75,06	73,96	0	73,35	73,26	0	0	24	0	0	71,4	44,2	27,29	0,7	0,7	-
30.03.2026	2,039	0	73,84	72,72	0	72,14	72,04	0	0	24	0	0	71,9	43,6	28,34	0,7	0,7	-
31.03.2026	2,258	0	85,12	83,89	0	83,19	83,11	0	0	24	0	0	71,6	44,4	27,17	0,7	0,7	-
01.04.2026	2,435	0	95,34	93,96	0	93,15	93,04	0	0	24	0	0	71,8	45,7	26,17	0,7	0,7	-
02.04.2026	2,424	0	97,49	96,05	0	95,25	95,07	0	0	24	0	0	72,2	46,7	25,5	0,7	0,7	-
03.04.2026	2,335	0	90,71	89,41	0	88,66	88,57	0	0	24	0	0	71,5	45,2	26,37	0,7	0,7	-
04.04.2026	2,192	0	83,5	82,35	0	81,58	81,58	0	0	24	0	0	71,8	45	26,88	0,7	0,7	-
05.04.2026	1,828	0	66,55	65,63	0	65,02	65,03	0	0	24	0	0	71,7	43,6	28,12	0,7	0,7	-
06.04.2026	2,243	0	81,57	80,5	0	79,69	79,79	0	0	24	0	0	71,8	43,6	28,2	0,7	0,7	-
07.04.2026	2,557	0	99,22	97,88	0	96,92	96,91	0	0	24	0	0	72,1	45,8	26,39	0,7	0,7	-
08.04.2026	2,746	0	112,91	111,38	0	110,3	110,22	0	0	24	0	0	72,1	47,2	24,92	0,7	0,7	-
09.04.2026	2,678	0	116,14	114,58	0	113,54	113,41	0	0	24	0	0	70,4	46,8	23,59	0,7	0,7	-
10.04.2026	2,443	0	96,88	95,53	0	94,64	94,58	0	0	24	0	0	71,9	46	25,88	0,7	0,7	-
11.04.2026	2	0	75,21	74,17	0	73,49	73,49	0	0	24	0	0	72	44,7	27,28	0,7	0,7	-
12.04.2026	1,708	0	61,57	60,67	0	60,13	60,13	0	0	24	0	0	72,3	43,9	28,44	0,7	0,7	-
13.04.2026	1,822	0	64,56	63,6	0	63,09	63,05	0	0	24	0	0	72	43	28,95	0,7	0,7	-
14.04.2026	1,56	0	52,48	51,68	0	51,29	51,28	0	0	24	0	0	71,9	41,5	30,43	0,7	0,7	-
15.04.2026	1,713	0	56,2	55,31	0	54,89	54,88	0	0	24	0	0	72,4	41,2	31,24	0,7	0,7	-
16.04.2026	2,095	0	76,76	75,6	0	75	74,92	0	0	24	0	0	71,9	43,9	27,98	0,7	0,7	-
17.04.2026	2,137	0	78,66	77,53	0	76,85	76,82	0	0	24	0	0	71,9	44,1	27,83	0,7	0,7	-
18.04.2026	1,634	0	58,02	57,18	0	56,67	56,7	0	0	24	0	0	71,8	43	28,82	0,7	0,7	-
19.04.2026	1,371	0	45,69	45,02	0	44,64	44,66	0	0	24	0	0	71,7	41	30,68	0,7	0,7	-
20.04.2026	2,046	0	74,35	73,24	0	72,64	72,58	0	0	24	0	0	71,9	43,7	28,2	0,7	0,7	-
Итого:	64,713	0	2432,95	2397,41	0	2377,27	2375,12	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,713																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2026	4825,603	277705,17	264819,18	0	269002,13	259036,08	0
20.04.2026	4890,316	280138,12	267216,59	0	271379,4	261411,2	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2026 7:39:37