

#8007#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Детский Сад № 31, МАДОУ
Адрес потребителя Сергея Тюленина 4, Калининград
Номер абонента 3645
Порядковый номер 4258
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122930
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	1,813	0	71,17	70,08	0	69,61	69,4	0	0	24	0	0	70,5	44,4	26,06	0,7	0,7	-
22.04.2023	1,509	0	68,02	67,11	0	66,53	66,4	0	0	24	0	0	69,9	47,2	22,71	0,7	0,7	-
23.04.2023	1,098	0	51,48	50,8	0	50,35	50,24	0	0	24	0	0	70,1	48,2	21,83	0,7	0,7	-
24.04.2023	1,417	0	54,02	53,18	0	52,87	52,71	0	0	24	0	0	69,5	42,7	26,87	0,7	0,7	-
25.04.2023	2,049	0	77,65	76,48	0	75,94	75,81	0	0	24	0	0	70	43	27,02	0,7	0,7	-
26.04.2023	2,248	0	89,09	87,83	0	87,12	87,01	0	0	24	0	0	70,2	44,4	25,83	0,7	0,7	-
27.04.2023	2,266	0	88,12	86,84	0	86,15	86,03	0	0	24	0	0	70,8	44,5	26,32	0,7	0,7	-
28.04.2023	2,166	0	85,07	83,8	0	83,17	83,02	0	0	24	0	0	70,6	44,6	26,06	0,7	0,7	-
29.04.2023	1,538	0	66,52	65,62	0	65,03	64,96	0	0	24	0	0	70,3	46,7	23,64	0,7	0,7	-
30.04.2023	1,786	0	78	76,98	0	76,29	76,2	0	0	24	0	0	69,9	46,5	23,44	0,7	0,7	-
01.05.2023	1,731	0	74,9	73,91	0	73,22	73,18	0	0	24	0	0	70,3	46,6	23,66	0,7	0,7	-
02.05.2023	1,908	0	74,36	73,26	0	72,7	72,58	0	0	24	0	0	70,4	44,1	26,28	0,7	0,7	-
03.05.2023	1,96	0	80,16	78,98	0	78,4	78,22	0	0	24	0	0	70,2	45,2	25,01	0,7	0,7	-
04.05.2023	1,914	0	74,77	73,65	0	73,16	72,99	0	0	24	0	0	69,4	43,3	26,17	0,7	0,7	-
05.05.2023	2,198	0	85,59	84,28	0	83,7	83,5	0	0	24	0	0	70,6	44,4	26,25	0,7	0,7	-
06.05.2023	1,82	0	80,16	79,03	0	78,4	78,2	0	0	24	0	0	70,2	47	23,22	0,7	0,7	-
07.05.2023	1,703	0	71,75	70,74	0	70,15	70,05	0	0	24	0	0	70,1	45,8	24,29	0,7	0,7	-
08.05.2023	1,452	0	65,37	64,47	0	63,91	63,77	0	0	24	0	0	70,1	47,4	22,72	0,7	0,7	-
09.05.2023	1,241	0	55,3	54,54	0	54,07	53,97	0	0	24	0	0	70,2	47,2	23	0,7	0,7	-
10.05.2023	1,456	0	57,19	56,33	0	55,92	55,82	0	0	24	0	0	70,2	44,1	26,09	0,7	0,7	-
11.05.2023	0,939	0	44,29	43,66	0	43,31	43,17	0	0	24	0	0	70,3	48,6	21,63	0,7	0,7	-
12.05.2023	0,328	0	29,03	28,73	0	28,42	28,29	0	0	24	0	0	69,4	57,9	11,45	0,7	0,7	-
13.05.2023	0,096	0	28,56	28,4	0	27,99	27,87	0	0	24	0	0	69,3	65,9	3,39	0,7	0,7	-
14.05.2023	0,101	0	27,8	27,66	0	27,24	27,13	0	0	24	0	0	69,4	65,7	3,68	0,7	0,7	-
15.05.2023	0,361	0	28,42	28,1	0	27,84	27,68	0	0	24	0	0	69,5	56,6	12,87	0,7	0,7	-
16.05.2023	0,327	0	31,42	31,09	0	30,76	30,58	0	0	24	0	0	69,3	58,7	10,56	0,7	0,7	-
17.05.2023	0,323	0	28,22	27,93	0	27,63	27,54	0	0	24	0	0	67,5	55,8	11,64	0,7	0,7	-
18.05.2023	0,328	0	31,7	31,39	0	31,04	30,88	0	0	24	0	0	68,7	58,2	10,54	0,7	0,7	-
19.05.2023	0,343	0	27,68	27,43	0	27,08	27	0	0	24	0	0	69,3	56,7	12,55	0,7	0,7	-
20.05.2023	0,109	0	33,71	33,51	0	32,95	32,83	0	0	24	0	0	69,5	66,2	3,27	0,7	0,7	-
Итого:	38,528	0	1759,52	1735,81	0	1720,95	1717,03	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,528																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2023	3107,764	212721,42	200777,73	0	205630,05	195651,84	0
20.05.2023	3146,292	214480,94	202513,54	0	207351	197368,87	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:18:55