

#90547#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Детский Сад № 31, МАДОУ  
Адрес потребителя Сергея Тюленина 4, Калининград  
Номер абонента 3645  
Порядковый номер 4258  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122930  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,295	0	13,25	13,08	0	12,97	12,97	0	0	24	0	0	68,3	45,3	23,03	0,7	0,7	-
22.06.2024	0,172	0	10,07	9,98	0	9,83	9,96	0	0	24	0	0	67,1	49,1	18,06	0,7	0,7	-
23.06.2024	0,175	0	9,69	9,63	0	9,45	9,63	0	0	24	0	0	67,8	48,9	18,92	0,7	0,7	-
24.06.2024	0,33	0	14,01	13,85	0	13,71	13,76	0	0	24	0	0	68,8	44,6	24,26	0,7	0,7	-
25.06.2024	0,307	0	13,75	13,54	0	13,47	13,38	0	0	24	0	0	68	45,1	22,9	0,7	0,7	-
26.06.2024	0,102	0	31,74	31,69	0	31,36	31,34	0	0	24	0	0	52,3	49	3,22	0,7	0,7	-
27.06.2024	0	0	0,06	0,11	0	0,06	0,11	0	0	24	0	0	29,3	23,5	5,77	0,7	0,7	-
28.06.2024	0	0	0,17	0,08	0	0,17	0,08	0	0	24	0	0	26,4	23,2	3,18	0,7	0,7	-
29.06.2024	0	0	0,07	0,09	0	0,07	0,09	0	0	24	0	0	26,5	24	2,51	0,7	0,7	-
30.06.2024	0	0	0	0,08	0	0	0,08	0	0	24	0	0	24,7	23,5	1,19	0,7	0,7	-
01.07.2024	0	0	0,16	0,62	0	0,16	0,62	0	0	24	0	0	23,8	21,9	1,95	0,7	0,7	-
02.07.2024	0	0	0	1,88	0	0	1,88	0	0	24	0	0	21,6	21,2	0,48	0,7	0,7	-
03.07.2024	0	0	0,52	2,03	0	0,52	2,03	0	0	24	0	0	20,5	20,7	-0,14	0,7	0,7	-
04.07.2024	-0,02	0	9,14	9,36	0	9,14	9,34	0	0	24	0	0	26,2	29,6	-3,34	0,7	0,7	-
05.07.2024	0,115	0	21,16	22,35	0	20,96	22,2	0	0	24	0	0	42,4	36,6	5,89	0,7	0,7	-
06.07.2024	0,168	0	9,5	9,28	0	9,26	9,26	0	0	24	0	0	67,4	49	18,39	0,7	0,7	-
07.07.2024	0,168	0	9	8,75	0	8,76	8,75	0	0	24	0	0	67,9	49,2	18,74	0,7	0,7	-
08.07.2024	0,286	0	12,7	12,47	0	12,41	12,38	0	0	24	0	0	68,3	45,3	23,04	0,7	0,7	-
09.07.2024	0,289	0	13,03	12,82	0	12,75	12,72	0	0	24	0	0	68	45,1	22,85	0,7	0,7	-
10.07.2024	0,265	0	11,97	11,74	0	11,71	11,66	0	0	24	0	0	68,2	45,7	22,55	0,7	0,7	-
11.07.2024	0,268	0	12,18	11,95	0	11,91	11,87	0	0	24	0	0	68	45,6	22,43	0,7	0,7	-
12.07.2024	0,257	0	11,95	11,74	0	11,69	11,65	0	0	24	0	0	67,8	45,9	21,9	0,7	0,7	-
13.07.2024	0,168	0	9,14	8,91	0	8,9	8,91	0	0	24	0	0	67,5	49	18,51	0,7	0,7	-
14.07.2024	0,168	0	9,11	8,88	0	8,87	8,88	0	0	24	0	0	67,5	49	18,55	0,7	0,7	-
15.07.2024	0,252	0	11,64	11,45	0	11,38	11,39	0	0	24	0	0	68,1	46,1	21,99	0,7	0,7	-
16.07.2024	0,257	0	11,79	11,61	0	11,53	11,53	0	0	24	0	0	67,9	45,8	22,17	0,7	0,7	-
17.07.2024	0,253	0	10,71	10,52	0	10,44	10,48	0	0	24	0	0	69,8	45,5	24,35	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,263	0	10,76	10,58	0	10,49	10,55	0	0	24	0	0	70,2	45,2	25	0,7	0,7	-
19.07.2024	0,244	0	10,29	10,11	0	10,02	10,06	0	0	24	0	0	69,8	45,9	23,94	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,155	0	7,81	7,66	0	7,57	7,66	0	0	24	0	0	69,3	48,7	20,59	0,7	0,7	-
Итого:	4,937	0	285,37	286,84	0	279,56	285,22	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,937																	

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.06.2024	3721,604	237188,57	224911,1	0	229513,91	219538,33	0
20.07.2024	3726,541	237473,94	225197,94	0	229793,47	219823,55	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.07.2024 8:56:59