

#8006#

Отчёт по теплотреблению за период с 21.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Детский Сад № 31, МАДОУ  
Адрес потребителя Сергея Тюленина 4, Калининград  
Номер абонента 3645  
Порядковый номер 4258  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122930  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.06.2023	0,308	0	47,47	47,22	0	46,44	46,36	0	0	24	0	0	69,6	63	6,6	0,7	0,7	-
23.06.2023	0,333	0	39,54	39,19	0	38,68	38,5	0	0	24	0	0	70	61,5	8,49	0,7	0,7	-
24.06.2023	0,072	0	40,1	40,13	0	39,23	39,35	0	0	24	0	0	69,3	67,4	1,88	0,7	0,7	-
25.06.2023	0,085	0	41,43	41,52	0	40,53	40,7	0	0	24	0	0	69,6	67,5	2,12	0,7	0,7	-
26.06.2023	0,307	0	34,61	34,52	0	33,85	33,92	0	0	24	0	0	69,6	60,5	9,09	0,7	0,7	-
27.06.2023	0,308	0	37,21	37,13	0	36,41	36,48	0	0	24	0	0	69,8	61,4	8,41	0,7	0,7	-
28.06.2023	0,089	0	25,86	26,2	0	25,54	25,88	0	0	24	0	0	54	50,9	3,12	0,7	0,7	-
29.06.2023	0,003	0	2,13	3,51	0	2,13	3,51	0	0	24	0	0	26,2	27,8	-1,6	0,7	0,7	-
30.06.2023	0	0	1,89	3,51	0	1,89	3,51	0	0	24	0	0	25,2	30,8	-5,59	0,7	0,7	-
01.07.2023	0	0	2,9	3,28	0	2,9	3,28	0	0	24	0	0	24,8	30	-5,21	0,7	0,7	-
02.07.2023	0	0	1,33	1,44	0	1,33	1,44	0	0	24	0	0	23,6	27,5	-3,9	0,7	0,7	-
03.07.2023	0	0	0,12	0,14	0	0,12	0,14	0	0	24	0	0	22,8	21,5	1,33	0,7	0,7	-
04.07.2023	0	0	3,47	3,56	0	3,47	3,56	0	0	24	0	0	25,2	27,2	-2	0,7	0,7	-
05.07.2023	0,013	0	8,76	8,62	0	8,75	8,61	0	0	24	0	0	28	27,7	0,35	0,7	0,7	-
06.07.2023	0,089	0	48,25	51,52	0	47,76	51,04	0	0	24	0	0	44,1	41,6	2,51	0,7	0,7	-
07.07.2023	0,218	0	44,71	44,99	0	43,72	44,13	0	0	24	0	0	69,4	64,4	5	0,7	0,7	-
08.07.2023	0,114	0	48	48,32	0	46,96	47,33	0	0	24	0	0	69,8	67,4	2,39	0,7	0,7	-
09.07.2023	0,117	0	51,04	51,04	0	49,91	49,98	0	0	24	0	0	69,9	67,6	2,37	0,7	0,7	-
10.07.2023	0,274	0	46,55	46,25	0	45,58	45,4	0	0	24	0	0	69,3	63,3	5,99	0,7	0,7	-
11.07.2023	0,21	0	39,25	39,27	0	38,45	38,57	0	0	24	0	0	67,9	62,5	5,42	0,7	0,7	-
12.07.2023	0,258	0	42,57	42,78	0	41,62	41,97	0	0	24	0	0	70,1	64	6,11	0,7	0,7	-
13.07.2023	0,262	0	26,83	26,73	0	26,2	26,27	0	0	24	0	0	70,9	60,9	9,98	0,7	0,7	-
14.07.2023	0,26	0	11,14	10,87	0	10,86	10,82	0	0	24	0	0	70,4	46,4	24,02	0,7	0,7	-
15.07.2023	0,144	0	7,86	7,63	0	7,62	7,63	0	0	24	0	0	69,3	50,5	18,83	0,7	0,7	-
16.07.2023	0,144	0	7,62	7,43	0	7,38	7,43	0	0	24	0	0	69,4	50,4	18,99	0,7	0,7	-
17.07.2023	0,239	0	10,62	10,38	0	10,36	10,32	0	0	24	0	0	69,8	46,8	22,99	0,7	0,7	-
18.07.2023	0,258	0	10,64	10,43	0	10,36	10,37	0	0	24	0	0	70,8	46,1	24,75	0,7	0,7	-
19.07.2023	0,243	0	10,95	10,75	0	10,68	10,7	0	0	24	0	0	69,5	46,6	22,87	0,7	0,7	-
20.07.2023	0,272	0	12,71	12,52	0	12,42	12,42	0	0	24	0	0	67,8	45,8	21,99	0,7	0,7	-
Итого:	4,62	0	705,56	710,88	0	691,15	699,62	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,62																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
21.06.2023	3154,577	215578,12	203599,31	0	208424,37	198435,04	0
20.07.2023	3159,197	216283,68	204310,19	0	209115,52	199134,66	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.07.2023 15:55:57