

#8008#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Детский Сад № 31, МАДОУ
Адрес потребителя Сергея Тюленина 4, Калининград
Номер абонента 3645
Порядковый номер 4258
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122930
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,358	0	135,5	133,26	0	132,39	130,4	0	0	24	0	0	71,8	69,1	2,72	0,7	0,7	-
22.07.2021	0,341	0	139,39	137,06	0	136,13	134,05	0	0	24	0	0	72,7	70,2	2,53	0,7	0,7	-
23.07.2021	0,345	0	138,08	135,76	0	134,92	132,83	0	0	24	0	0	72	69,5	2,57	0,7	0,7	-
24.07.2021	0,217	0	134,94	132,75	0	131,89	129,8	0	0	24	0	0	71,6	70	1,62	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,216	0	136,38	134,15	0	133,23	131,19	0	0	24	0	0	71,9	70,3	1,6	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,345	0	139,33	136,98	0	136,1	133,99	0	0	24	0	0	72,3	69,8	2,53	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,335	0	138,57	136,25	0	135,37	133,29	0	0	24	0	0	72,2	69,7	2,46	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,321	0	136,11	133,86	0	132,99	130,99	0	0	24	0	0	71,9	69,5	2,4	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,329	0	137,28	135,02	0	134,12	132,09	0	0	24	0	0	71,9	69,4	2,44	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,316	0	138,12	135,84	0	134,91	132,91	0	0	24	0	0	72,3	69,9	2,36	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,212	0	138,56	136,34	0	135,38	133,31	0	0	24	0	0	72	70,5	1,55	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,215	0	136,33	134,16	0	133,18	131,19	0	0	24	0	0	71,9	70,3	1,6	0,7	0,7	-
02.08.2021	0,332	0	138,78	136,43	0	135,59	133,47	0	0	24	0	0	72	69,6	2,44	0,7	0,7	-
03.08.2021	0,333	0	131,49	129,32	0	128,43	126,49	0	0	24	0	0	72,4	69,7	2,62	0,7	0,7	-
04.08.2021	0,346	0	125,99	123,91	0	123,1	121,22	0	0	24	0	0	72,2	69,4	2,83	0,7	0,7	-
05.08.2021	0,342	0	126,97	124,87	0	124,03	122,2	0	0	24	0	0	71,6	68,9	2,76	0,7	0,7	-
06.08.2021	0,348	0	126,2	124,11	0	123,29	121,46	0	0	24	0	0	71,6	68,7	2,83	0,7	0,7	-
07.08.2021	0,221	0	128,22	126,18	0	125,23	123,39	0	0	24	0	0	72,1	70,3	1,79	0,7	0,7	-
08.08.2021	0,219	0	127,1	125,1	0	124,15	122,31	0	0	24	0	0	72,2	70,4	1,78	0,7	0,7	-
09.08.2021	0,365	0	124,38	122,37	0	121,49	119,76	0	0	24	0	0	71,8	68,8	3,02	0,7	0,7	-
10.08.2021	0,357	0	124,06	122,08	0	121,18	119,47	0	0	24	0	0	72	69,1	2,95	0,7	0,7	-
11.08.2021	0,359	0	124,33	122,35	0	121,43	119,73	0	0	24	0	0	72,1	69,1	2,96	0,7	0,7	-
12.08.2021	0,351	0	124,88	122,88	0	121,95	120,23	0	0	24	0	0	72,2	69,3	2,89	0,7	0,7	-
13.08.2021	0,346	0	124,4	122,43	0	121,56	119,84	0	0	24	0	0	71,8	68,9	2,84	0,7	0,7	-
14.08.2021	0,217	0	125,28	123,38	0	122,38	120,66	0	0	24	0	0	71,8	70	1,8	0,7	0,7	-
15.08.2021	0,218	0	125,57	123,64	0	122,62	120,9	0	0	24	0	0	72,3	70,5	1,82	0,7	0,7	-
16.08.2021	0,338	0	126,56	124,51	0	123,63	121,85	0	0	24	0	0	72	69,3	2,73	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,344	0	124,79	122,76	0	121,91	120,15	0	0	24	0	0	71,6	68,8	2,81	0,7	0,7	-
18.08.2021	0,357	0	124,22	122,2	0	121,35	119,6	0	0	24	0	0	71,8	68,9	2,94	0,7	0,7	-
19.08.2021	0,392	0	123,99	121,97	0	121,09	119,39	0	0	24	0	0	72,1	68,9	3,23	0,7	0,7	-
20.08.2021	0,363	0	126,27	124,19	0	123,37	121,55	0	0	24	0	0	72	69	2,94	0,7	0,7	-
Итого:	9,698	0	4052,07	3986,11	0	3958,39	3899,71	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,698																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2021	2026,701	167059,46	156010,22	0	161571,09	151889,88	0
20.08.2021	2036,399	171111,53	159996,33	0	165529,48	155789,59	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2021 12:29:14