

#28635#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Детский Сад № 31, МАДОУ
Адрес потребителя Сергея Тюленина 4, Калининград
Номер абонента 3645
Порядковый номер 4258
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122930
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,24	0	11,07	10,92	0	10,8	10,86	0	0	24	0	0	69	46,7	22,33	0,7	0,7	-
22.07.2023	0,144	0	8,46	8,37	0	8,22	8,37	0	0	24	0	0	67,8	50,2	17,59	0,7	0,7	-
23.07.2023	0,144	0	8,39	8,3	0	8,15	8,3	0	0	24	0	0	67,9	50,2	17,77	0,7	0,7	-
24.07.2023	0,243	0	11,46	11,29	0	11,19	11,22	0	0	24	0	0	68,6	46,9	21,7	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,232	0	11,08	10,93	0	10,82	10,86	0	0	24	0	0	68,7	47,2	21,51	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,243	0	12,27	12,14	0	11,99	12,05	0	0	24	0	0	67,3	46,8	20,57	0,7	0,7	-
27.07.2023	0,239	0	11,38	11,23	0	11,11	11,16	0	0	24	0	0	68,5	47	21,5	0,7	0,7	-
28.07.2023	0,245	0	11,51	11,34	0	11,25	11,28	0	0	24	0	0	68,6	46,6	22,04	0,7	0,7	-
29.07.2023	0,145	0	8,51	8,4	0	8,27	8,4	0	0	24	0	0	67,7	50,1	17,63	0,7	0,7	-
30.07.2023	0,149	0	20,68	20,55	0	20,16	20,26	0	0	24	0	0	70,7	63,3	7,42	0,7	0,7	-
31.07.2023	0,264	0	11,88	11,7	0	11,6	11,64	0	0	24	0	0	68,8	46	22,78	0,7	0,7	-
01.08.2023	0,255	0	11,27	11,09	0	11	11,05	0	0	24	0	0	69,3	46,2	23,13	0,7	0,7	-
02.08.2023	0,264	0	11,95	11,79	0	11,69	11,7	0	0	24	0	0	68,5	45,7	22,72	0,7	0,7	-
03.08.2023	0,252	0	12,06	11,93	0	11,79	11,85	0	0	24	0	0	67,8	46,4	21,41	0,7	0,7	-
04.08.2023	0,248	0	11,41	11,27	0	11,14	11,2	0	0	24	0	0	68,6	46,4	22,17	0,7	0,7	-
05.08.2023	0,145	0	8,48	8,37	0	8,24	8,37	0	0	24	0	0	67,7	50	17,68	0,7	0,7	-
06.08.2023	0,144	0	8,73	8,62	0	8,49	8,62	0	0	24	0	0	67,1	50	17,04	0,7	0,7	-
07.08.2023	0,259	0	12,88	12,71	0	12,59	12,61	0	0	24	0	0	67,6	46,8	20,77	0,7	0,7	-
08.08.2023	0,26	0	12,14	11,93	0	11,87	11,85	0	0	24	0	0	68,2	46	22,14	0,7	0,7	-
09.08.2023	0,259	0	12	11,8	0	11,73	11,74	0	0	24	0	0	69	46,7	22,26	0,7	0,7	-
10.08.2023	0,297	0	12,73	12,52	0	12,42	12,44	0	0	24	0	0	68,8	44,6	24,17	0,7	0,7	-
11.08.2023	0,272	0	12,36	12,17	0	12,08	12,1	0	0	24	0	0	68,2	45,4	22,71	0,7	0,7	-
12.08.2023	0,144	0	8,93	8,76	0	8,69	8,76	0	0	24	0	0	67,2	49,8	17,39	0,7	0,7	-
13.08.2023	0,145	0	8,67	8,5	0	8,43	8,5	0	0	24	0	0	67,5	49,8	17,73	0,7	0,7	-
14.08.2023	0,263	0	11,97	11,74	0	11,7	11,65	0	0	24	0	0	68,6	45,9	22,66	0,7	0,7	-
15.08.2023	0,253	0	11,63	11,39	0	11,36	11,31	0	0	24	0	0	68,3	46	22,21	0,7	0,7	-
16.08.2023	0,246	0	10,93	10,67	0	10,66	10,62	0	0	24	0	0	69,4	46,2	23,17	0,7	0,7	-
17.08.2023	0,256	0	11,4	11,18	0	11,12	11,13	0	0	24	0	0	68,9	46	22,95	0,7	0,7	-
18.08.2023	0,245	0	11,26	11,05	0	10,99	10,98	0	0	24	0	0	68,5	46,4	22,14	0,7	0,7	-
19.08.2023	0,144	0	8,52	8,33	0	8,28	8,33	0	0	24	0	0	67,2	50,2	17,06	0,7	0,7	-
20.08.2023	0,143	0	8,12	7,92	0	7,88	7,92	0	0	24	0	0	67,7	50,3	17,41	0,7	0,7	-
Итого:	6,782	0	344,13	338,91	0	335,71	337,13	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,782																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2023	3159,197	216283,68	204310,19	0	209115,52	199134,66	0
20.08.2023	3165,979	216627,81	204649,1	0	209451,23	199471,79	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 7:35:11