

#92760#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Детский Сад № 31, МАДОУ
Адрес потребителя Сергея Тюленина 4, Калининград
Номер абонента 3645
Порядковый номер 4258
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122930
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,157	0	8,15	7,99	0	7,91	7,99	0	0	24	0	0	68,6	48,8	19,78	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,252	0	11,27	11,1	0	11,01	11,04	0	0	24	0	0	68,3	45,8	22,56	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,25	0	11,16	10,96	0	10,88	10,91	0	0	24	0	0	68,5	45,8	22,73	0,7	0,7	-
24.07.2024	0,278	0	12,07	11,88	0	11,77	11,8	0	0	24	0	0	70	46,8	23,25	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,261	0	11,74	11,54	0	11,45	11,47	0	0	24	0	0	68,7	46,2	22,52	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,251	0	11,41	11,2	0	11,14	11,15	0	0	24	0	0	68,2	45,8	22,38	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,167	0	8,73	8,57	0	8,49	8,57	0	0	24	0	0	67,7	48,6	19,07	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,167	0	8,78	8,63	0	8,54	8,63	0	0	24	0	0	67,6	48,5	19,04	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,277	0	12,35	12,17	0	12,06	12,11	0	0	24	0	0	68,4	45,5	22,96	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,284	0	12,06	11,86	0	11,79	11,79	0	0	24	0	0	68,6	44,7	23,84	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,283	0	12	11,79	0	11,73	11,73	0	0	24	0	0	68,3	44,6	23,72	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,27	0	11,56	11,37	0	11,29	11,31	0	0	24	0	0	68,4	44,7	23,68	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,262	0	11,46	11,25	0	11,2	11,2	0	0	24	0	0	68,2	45,1	23,11	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,166	0	8,65	8,54	0	8,41	8,54	0	0	24	0	0	67,4	48,4	19,05	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,163	0	8,51	8,41	0	8,27	8,41	0	0	24	0	0	67,6	48,4	19,13	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,247	0	11	10,86	0	10,74	10,82	0	0	24	0	0	68,4	45,4	22,94	0,7	0,7	-
06.08.2024	0,249	0	11,31	11,17	0	11,04	11,12	0	0	24	0	0	67,6	45,3	22,26	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,257	0	11,35	11,22	0	11,09	11,18	0	0	24	0	0	68,2	45	23,22	0,7	0,7	-
08.08.2024	0,244	0	11,03	10,89	0	10,76	10,84	0	0	24	0	0	68	45,3	22,68	0,7	0,7	-
09.08.2024	0,238	0	10,88	10,72	0	10,62	10,68	0	0	24	0	0	68,1	45,5	22,55	0,7	0,7	-
10.08.2024	0,162	0	8,62	8,53	0	8,38	8,53	0	0	24	0	0	67,2	48,3	18,94	0,7	0,7	-
11.08.2024	0,166	0	8,64	8,59	0	8,4	8,59	0	0	24	0	0	67,3	48,1	19,21	0,7	0,7	-
12.08.2024	0,265	0	11,32	11,18	0	11,05	11,13	0	0	24	0	0	68,3	44,5	23,81	0,7	0,7	-
13.08.2024	0,295	0	12,05	11,86	0	11,77	11,8	0	0	24	0	0	68,5	43,7	24,74	0,7	0,7	-
14.08.2024	0,269	0	11,38	11,2	0	11,1	11,15	0	0	24	0	0	68,3	44,2	24,08	0,7	0,7	-
15.08.2024	0,266	0	11,08	10,89	0	10,82	10,86	0	0	24	0	0	68,6	44,3	24,29	0,7	0,7	-
16.08.2024	0,243	0	10,61	10,41	0	10,35	10,38	0	0	24	0	0	68,4	44,8	23,61	0,7	0,7	-
17.08.2024	0,148	0	8,18	8,06	0	7,94	8,06	0	0	24	0	0	67,5	48,3	19,26	0,7	0,7	-
18.08.2024	0,144	0	8,1	7,95	0	7,86	7,95	0	0	24	0	0	67,5	48,5	19,02	0,7	0,7	-
19.08.2024	0,256	0	11,16	11,29	0	10,9	11,24	0	0	24	0	0	68,5	44,6	23,84	0,7	0,7	-
20.08.2024	0,248	0	10,97	10,77	0	10,7	10,73	0	0	24	0	0	68,2	44,8	23,45	0,7	0,7	-
Итого:	7,185	0	327,58	322,85	0	319,46	321,71	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,185																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2024	3726,541	237473,94	225197,94	0	229793,47	219823,55	0
20.08.2024	3733,726	237801,52	225520,79	0	230112,93	220145,26	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2024 7:27:06