

#34763#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Детский Сад № 31, МАДОУ
Адрес потребителя Сергея Тюленина 4, Калининград
Номер абонента 3645
Порядковый номер 4258
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122930
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,254	0	11,3	11,06	0	11,01	11	0	0	24	0	0	68,8	45,9	22,92	0,7	0,7	-
22.08.2023	0,253	0	11,45	11,22	0	11,16	11,14	0	0	24	0	0	68,7	46,2	22,52	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,256	0	11,59	11,35	0	11,31	11,3	0	0	24	0	0	69,3	46,8	22,51	0,7	0,7	-
24.08.2023	0,258	0	10,94	10,71	0	10,66	10,66	0	0	24	0	0	69,8	45,9	23,94	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,25	0	11,04	10,81	0	10,75	10,74	0	0	24	0	0	70	47	23,04	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,144	0	7,67	7,49	0	7,43	7,49	0	0	24	0	0	68,6	50	18,65	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,138	0	7,31	7,15	0	7,07	7,15	0	0	24	0	0	69,2	50,1	19,1	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,26	0	11,36	11,13	0	11,08	11,07	0	0	24	0	0	69,2	45,8	23,37	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,273	0	11,67	11,43	0	11,39	11,36	0	0	24	0	0	69,2	45,2	23,97	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,258	0	12,57	12,34	0	12,28	12,27	0	0	24	0	0	67,3	46,1	21,17	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,268	0	12,22	12,02	0	11,94	11,95	0	0	24	0	0	68,2	45,5	22,67	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,243	0	11,71	11,54	0	11,45	11,46	0	0	24	0	0	67,9	46,4	21,47	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,145	0	8,5	8,4	0	8,26	8,4	0	0	24	0	0	67,8	49,6	18,24	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,144	0	8,36	8,25	0	8,12	8,25	0	0	24	0	0	67,9	49,6	18,33	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,282	0	12,49	12,28	0	12,22	12,19	0	0	24	0	0	68,2	45	23,27	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,271	0	12,02	11,79	0	11,75	11,7	0	0	24	0	0	68,4	45,4	23,03	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,265	0	11,62	11,4	0	11,34	11,32	0	0	24	0	0	68,6	45,3	23,31	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,273	0	11,64	11,42	0	11,37	11,37	0	0	24	0	0	69,1	45	24,05	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,252	0	11,34	11,12	0	11,07	11,05	0	0	24	0	0	68,7	45,8	22,9	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,144	0	8,24	8,1	0	8	8,1	0	0	24	0	0	67,8	49,7	18,08	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,144	0	8,17	8,02	0	7,93	8,02	0	0	24	0	0	67,9	49,8	18,09	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,261	0	11,49	11,27	0	11,22	11,18	0	0	24	0	0	68,8	45,6	23,21	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,255	0	11,05	10,8	0	10,78	10,74	0	0	24	0	0	69,1	45,5	23,67	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,25	0	11,08	10,85	0	10,81	10,81	0	0	24	0	0	68,9	45,8	23,01	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,264	0	11,97	11,76	0	11,7	11,68	0	0	24	0	0	68,1	45,4	22,64	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,264	0	11,73	11,52	0	11,45	11,44	0	0	24	0	0	68,5	45,4	23,11	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,144	0	7,92	7,79	0	7,68	7,79	0	0	24	0	0	68,3	49,4	18,88	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,144	0	7,92	7,79	0	7,68	7,79	0	0	24	0	0	68,1	49,4	18,68	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,261	0	11,16	10,94	0	10,89	10,89	0	0	24	0	0	69,1	45,1	23,97	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,109	0	13,7	13,61	0	13,5	13,5	0	0	24	0	0	54	46,1	7,9	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,26	0	11,75	11,41	0	11,47	11,33	0	0	24	0	0	68,5	45,9	22,64	0,7	0,7	-
Итого:	6,987	0	332,98	326,77	0	324,77	325,14	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,987																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2023	3165,979	216627,81	204649,1	0	209451,23	199471,79	0
20.09.2023	3172,966	216960,79	204975,87	0	209776	199796,93	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2023 10:32:43