

#95103#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детский Сад № 31, МАДОУ
Адрес потребителя Сергея Тюленина 4, Калининград
Номер абонента 3645
Порядковый номер 4258
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122930
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,254	0	11,18	11,95	0	10,9	11,89	0	0	24	0	0	68,4	45,1	23,29	0,7	0,7	-
22.08.2024	0,244	0	10,8	10,63	0	10,53	10,58	0	0	24	0	0	68,3	44,8	23,48	0,7	0,7	-
23.08.2024	0,254	0	10,72	10,53	0	10,46	10,5	0	0	24	0	0	68,8	44,4	24,39	0,7	0,7	-
24.08.2024	0,151	0	8,19	8,04	0	7,95	8,04	0	0	24	0	0	67,6	48,1	19,51	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,15	0	8,31	8,15	0	8,07	8,15	0	0	24	0	0	67,3	48,2	19,14	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,258	0	11,43	11,18	0	11,15	11,13	0	0	24	0	0	68,6	45,4	23,23	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,275	0	11,53	11,27	0	11,25	11,23	0	0	24	0	0	69	44,4	24,65	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,269	0	11,14	10,89	0	10,88	10,85	0	0	24	0	0	68,7	43,9	24,79	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,271	0	11,62	11,35	0	11,34	11,31	0	0	24	0	0	68,7	45	23,73	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,232	0	10,11	9,88	0	9,85	9,85	0	0	24	0	0	68,9	44,9	24,03	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,144	0	7,87	7,7	0	7,63	7,7	0	0	24	0	0	68,1	48,2	19,87	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,155	0	8,22	8,03	0	7,98	8,03	0	0	24	0	0	67,6	48	19,63	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,257	0	11,42	11,18	0	11,15	11,12	0	0	24	0	0	67,6	44,5	23,03	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,253	0	10,92	10,69	0	10,65	10,65	0	0	24	0	0	68,2	44,4	23,77	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,259	0	10,87	10,62	0	10,61	10,59	0	0	24	0	0	68,8	44,3	24,46	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,252	0	11,65	11,41	0	11,38	11,37	0	0	24	0	0	67,9	45,7	22,23	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,248	0	10,95	10,69	0	10,69	10,66	0	0	24	0	0	67,9	44,7	23,22	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,144	0	8,03	7,85	0	7,79	7,85	0	0	24	0	0	67,6	48,2	19,31	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,146	0	8,33	8,14	0	8,09	8,14	0	0	24	0	0	67,1	48,2	18,83	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,251	0	11,24	11	0	10,98	10,96	0	0	24	0	0	67,7	44,6	23,08	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,251	0	11,03	10,77	0	10,76	10,74	0	0	24	0	0	68,3	44,7	23,57	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,254	0	11,05	10,83	0	10,79	10,79	0	0	24	0	0	68	44,5	23,53	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,257	0	11,32	11,09	0	11,05	11,05	0	0	24	0	0	67,7	44,5	23,15	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,25	0	10,7	10,54	0	10,44	10,52	0	0	24	0	0	68,2	44,5	23,74	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,166	0	8,37	8,26	0	8,13	8,26	0	0	24	0	0	67,4	47,6	19,81	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,167	0	8,38	8,25	0	8,14	8,25	0	0	24	0	0	67,4	47,7	19,68	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,275	0	11,39	11,16	0	11,12	11,12	0	0	24	0	0	68,2	43,8	24,37	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,252	0	10,7	10,48	0	10,43	10,45	0	0	24	0	0	68,4	44,3	24,08	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,257	0	10,92	10,68	0	10,66	10,65	0	0	24	0	0	68,5	44,2	24,3	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,256	0	10,74	10,5	0	10,47	10,48	0	0	24	0	0	68,3	44	24,29	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,265	0	11,02	10,78	0	10,75	10,75	0	0	24	0	0	68,4	44,1	24,3	0,7	0,7	-
Итого:	7,117	0	320,15	314,52	0	312,07	313,66	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,117																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2024	3733,726	237801,52	225520,79	0	230112,93	220145,26	0
20.09.2024	3740,843	238121,67	225835,31	0	230425	220458,92	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 10:31:47