

#98955#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель Детский Сад № 31, МАДОУ
Адрес потребителя Сергея Тюленина 4, Калининград
Номер абонента 3645
Порядковый номер 4258
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122930
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2024	0,161	0	8,35	8,18	0	8,11	8,18	0	0	24	0	0	67,2	47,6	19,52	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,163	0	8,28	8,1	0	8,04	8,1	0	0	24	0	0	67,4	47,6	19,79	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,267	0	11,12	10,9	0	10,85	10,86	0	0	24	0	0	68,4	43,7	24,68	0,7	0,7	-
24.09.2024	0,27	0	11,2	10,98	0	10,93	10,94	0	0	24	0	0	68,1	43,5	24,61	0,7	0,7	-
25.09.2024	0,258	0	10,84	10,66	0	10,58	10,63	0	0	24	0	0	68,3	43,6	24,71	0,7	0,7	-
26.09.2024	0,278	0	11,21	11,01	0	10,94	10,98	0	0	24	0	0	68,3	43,1	25,19	0,7	0,7	-
27.09.2024	0,258	0	10,82	10,66	0	10,55	10,63	0	0	24	0	0	68,2	43,6	24,55	0,7	0,7	-
28.09.2024	0,166	0	8,15	8,06	0	7,91	8,06	0	0	24	0	0	67,3	47,1	20,18	0,7	0,7	-
29.09.2024	0,169	0	8,38	8,3	0	8,14	8,3	0	0	24	0	0	67,3	46,8	20,52	0,7	0,7	-
30.09.2024	0,283	0	11,32	11,17	0	11,05	11,14	0	0	24	0	0	68,2	42,6	25,62	0,7	0,7	-
01.10.2024	0,289	0	11,24	11,12	0	10,96	11,09	0	0	24	0	0	68,5	42,2	26,32	0,7	0,7	-
02.10.2024	1,29	0	40,77	41,39	0	39,85	41,12	0	0	24	0	0	70,9	38,6	32,31	0,7	0,7	-
03.10.2024	1,82	0	88,82	87,99	0	87,34	87,41	0	0	24	0	0	59,6	38,7	20,95	0,7	0,7	-
04.10.2024	1,826	0	60,41	60,21	0	59,08	59,76	0	0	24	0	0	70,3	39,4	30,94	0,7	0,7	-
05.10.2024	1,636	0	54,25	54,04	0	53,04	53,63	0	0	24	0	0	70,7	39,8	30,91	0,7	0,7	-
06.10.2024	1,657	0	56,4	56,27	0	55,11	55,85	0	0	24	0	0	70,7	40,6	30,11	0,7	0,7	-
07.10.2024	1,709	0	56,65	56,54	0	55,39	56,13	0	0	24	0	0	70,4	39,5	30,91	0,7	0,7	-
08.10.2024	1,47	0	48,48	48,37	0	47,42	48,04	0	0	24	0	0	69,7	38,6	31,02	0,7	0,7	-
09.10.2024	1,34	0	42,4	42,22	0	41,48	41,98	0	0	24	0	0	69,8	37,4	32,36	0,7	0,7	-
10.10.2024	1,162	0	35,92	35,6	0	35,13	35,36	0	0	24	0	0	70,3	37,2	33,14	0,7	0,7	-
11.10.2024	1,622	0	52,55	51,91	0	51,4	51,57	0	0	24	0	0	70	38,4	31,58	0,7	0,7	-
12.10.2024	1,722	0	61,67	60,63	0	60,33	60,16	0	0	24	0	0	69,9	41,3	28,56	0,7	0,7	-
13.10.2024	1,911	0	70,65	69,17	0	69,09	68,59	0	0	24	0	0	70	42,3	27,72	0,7	0,7	-
14.10.2024	1,796	0	60,26	58,83	0	58,94	58,38	0	0	24	0	0	70,2	39,8	30,49	0,7	0,7	-
15.10.2024	1,859	0	61,88	60,41	0	60,51	59,95	0	0	24	0	0	70,4	39,6	30,76	0,7	0,7	-
16.10.2024	2,194	0	79,12	77,33	0	77,38	76,69	0	0	24	0	0	70	41,6	28,4	0,7	0,7	-
17.10.2024	2,189	0	78,88	77,17	0	77,14	76,53	0	0	24	0	0	70,2	41,8	28,45	0,7	0,7	-
18.10.2024	2,034	0	71,82	70,32	0	70,22	69,77	0	0	24	0	0	70,2	41,2	29	0,7	0,7	-
19.10.2024	1,877	0	65,88	64,59	0	64,41	64,08	0	0	24	0	0	70,7	41,5	29,19	0,7	0,7	-
20.10.2024	1,888	0	67,9	66,63	0	66,4	66,11	0	0	24	0	0	70,3	41,8	28,49	0,7	0,7	-
Итого:	35,564	0	1265,62	1248,76	0	1237,72	1240,02	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,564																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.09.2024	3740,843	238121,67	225835,31	0	230425	220458,92	0
20.10.2024	3776,407	239387,29	227084,07	0	231662,72	221698,94	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2024 7:32:03