

#102390#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель Детский Сад № 31, МАДОУ
Адрес потребителя Сергея Тюленина 4, Калининград
Номер абонента 3645
Порядковый номер 4258
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122930
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2024	1,772	0	57,8	56,66	0	56,52	56,31	0	0	24	0	0	70,6	39,2	31,42	0,7	0,7	9,8
22.10.2024	1,393	0	42,94	42,08	0	41,99	41,83	0	0	24	0	0	70,3	37,1	33,22	0,7	0,7	13,8
23.10.2024	1,768	0	55,81	54,77	0	54,56	54,39	0	0	24	0	0	70,8	38,3	32,45	0,7	0,7	11,4
24.10.2024	1,972	0	65,23	64,06	0	63,76	63,58	0	0	24	0	0	70,5	39,5	31	0,7	0,7	8,5
25.10.2024	2,317	0	83,4	81,91	0	81,56	81,24	0	0	24	0	0	70,4	41,9	28,43	0,7	0,7	4
26.10.2024	1,761	0	60,96	59,83	0	59,62	59,34	0	0	24	0	0	70,4	40,9	29,54	0,7	0,7	8,2
27.10.2024	1,606	0	53,65	52,64	0	52,46	52,25	0	0	24	0	0	70,4	39,7	30,67	0,7	0,7	9,6
28.10.2024	1,833	0	59,52	58,44	0	58,21	57,96	0	0	24	0	0	70,5	38,9	31,53	0,7	0,7	10,2
29.10.2024	1,669	0	52,96	51,95	0	51,79	51,61	0	0	24	0	0	70,3	38	32,34	0,7	0,7	10,9
30.10.2024	1,761	0	56,51	55,55	0	55,26	55,16	0	0	24	0	0	70,2	38,3	31,91	0,7	0,7	12,2
31.10.2024	1,9	0	62,67	61,69	0	61,28	61,21	0	0	24	0	0	70,2	39,2	31,04	0,7	0,7	9,6
01.11.2024	1,691	0	53,66	52,88	0	52,44	52,52	0	0	24	0	0	70,4	38,1	32,29	0,7	0,7	-
02.11.2024	2,373	0	86,74	85,49	0	84,82	84,78	0	0	24	0	0	70,5	42,5	28,02	0,7	0,7	-
03.11.2024	2,16	0	79,7	78,58	0	77,93	77,89	0	0	24	0	0	70,6	42,8	27,73	0,7	0,7	-
04.11.2024	2,065	0	73,61	72,54	0	71,97	71,96	0	0	24	0	0	70,4	41,7	28,68	0,7	0,7	-
05.11.2024	2,416	0	89,05	87,73	0	87,06	86,94	0	0	24	0	0	70,4	42,7	27,75	0,7	0,7	-
06.11.2024	2,591	0	97,49	96,09	0	95,34	95,26	0	0	24	0	0	70,4	43,3	27,19	0,7	0,7	-
07.11.2024	2,48	0	93,46	92,13	0	91,43	91,37	0	0	24	0	0	69,8	42,7	27,15	0,7	0,7	-
08.11.2024	2,283	0	79,33	78,13	0	77,56	77,51	0	0	24	0	0	70,7	41,2	29,46	0,7	0,7	-
09.11.2024	2,345	0	87,37	86,12	0	85,42	85,4	0	0	24	0	0	70,6	43,1	27,46	0,7	0,7	-
10.11.2024	2,664	0	102,88	101,37	0	100,51	100,41	0	0	24	0	0	71,7	45,1	26,53	0,7	0,7	-
11.11.2024	3	0	104,78	103,04	0	102,17	102,05	0	0	24	0	0	75,3	45,9	29,37	0,7	0,7	-
12.11.2024	2,959	0	101,21	99,5	0	98,66	98,54	0	0	24	0	0	75,8	45,8	30,03	0,7	0,7	-
13.11.2024	3,001	0	104,46	102,73	0	101,84	101,71	0	0	24	0	0	75,3	45,8	29,51	0,7	0,7	-
14.11.2024	2,659	0	96,14	94,68	0	93,93	93,81	0	0	24	0	0	72,2	43,9	28,36	0,7	0,7	-
15.11.2024	2,402	0	85,86	84,64	0	83,95	83,93	0	0	24	0	0	70,7	42	28,66	0,7	0,7	-
16.11.2024	2,202	0	79,97	78,9	0	78,17	78,27	0	0	24	0	0	70,3	42,1	28,21	0,7	0,7	-
17.11.2024	2,409	0	91,8	90,55	0	89,75	89,76	0	0	24	0	0	70,5	43,6	26,88	0,7	0,7	-
18.11.2024	2,787	0	109,04	107,57	0	106,64	106,55	0	0	24	0	0	70,7	44,5	26,15	0,7	0,7	-
19.11.2024	2,956	0	114,74	113,15	0	112,08	112	0	0	24	0	0	72,2	45,8	26,41	0,7	0,7	-
20.11.2024	2,037	0	78,42	78,4	0	76,68	77,71	0	0	24	0	0	70,8	43,9	26,83	0,7	0,7	-
Итого:	69,232	0	2461,16	2423,8	0	2405,36	2403,25	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,232																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2024	3776,407	239387,29	227084,07	0	231662,72	221698,94	0
20.11.2024	3845,639	241848,45	229507,87	0	234068,08	224102,19	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 7:23:56