

# #8005#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.11.2021 по 19.12.2021

Потребитель Детский Сад № 31, МАДОУ  
Адрес потребителя Сергея Тюленина 4, Калининград  
Номер абонента 3645  
Порядковый номер 4258  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122930  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2021	1,766	0	55,81	54,69	0	54,5	54,23	0	0	24	0	0	72,6	40,2	32,45	0,7	0,7	6
22.11.2021	2,384	0	72,54	70,64	0	70,75	70,14	0	0	24	0	0	74,7	41	33,73	0,7	0,7	-
23.11.2021	2,287	0	69,85	68,1	0	68,2	67,58	0	0	24	0	0	74,1	40,6	33,57	0,7	0,7	-
24.11.2021	2,152	0	66,16	64,59	0	64,57	64,11	0	0	24	0	0	73	39,6	33,38	0,7	0,7	-
25.11.2021	2,192	0	68,37	66,7	0	66,75	66,22	0	0	24	0	0	72,8	40	32,88	0,7	0,7	-
26.11.2021	2,316	0	70,86	69,06	0	69,13	68,56	0	0	24	0	0	74,5	41	33,53	0,7	0,7	-
27.11.2021	2,153	0	65,12	63,5	0	63,41	63	0	0	24	0	0	77,4	43,4	34	0,7	0,7	-
28.11.2021	2,151	0	65,13	63,52	0	63,44	63,04	0	0	24	0	0	77,2	43,2	33,95	0,7	0,7	-
29.11.2021	2,549	0	73,65	71,63	0	71,64	70,99	0	0	24	0	0	78,6	43	35,63	0,7	0,7	-
30.11.2021	2,568	0	76,1	74,04	0	74,1	73,33	0	0	24	0	0	77,6	42,9	34,69	0,7	0,7	-
01.12.2021	2,66	0	73,76	71,64	0	71,72	71	0	0	24	0	0	80,2	43,1	37,12	0,7	0,7	-
02.12.2021	2,655	0	82,24	79,96	0	80,11	79,28	0	0	24	0	0	76,7	43,6	33,17	0,7	0,7	-
03.12.2021	2,506	0	84,61	82,14	0	82,52	81,4	0	0	24	0	0	74,4	44	30,4	0,7	0,7	-
04.12.2021	2,718	0	93,36	90,69	0	90,93	89,73	0	0	24	0	0	77	47	29,94	0,7	0,7	-
05.12.2021	2,738	0	94,31	91,63	0	91,81	90,61	0	0	24	0	0	78,2	48,4	29,84	0,7	0,7	-
06.12.2021	3,571	0	116,58	112,69	0	113,04	111,27	0	0	24	0	0	83,7	52,1	31,59	0,7	0,7	-
07.12.2021	3,829	0	122,69	118,3	0	118,65	116,61	0	0	24	0	0	87,5	55,3	32,25	0,7	0,7	-
08.12.2021	3,967	0	125,1	120,53	0	120,9	118,81	0	0	24	0	0	88,9	56,1	32,79	0,7	0,7	-
09.12.2021	3,626	0	116,25	112,27	0	112,58	110,76	0	0	24	0	0	86	53,8	32,21	0,7	0,7	-
10.12.2021	2,95	0	96,22	93,35	0	93,56	92,31	0	0	24	0	0	79,6	48	31,56	0,7	0,7	-
11.12.2021	2,661	0	89,81	87,28	0	87,37	86,31	0	0	24	0	0	79,2	48,8	30,46	0,7	0,7	-
12.12.2021	2,789	0	94,25	91,52	0	91,59	90,5	0	0	24	0	0	79,9	49,4	30,46	0,7	0,7	-
13.12.2021	2,914	0	93,5	90,72	0	90,93	89,75	0	0	24	0	0	79,6	47,5	32,06	0,7	0,7	-
14.12.2021	2,705	0	89,25	86,75	0	86,92	85,92	0	0	24	0	0	76,5	45,4	31,14	0,7	0,7	-
15.12.2021	2,475	0	84,84	82,7	0	82,82	81,96	0	0	24	0	0	73,6	43,7	29,91	0,7	0,7	-
16.12.2021	2,316	0	75,16	73,52	0	73,34	72,92	0	0	24	0	0	73,9	42,3	31,58	0,7	0,7	-
17.12.2021	2,49	0	83,03	80,89	0	81	80,18	0	0	24	0	0	74,2	43,4	30,77	0,7	0,7	-
18.12.2021	2,215	0	76,65	74,84	0	74,77	74,12	0	0	24	0	0	74,1	44,4	29,69	0,7	0,7	-
19.12.2021	2,308	0	80,45	78,47	0	78,46	77,72	0	0	24	0	0	74,8	45,3	29,45	0,7	0,7	-
Итого:	76,611	0	2455,65	2386,36	0	2389,51	2362,36	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,611																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2021	2136,65	176711,95	165495,49	0	170489,77	160712,4	0
19.12.2021	2213,261	179167,6	167881,85	0	172879,28	163074,76	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.12.2021 8:40:32