

#112406#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Детский Сад № 31, МАДОУ
Адрес потребителя Сергея Тюленина 4, Калининград
Номер абонента 3645
Порядковый номер 4258
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122930
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	2,533	0	87,78	86,67	0	85,69	85,91	0	0	24	0	0	72,7	43,1	29,6	0,7	0,7	6
21.12.2024	2,603	0	99,65	98,39	0	97,27	97,4	0	0	24	0	0	72,9	46,1	26,77	0,7	0,7	2,8
22.12.2024	2,402	0	88,86	87,77	0	86,79	86,93	0	0	24	0	0	72,5	44,8	27,67	0,7	0,7	4,4
23.12.2024	2,521	0	87,23	86,04	0	85,18	85,32	0	0	24	0	0	72,9	43,2	29,64	0,7	0,7	4,2
24.12.2024	2,843	0	98,34	96,88	0	95,93	95,98	0	0	24	0	0	74,3	44,7	29,66	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	2,879	0	101,73	100,26	0	99,26	99,28	0	0	24	0	0	74	45	29,02	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	2,706	0	95,59	94,29	0	93,33	93,45	0	0	24	0	0	73	44	29,04	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	2,509	0	84,9	83,77	0	82,91	83,05	0	0	24	0	0	72,8	42,5	30,28	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	2,589	0	90,72	89,52	0	88,59	88,8	0	0	24	0	0	72,7	43,5	29,25	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	2,594	0	94,88	93,65	0	92,64	92,74	0	0	24	0	0	72,9	44,9	28,02	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	2,575	0	94,65	93,47	0	92,39	92,58	0	0	24	0	0	72,7	44,8	27,89	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	2,557	0	93,18	92,03	0	90,99	91,17	0	0	24	0	0	72,6	44,5	28,13	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	2,629	0	97,98	96,74	0	95,67	95,8	0	0	24	0	0	72,9	45,4	27,51	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	2,814	0	105,74	104,34	0	103,2	103,3	0	0	24	0	0	73,7	46,4	27,29	0,7	0,7	4
03.01.2025	3,226	0	118,85	117,06	0	115,71	115,71	0	0	24	0	0	77,4	49,5	27,89	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	3,403	0	125,32	123,38	0	121,91	121,88	0	0	24	0	0	78,7	50,8	27,93	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	3,325	0	118,96	117,08	0	115,71	115,68	0	0	24	0	0	79,3	50,5	28,76	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	3,166	0	115,43	113,63	0	112,35	112,27	0	0	24	0	0	78,3	50,1	28,2	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	2,418	0	87,21	86,13	0	85,14	85,39	0	0	24	0	0	72,5	44	28,46	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	2,823	0	107,48	106,05	0	104,92	105,01	0	0	24	0	0	73,4	46,5	26,92	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	3,185	0	117,46	115,71	0	114,57	114,51	0	0	24	0	0	74,8	47	27,83	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	3,072	0	113,76	112,16	0	111	111,04	0	0	24	0	0	74	46,3	27,68	0,7	0,7	-
11.01.2025	3,219	0	121,82	120,03	0	118,7	118,68	0	0	24	0	0	76,4	49,3	27,14	0,7	0,7	-
12.01.2025	3,148	0	114,22	112,51	0	111,24	111,27	0	0	24	0	0	76,9	48,6	28,29	0,7	0,7	-
13.01.2025	3,504	0	125,22	123,24	0	121,92	121,89	0	0	24	0	0	77,2	48,5	28,76	0,7	0,7	-
14.01.2025	3,499	0	132,29	130,35	0	128,95	128,91	0	0	24	0	0	75,8	48,6	27,14	0,7	0,7	-
15.01.2025	2,837	0	99,94	98,58	0	97,55	97,66	0	0	24	0	0	73,2	44,1	29,11	0,7	0,7	-
16.01.2025	2,995	0	110,14	108,66	0	107,53	107,63	0	0	24	0	0	72,9	45	27,87	0,7	0,7	-
17.01.2025	2,873	0	105,43	104,1	0	102,95	103,1	0	0	24	0	0	72,6	44,6	27,95	0,7	0,7	-
18.01.2025	2,537	0	96,32	95,16	0	94,08	94,27	0	0	24	0	0	72,2	45,2	26,99	0,7	0,7	-
19.01.2025	2,811	0	110,19	108,77	0	107,6	107,66	0	0	24	0	0	72,9	46,8	26,16	0,7	0,7	-
20.01.2025	3,292	0	127,03	125,16	0	123,95	123,88	0	0	24	0	0	74	47,4	26,6	0,7	0,7	-
Итого:	92,087	0	3368,3	3321,58	0	3285,62	3288,15	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	92,087																	

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.12.2024	3925,713	244794,9	232407,04	0	236943,87	226973,07	0
20.01.2025	4017,8	248163,2	235728,62	0	240229,49	230261,22	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2025 7:57:36