

#148520#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Горсвет-Маркетинг, ООО

Ленинский пр-т 5, Калининград

2298

2064

SKM-01

32828

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	0	24	0	23,7	23,3	-
22.08.2025	0	0	0,01	24	0	23,3	23	-
23.08.2025	0	0	0,01	24	0	22,8	22,6	-
24.08.2025	0	0	0	24	0	22,4	22,2	-
25.08.2025	0	0	0,01	24	0	22	21,7	-
26.08.2025	0	0	0,01	24	0	21,6	21,3	-
27.08.2025	0	0	0,01	24	0	21,8	21,2	-
28.08.2025	0	0	0,01	24	0	21,6	21,3	-
29.08.2025	0	0	0,01	24	0	22	21,6	-
30.08.2025	0	0	0	24	0	22,2	21,9	-
31.08.2025	0	0	0	24	0	22,4	22	-
01.09.2025	0	0	0,01	24	0	22,9	22,2	-
02.09.2025	0	0	0,01	24	0	23,1	22,5	-
03.09.2025	0	0	0,01	24	0	23,1	22,7	-
04.09.2025	0	0	0,02	24	0	23,7	22,9	-
05.09.2025	0	0	0,01	24	0	23,9	23,2	-
06.09.2025	0	0	0,01	24	0	23,7	23,3	-
07.09.2025	0	0	0	24	0	23,6	23,2	-
08.09.2025	0	0	0,01	24	0	23,7	23,2	-
09.09.2025	0	0	0,01	24	0	24	23,3	-
10.09.2025	0	0	0,01	24	0	23,9	23,3	-
11.09.2025	0	0	0,01	24	0	23,3	23,1	-
12.09.2025	0	0	0,01	24	0	23,5	23	-
13.09.2025	0	0	0	24	0	23,5	22,9	-
14.09.2025	0	0	0,01	24	0	23	22,7	-
15.09.2025	0	0	0,01	24	0	23,1	22,7	-
16.09.2025	0	0	0	24	0	22,8	22,4	-
17.09.2025	0	0	0,01	24	0	22,6	22,2	-
18.09.2025	0	0	0	24	0	22,1	21,9	-
19.09.2025	0	0	0	24	0	22,2	21,9	-
20.09.2025	0	0	0	24	0	22,5	22,1	-
Итого:	0	0	0,22	744	0	0	0	0
Гкал	0							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.08.2025	989,653	29379,82	29126,51	162387,09
20.09.2025	989,653	29379,82	29126,73	163131,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 9:29:23