

#108721#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Горсвет-Маркетинг, ООО

Ленинский пр-т 5, Калининград

2298

2064

SKM-01

32828

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2024	0,339	10,32	10,27	24	0	75,9	47,5	0,5
22.11.2024	0,333	9,96	9,92	24	0	75,8	47	0,5
23.11.2024	0,304	9,3	9,29	22,75	128	74,7	46,7	0,5
24.11.2024	0,261	7,35	7,36	24	0	73,5	43	1,2
25.11.2024	0,17	4,72	4,75	23,58	128	67,8	36,8	5,9
26.11.2024	0,178	5,01	5,05	24	0	67,6	36,9	7,3
27.11.2024	0,204	6,02	6,04	24	0	67,6	38,5	4,7
28.11.2024	0,225	6,85	6,89	24	0	68,3	39,8	4,4
29.11.2024	0,211	6,43	6,45	24	0	68	39,4	4,2
30.11.2024	0,233	7,21	7,22	24	0	68,7	40,8	4,1
01.12.2024	0,237	6,94	6,97	24	0	70,8	41,3	2,2
02.12.2024	0,234	6,66	6,68	24	0	71,1	40,7	2,9
03.12.2024	0,188	5,22	5,25	24	0	68,6	37,6	-
04.12.2024	0,258	7,15	7,17	24	0	72,4	41,3	-
05.12.2024	0,229	6,32	6,33	24	0	71,5	40	-
06.12.2024	0,297	8,7	8,69	24	0	73,3	43,9	-
07.12.2024	0,288	8,09	8,1	24	0	75	44,2	-
08.12.2024	0,266	7,47	7,48	24	0	73,3	42,6	-
09.12.2024	0,271	7,63	7,64	24	0	72,8	42,2	-
10.12.2024	0,315	8,71	8,71	24	0	75,9	44,8	-
11.12.2024	0,262	7,19	7,21	24	0	73	41,7	-
12.12.2024	0,264	7,29	7,31	24	0	73,3	42,1	-
13.12.2024	0,31	8,3	8,3	24	0	77	44,8	-
14.12.2024	0,334	9,72	9,71	24	0	76,9	47,3	-
15.12.2024	0,255	7,53	7,54	24	0	71,9	42,8	-
16.12.2024	0,184	5,17	5,21	24	0	68,2	37,4	-
17.12.2024	0,203	6,05	6,09	24	0	67,5	38,5	-
18.12.2024	0,205	5,89	5,92	24	0	68,1	38,1	-
19.12.2024	0,162	4,43	4,47	24	0	67,2	35,7	-
Итого:	7,22	207,63	208,02	694,33	0	0	0	0
Гкал	6,209							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

694,33

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.11.2024	953,045	28338,8	28084,57	155836,76
19.12.2024	960,265	28546,43	28292,59	156531,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.12.2024 7:27:01