

#7623#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Больница «РЖД-Медицина» города Калининград, ЧУЗ
Летняя 1, Калининград (РЖД больница)
2118
8872
ТВ7 (АСЦП)
20113538
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2023 | 7,955 | 0 | 72,022 | 0 | 0 | 70,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 41,2 | 0,41 | 0,3 | - |
| 22.04.2023 | 7,987 | 0 | 78,604 | 0 | 0 | 76,932 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 43,9 | 0,4 | 0,3 | - |
| 23.04.2023 | 6,159 | 0 | 57,19 | 0 | 0 | 56,031 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,8 | 40,6 | 0,38 | 0,3 | - |
| 24.04.2023 | 4,401 | 0 | 38,23 | 0 | 0 | 37,482 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 37,5 | 0,4 | 0,3 | - |
| 25.04.2023 | 0,774 | 0 | 24,161 | 0 | 0 | 23,828 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,3 | 46,6 | 0,4 | 0,3 | - |
| 26.04.2023 | 0,89 | 0 | 22,556 | 0 | 0 | 22,233 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,4 | 45,9 | 0,39 | 0,3 | - |
| 27.04.2023 | 6,616 | 0 | 76,099 | 0 | 0,058 | 74,602 | 0 | 0,058 | 24 | 0 | 65,5 | 44,4 | 0,38 | 0,3 | - |
| 28.04.2023 | 9,498 | 0,008 | 114,338 | 0 | 0 | 111,887 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 48,6 | 0,38 | 0,31 | - |
| 29.04.2023 | 6,477 | 0 | 74,201 | 0 | 0 | 72,664 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 46,3 | 0,39 | 0,31 | - |
| 30.04.2023 | 8,397 | 0 | 87,987 | 0 | 0 | 86,173 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 44,3 | 0,38 | 0,31 | - |
| 01.05.2023 | 7,703 | 0 | 89,012 | 0 | 0 | 87,116 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 47,5 | 0,38 | 0,31 | - |
| 02.05.2023 | 7,422 | 0 | 74,074 | 0 | 0 | 72,548 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 43 | 0,41 | 0,31 | - |
| 03.05.2023 | 8,693 | 0 | 101,304 | 0 | 0 | 99,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 48,3 | 0,41 | 0,31 | - |
| 04.05.2023 | 7,574 | 0 | 84,869 | 0 | 0 | 83,076 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 46,6 | 0,39 | 0,31 | - |
| 05.05.2023 | 9,18 | 0 | 97,559 | 0 | 0,031 | 95,48 | 0 | 0,031 | 24 | 0 | 68,7 | 45,8 | 0,38 | 0,31 | - |
| 06.05.2023 | 7,858 | 0,005 | 94,725 | 0 | 0 | 92,711 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 48,4 | 0,38 | 0,31 | - |
| 07.05.2023 | 6,961 | 0 | 75,153 | 0 | 0 | 73,581 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 45,4 | 0,39 | 0,31 | - |
| 08.05.2023 | 5,973 | 0 | 64,607 | 0 | 0 | 63,284 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 44,6 | 0,38 | 0,31 | - |
| 09.05.2023 | 4,692 | 0 | 51,053 | 0 | 0 | 50,044 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 43,5 | 0,38 | 0,31 | - |
| 10.05.2023 | 4,59 | 0 | 46,724 | 0 | 0 | 45,824 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 41,1 | 0,39 | 0,3 | - |
| 11.05.2023 | 3,96 | 0 | 43,076 | 0 | 0 | 42,277 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,7 | 41,3 | 0,36 | 0,3 | - |
| 12.05.2023 | 3,806 | 0 | 41,807 | 0 | 0 | 41,037 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 41,3 | 0,35 | 0,3 | - |
| 13.05.2023 | 2,822 | 0 | 33,669 | 0 | 0 | 33,089 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 40,8 | 0,34 | 0,3 | - |
| 14.05.2023 | 1,934 | 0 | 25,608 | 0 | 0 | 25,199 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 40,4 | 0,35 | 0,3 | - |
| 15.05.2023 | 3,697 | 0 | 37,044 | 0 | 0 | 36,395 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 37,3 | 0,37 | 0,3 | - |
| 16.05.2023 | 4,797 | 0 | 45,522 | 0 | 0 | 44,701 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 37,1 | 0,37 | 0,3 | - |
| 17.05.2023 | 5,932 | 0 | 56,84 | 0 | 0 | 55,758 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 39,2 | 0,36 | 0,3 | - |
| 18.05.2023 | 6,043 | 0 | 61,33 | 0 | 0 | 60,129 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 41,5 | 0,37 | 0,3 | - |
| 19.05.2023 | 5,297 | 0 | 52,822 | 0 | 0 | 51,817 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 40,2 | 0,37 | 0,3 | - |
| 20.05.2023 | 2,857 | 0 | 32,099 | 0 | 0 | 31,552 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 39,2 | 0,37 | 0,3 | - |
| Итого: | 170,945 | 0 | 1854,285 | 0 | 0,089 | 1817,07 | 0 | 0,089 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 40,83 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|---------|------------|-------|---------|---------|--------|
| 20.04.2023 | 8947,765 | 113334,666 | 0 | 145,409 | 110665,512 | 0 | 143,852 | 25676 | 19 |
| 20.05.2023 | 9118,714 | 115188,951 | 0 | 145,498 | 112482,581 | 0 | 143,94 | 26396 | 19 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:28:25