

#130768#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Больница «РЖД-Медицина» города Калининград, ЧУЗ  
Летняя 1, Калининград (РЖД больница)  
2118  
8872  
ТВ7 (АСЦП)  
20113538  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2025 | 7,004   | 0         | 125,09   | 0       | 0       | 122,333  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 56,3   | 0,43    | 0,3     | -           |
| 22.04.2025 | 7,709   | 0         | 131,966  | 0       | 0       | 129,083  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,7   | 55,4   | 0,43    | 0,3     | -           |
| 23.04.2025 | 7,573   | 0         | 130,637  | 0       | 0       | 127,76   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 55,9   | 0,42    | 0,3     | -           |
| 24.04.2025 | 8,095   | 0         | 137,859  | 0       | 0       | 134,821  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 55,7   | 0,42    | 0,3     | -           |
| 25.04.2025 | 9,838   | 0         | 160,074  | 0       | 0       | 156,516  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 55,4   | 0,42    | 0,3     | -           |
| 26.04.2025 | 10,301  | 0         | 154,208  | 0       | 0       | 150,777  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,3   | 54     | 0,42    | 0,31    | -           |
| 27.04.2025 | 10,148  | 0         | 152,852  | 0       | 0       | 149,439  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 54,3   | 0,41    | 0,3     | -           |
| 28.04.2025 | 9,205   | 0         | 155,36   | 0       | 0       | 151,901  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 55,9   | 0,42    | 0,3     | -           |
| 29.04.2025 | 8,111   | 0         | 143,06   | 0       | 0       | 139,889  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 56,4   | 0,42    | 0,3     | -           |
| 30.04.2025 | 8,269   | 0         | 140,717  | 0       | 0       | 137,606  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 55,8   | 0,43    | 0,3     | -           |
| 01.05.2025 | 7,908   | 0         | 105,029  | 0       | 0       | 102,749  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,4   | 51,1   | 0,42    | 0,3     | -           |
| 02.05.2025 | 6,311   | 0         | 99,64    | 0       | 0       | 97,502   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 53,6   | 0,42    | 0,3     | -           |
| 03.05.2025 | 7,511   | 0         | 104,353  | 0       | 0       | 102,089  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,4   | 51,9   | 0,42    | 0,3     | -           |
| 04.05.2025 | 8,08    | 0         | 116,42   | 0       | 0       | 113,933  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,8   | 51,9   | 0,42    | 0,3     | -           |
| 05.05.2025 | 9,573   | 0         | 160,205  | 0       | 0       | 156,647  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,3   | 55,7   | 0,41    | 0,3     | -           |
| 06.05.2025 | 9,87    | 0         | 167,685  | 0       | 0       | 163,934  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,6   | 56,2   | 0,4     | 0,31    | -           |
| 07.05.2025 | 10,356  | 0         | 176,32   | 0       | 0       | 172,385  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 56,2   | 0,4     | 0,31    | -           |
| 08.05.2025 | 10,059  | 0         | 143,351  | 0       | 0       | 140,183  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 53     | 0,4     | 0,31    | -           |
| 09.05.2025 | 9,891   | 0         | 137,216  | 0       | 0       | 134,184  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 52,5   | 0,4     | 0,31    | -           |
| 10.05.2025 | 9,341   | 0         | 135,17   | 0       | 0       | 132,19   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 53,1   | 0,4     | 0,31    | -           |
| 11.05.2025 | 9,207   | 0         | 129,322  | 0       | 0       | 126,48   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 52,5   | 0,4     | 0,31    | -           |
| 12.05.2025 | 9,269   | 0         | 156,473  | 0       | 0       | 152,964  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 56,3   | 0,4     | 0,31    | -           |
| 13.05.2025 | 8,556   | 0         | 144,493  | 0       | 0       | 141,269  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 56     | 0,41    | 0,31    | -           |
| 14.05.2025 | 8,924   | 0         | 142,494  | 0       | 0       | 139,336  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 55     | 0,41    | 0,31    | -           |
| 15.05.2025 | 9,87    | 0         | 165,315  | 0       | 0       | 161,588  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 56,2   | 0,41    | 0,31    | -           |
| 16.05.2025 | 9,544   | 0         | 150,928  | 0       | 0       | 147,556  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 55,1   | 0,41    | 0,31    | -           |
| 17.05.2025 | 8,947   | 0         | 107,43   | 0       | 0       | 105,072  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 49,5   | 0,4     | 0,31    | -           |
| 18.05.2025 | 8,51    | 0         | 111,787  | 0       | 0       | 109,321  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 51,5   | 0,4     | 0,31    | -           |
| 19.05.2025 | 8,314   | 0         | 135,686  | 0       | 0       | 132,688  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 55,2   | 0,41    | 0,31    | -           |
| 20.05.2025 | 6,981   | 0         | 134,201  | 0       | 0,002   | 131,25   | 0      | 0,002  | 24       | 0       | 70     | 57,3   | 0,42    | 0,3     | -           |
| Итого:     | 263,275 | 0         | 4155,341 | 0       | 0,002   | 4063,445 | 0      | 0,002  | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 62,882  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.04.2025 | 3179,005 | 39850,62  | 0      | 3,321  | 38913,028 | 0     | 3,274 | 9728    | 125    |
| 20.05.2025 | 3442,28  | 44005,961 | 0      | 3,323  | 42976,473 | 0     | 3,276 | 10448   | 125    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 7:37:47