

#124758#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/03/25г.-20/04/25г.

Абонент: РЖД-Медицина

Адрес: Летняя,1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 1.80 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 9.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272056

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0x6B83

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.03.2025	73,56	48,53	25,03	97,42	95,04	95,04	0,02	0,02	1,3	4,6	2,372	0	24	0	
21.03.2025	72,86	44,24	28,62	77,96	76,11	76,11	0,01	0,01	1,29	4,54	2,17	0	24	0	
22.03.2025	72,78	46,32	26,46	80,18	78,29	78,29	0,01	0,01	1,28	4,57	2,066	0	24	0	
23.03.2025	71,43	44,22	27,21	76,82	75,06	75,06	0,02	0,02	1,28	4,6	2,036	0	24	0	
24.03.2025	72,84	43,99	28,85	78,16	76,3	76,3	0	0	1,31	4,54	2,194	0	24	0	
25.03.2025	73,04	45,82	27,22	78,62	76,72	76,72	0,02	0,02	1,3	4,56	2,078	0	24	0	
26.03.2025	72,35	41,87	30,48	68,34	66,76	66,76	0	0	1,3	4,51	2,029	0	24	0	
27.03.2025	72,7	42,51	30,19	70,59	68,91	68,91	0,01	0,01	1,3	4,53	2,071	0	24	0	
28.03.2025	72,36	40,07	32,29	53,77	52,49	52,49	0,01	0,01	1,3	4,46	1,689	0	24	0	
29.03.2025	71,65	40,31	31,34	49,15	48,01	48,01	0,02	0,02	1,29	4,46	1,501	0	24	0	
30.03.2025	71,84	41,36	30,48	63,18	61,74	61,74	0	0	1,31	4,5	1,875	0	24	0	
31.03.2025	72,35	41,45	30,9	63,75	62,27	62,27	0,01	0,01	1,3	4,51	1,919	0	24	0	
01.04.2025	72,65	43,29	29,36	76	74,21	74,21	0	0	1,29	4,53	2,171	0	24	0	
02.04.2025	72,35	41,47	30,88	61	59,56	59,56	0,02	0,02	1,29	4,47	1,835	0	24	0	
03.04.2025	71,64	38,77	32,87	45,64	44,6	44,6	0,01	0,01	1,28	4,43	1,462	0	24	0	
04.04.2025	72,23	41,43	30,8	60,54	59,13	59,13	0	0	1,3	4,48	1,815	0	24	0	
05.04.2025	73,15	48	25,15	99,98	97,56	97,56	0,01	0,01	1,31	4,62	2,447	0	24	0	
06.04.2025	73,74	51,22	22,52	125,05	122,02	122,02	0,02	0,02	1,31	4,71	2,739	0	24	0	
07.04.2025	73,5	48,27	25,23	100,55	98,13	98,13	0,02	0,02	1,3	4,64	2,467	0	24	0	
08.04.2025	73,44	47,02	26,42	96,68	94,37	94,37	0,01	0,01	1,3	3,5	2,488	0	24	0	*
09.04.2025	73,33	46,84	26,49	91,91	89,72	89,72	0,02	0,02	1,29	2,98	2,371	0	24	0	*
10.04.2025	73,06	48,49	24,57	107,29	104,7	104,7	0,02	0,02	1,3	3,47	2,562	0	24	0	*
11.04.2025	71,15	44,8	26,35	83,49	81,59	81,59	0,01	0,01	1,29	1,82	2,147	0	24	0	*
12.04.2025	71,05	44,92	26,13	70,06	68,46	68,46	0,02	0,02	1,28	2,16	1,787	0	24	0	*
13.04.2025	69,46	38,64	30,82	38,72	37,87	37,87	0,01	0,01	1,26	2,08	1,165	0	24	0	*
14.04.2025	68,17	33,95	34,22	28,37	27,77	27,77	0,01	0,01	1,27	1,25	0,949	0	24	0	*
15.04.2025	68,23	35,5	32,73	28,16	27,54	27,54	0	0	1,26	1,58	0,901	0	24	0	*
16.04.2025	67,53	33,59	33,94	27,74	27,19	27,19	0,01	0,01	3,29	2,6	0,919	0	24	0	
17.04.2025	66,71	34,01	32,7	18,59	18,2	18,2	0,01	0,01	5,41	4,2	0,594	0	24	0	
18.04.2025	64,73	32,28	32,45	12,54	12,31	12,31	0	0	5,52	4,19	0,398	0	24	0	
19.04.2025	64,49	31,22	33,27	17,85	17,52	17,52	0,01	0,01	5,49	4,19	0,581	0	24	0	
20.04.2025	66,41	34,15	32,26	26,5	25,99	25,99	0	0	5,49	4,19	0,838	0	24	0	
Итого:				2074,6	2026,14	2026,14	0,34	0,34			56,636	0	768	0	
Средние:	71,14	41,82	29,31						1,87	3,88					

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/03/2524:00	16333,04	15933,61	15933,61	5,98	5,93	416,613	0,184	5910	11
20/04/2524:00	18407,64	17959,75	17959,75	6,32	6,27	473,249	0,184	6678	11
Итого:	2074,6	2026,14	2026,14	0,34	0,34	56,636	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0

Время работы прибора после сброса 6771ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

