

#7602#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Больница «РЖД-Медицина» города Калининград, ЧУЗ
Адрес потребителя Летняя 1, Калининград (Поликлиника РЖД)
Номер абонента 2118
Порядковый номер 7419
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272056
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	1,533	0	51,99	0	50,83	50,83	0	23	1	1	70,1	39,9	30,15	0,56	0,43	8,6
22.04.2021	2,183	0	83,31	0	81,42	81,42	0	24	0	0	71,2	44,4	26,83	0,57	0,44	4,6
23.04.2021	2,272	0	90,85	0	88,77	88,77	0	24	0	0	71,4	45,8	25,58	0,56	0,44	4,6
24.04.2021	2,238	0	93,51	0	91,37	91,37	0	24	0	0	71,6	47,1	24,5	0,56	0,44	4
25.04.2021	2,239	0	92,51	0,01	90,39	90,39	0,01	24	0	0	71,7	46,9	24,79	0,56	0,45	3,7
26.04.2021	2,546	0	106,71	0	104,23	104,23	0	24	0	0	72	47,6	24,42	0,57	0,44	2,9
27.04.2021	2,352	0	92,56	0	90,43	90,43	0	24	0	0	71,7	45,6	26,01	0,58	0,44	4,1
28.04.2021	1,981	0	76,86	0	75,13	75,13	0	24	0	0	71,2	44,9	26,34	0,57	0,43	6,7
29.04.2021	1,558	0	54,27	0	53,08	53,08	0	24	0	0	69,8	40,5	29,31	0,47	0,41	9,3
30.04.2021	0,95	0	31,74	0	31,08	31,08	0	24	0	0	68,6	38	30,58	0,5	0,41	7
01.05.2021	0,021	0	3,67	0	3,66	3,66	0	24	0	0	55,7	50,4	5,25	0,49	0,41	7,3
02.05.2021	0,024	0	3,77	0	3,76	3,76	0	24	0	0	55,1	50,1	5	0,48	0,41	6,2
03.05.2021	0,022	0	3,93	0,01	3,92	3,92	0,01	24	0	0	55,7	50,7	4,99	0,5	0,41	5,8
04.05.2021	0,092	0	6,24	0	6,14	6,14	0	24	0	0	61,3	45,9	15,34	0,51	0,41	9,6
05.05.2021	0,093	0	6,41	0	6,3	6,3	0	24	0	0	60,7	45,7	15	0,51	0,41	10,4
06.05.2021	0,084	0	7,29	0	7,17	7,17	0	24	0	0	58,8	46,9	11,93	0,51	0,41	6,9
07.05.2021	0,1	0	7,21	0,01	7,11	7,11	0,01	24	0	0	59,8	45,7	14,09	0,51	0,41	6,9
08.05.2021	0,019	0	3,58	0	3,57	3,57	0	24	0	0	55,6	50,1	5,53	0,51	0,41	6,3
09.05.2021	0,018	0	3,8	0	3,79	3,79	0	24	0	0	55,5	50,4	5,09	0,51	0,41	11,1
10.05.2021	0,019	0	3,92	0	3,91	3,91	0	24	0	0	55,6	50,8	4,86	0,52	0,41	17,8
11.05.2021	0,093	0	6,9	0	6,79	6,79	0	24	0	0	60,2	46,2	14,07	0,53	0,41	19,7
12.05.2021	0,089	0	6,77	0	6,66	6,66	0	24	0	0	60,1	46,6	13,55	0,54	0,41	19,2
13.05.2021	0,081	0	6,69	0	6,58	6,58	0	24	0	0	59,3	46,7	12,56	0,52	0,41	9,9
14.05.2021	0,087	0	7	0	6,89	6,89	0	24	0	0	59,3	46,7	12,64	0,52	0,4	10,6
15.05.2021	0,017	0	4,22	0	4,21	4,21	0	24	0	0	54,7	50,8	3,91	0,52	0,41	10
16.05.2021	0,025	0	4,9	0,01	4,84	4,84	0,01	24	0	0	56,3	50,5	5,79	0,53	0,41	12,5
17.05.2021	0,07	0	6,55	0	6,44	6,44	0	24	0	0	58,6	47,3	11,33	0,53	0,41	14,5
18.05.2021	0,093	0	7,15	0	7,03	7,03	0	24	0	0	59,6	46,2	13,39	0,53	0,41	11,4
19.05.2021	0,08	0	6,67	0	6,56	6,56	0	24	0	0	59,1	46,7	12,32	0,52	0,41	10,4
20.05.2021	0,076	0	6,81	0	6,7	6,7	0	24	0	0	59,2	47,4	11,77	0,53	0,41	-
Итого:	21,055	0	887,79	0,04	868,76	868,76	0,04	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,055															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2021	515,338	21791,69	7,24	21227,78	21227,78	7,22
20.05.2021	536,393	22679,48	7,28	22096,54	22096,54	7,26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 7:24:51