

#130767#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Больница «РЖД-Медицина» города Калининград, ЧУЗ
Летняя 1, Калининград (Поликлиника РЖД)
2118
7419
ВКТ-7
00272056
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,974	0	30,89	0,01	30,26	30,26	0,01	24	0	0	67,3	35,1	32,2	0,55	0,42	-
22.04.2025	1,297	0	42,87	0	41,94	41,94	0	24	0	0	68,1	37,1	30,97	0,55	0,42	-
23.04.2025	1,117	0	36,68	0,01	35,89	35,89	0,01	24	0	0	68,1	37	31,12	0,54	0,42	-
24.04.2025	1,328	0	43,73	0,01	42,8	42,8	0,01	24	0	0	68,4	37,4	31,01	0,54	0,42	-
25.04.2025	1,945	0	74,12	0	72,5	72,5	0	24	0	0	69,7	42,9	26,86	0,54	0,42	-
26.04.2025	2,014	0	82,22	0,03	80,4	80,4	0,03	24	0	0	70	44,9	25,04	0,54	0,42	-
27.04.2025	1,896	0	75,86	0,02	74,17	74,17	0,02	24	0	0	70,1	44,6	25,54	0,54	0,42	-
28.04.2025	1,577	0	61,07	0,02	59,74	59,74	0,02	24	0	0	69,7	43,3	26,4	0,55	0,42	-
29.04.2025	1,239	0	40,64	0,01	39,78	39,78	0,01	24	0	0	68,5	37,3	31,17	0,55	0,42	-
30.04.2025	1,378	0	46,71	0,01	45,73	45,73	0,01	24	0	0	68,8	38,7	30,14	0,55	0,42	-
01.05.2025	1,393	0	48,33	0,02	47,31	47,31	0,02	24	0	0	68,8	39,3	29,5	0,55	0,42	-
02.05.2025	0,918	0	30,09	0,01	29,47	29,47	0,01	24	0	0	67,5	36,3	31,14	0,55	0,42	-
03.05.2025	1,225	0	40,23	0,01	39,4	39,4	0,01	24	0	0	68,2	37,1	31,12	0,53	0,42	-
04.05.2025	1,616	0	58,9	0,01	57,63	57,63	0,01	24	0	0	68,4	40,3	28,06	0,52	0,42	-
05.05.2025	1,884	0	70,12	0,02	68,59	68,59	0,02	24	0	0	69,7	42,3	27,45	0,48	0,43	-
06.05.2025	1,78	0,001	69,93	0,03	68,38	68,38	0,03	24	0	0	70,1	44,1	26,02	0,37	0,43	-
07.05.2025	1,957	0	77,04	0,03	75,32	75,32	0,03	24	0	0	70,1	44,1	26,03	0,19	0,43	-
08.05.2025	1,965	0,001	78,81	0,03	77,05	77,05	0,03	24	0	0	70	44,4	25,59	0,15	0,43	-
09.05.2025	1,986	0	79,25	0,02	77,49	77,49	0,02	24	0	0	69,8	44	25,72	0,13	0,43	-
10.05.2025	1,796	0	67,99	0,02	66,5	66,5	0,02	24	0	0	69,5	42,4	27,11	0,17	0,43	-
11.05.2025	1,675	0	61,8	0,03	60,43	60,43	0,03	24	0	1	69,8	42	27,8	0,14	0,43	-
12.05.2025	1,691	0,001	60,93	0,03	59,59	59,59	0,03	24	0	0	70	41,6	28,45	0,13	0,43	-
13.05.2025	1,502	0,001	52,87	0,03	51,73	51,73	0,03	24	0	0	69,6	40,5	29,13	0,13	0,43	-
14.05.2025	1,561	0	54,09	0,02	52,89	52,89	0,02	24	0	0	69,4	39,8	29,64	0,13	0,43	-
15.05.2025	1,976	0	75,55	0,03	73,87	73,87	0,03	24	0	0	70,2	43,4	26,84	0,13	0,44	-
16.05.2025	0,095	0	3,83	0	3,74	3,74	0	1	0	0	70,5	45,1	25,39	0,13	0,43	-
17.05.2025	0,046	0	1,34	0	1,31	1,31	0	1	0	0	68,7	33,6	35,04	0,13	0,43	-
18.05.2025	1,506	0	52,98	0,01	51,83	51,83	0,01	24	0	0	69,5	40,4	29,1	0,13	0,43	-
19.05.2025	1,356	0	45,04	0,03	44,09	44,09	0,03	24	0	0	68,9	38	30,86	0,2	0,42	-
20.05.2025	0,808	0	27,44	0,02	26,84	26,84	0,02	24	0	1	69	38,8	30,26	0,26	0,42	-
Итого:	43,501	0	1591,35	0,52	1556,67	1556,67	0,52	674	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,501															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

674

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2025	476,839	18541,28	6,37	18090,46	18090,46	6,32
20.05.2025	520,34	20132,63	6,89	19647,13	19647,13	6,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 10:16:51