

# #7601#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Больница «РЖД-Медицина» города Калининград, ЧУЗ  
Адрес потребителя Летняя 1, Калининград (Поликлиника РЖД)  
Номер абонента 2118  
Порядковый номер 7419  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272056  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,077	0	6,54	0	6,43	6,43	0	24	0	0	59,5	47,1	12,4	0,52	0,41	14
22.05.2021	0,016	0	4,42	0	4,4	4,4	0	24	0	0	55,3	51	4,26	0,52	0,4	-
23.05.2021	0,01	0	3,06	0	3,05	3,05	0	22	2	1	53,7	49,8	3,85	0,52	0,41	-
24.05.2021	0,075	0	6,6	0	6,49	6,49	0	24	0	0	58,7	47,3	11,44	0,52	0,41	16
25.05.2021	0,087	0	7,06	0	6,94	6,94	0	24	0	0	59,1	46,5	12,59	0,53	0,41	-
26.05.2021	0,075	0	6,8	0,01	6,69	6,69	0,01	24	0	0	59,2	47,3	11,84	0,52	0,41	-
27.05.2021	0,084	0	7,03	0	6,93	6,93	0	24	0	0	59,1	46,8	12,3	0,53	0,41	-
28.05.2021	0,086	0	7,24	0	7,13	7,13	0	24	0	0	58,9	47,2	11,66	0,53	0,41	11
29.05.2021	0,024	0	4,86	0	4,82	4,82	0	24	0	0	55,9	50,6	5,32	0,53	0,41	12,3
30.05.2021	0,014	0	4,33	0	4,32	4,32	0	24	0	0	54,3	51,2	3,04	0,52	0,41	-
31.05.2021	0,084	0	7,07	0	6,95	6,95	0	24	0	0	59,1	46,8	12,31	0,53	0,41	16
01.06.2021	0,084	0	6,96	0	6,86	6,86	0	24	0	0	58,8	46,9	11,93	0,53	0,41	-
02.06.2021	0,079	0	7,04	0	6,94	6,94	0	24	0	0	59,2	47,6	11,65	0,53	0,41	-
03.06.2021	0,079	0	7,1	0	6,98	6,98	0	24	0	0	59,2	47,4	11,71	0,53	0,41	15
04.06.2021	0,067	0	6,59	0	6,49	6,49	0	24	0	0	58,5	47,8	10,63	0,53	0,41	-
05.06.2021	0,015	0	4,32	0	4,3	4,3	0	24	0	0	55,1	51,6	3,47	0,53	0,41	13,4
06.06.2021	0,016	0	4,11	0	4,1	4,1	0	24	0	0	55	51,6	3,38	0,53	0,41	22
07.06.2021	0,07	0	6,42	0	6,31	6,31	0	24	0	0	58,8	47,7	11,02	0,54	0,41	-
08.06.2021	0,075	0,001	6,58	0,02	6,48	6,48	0,02	24	0	0	59,2	47,2	12,08	0,55	0,41	18,8
09.06.2021	0,064	0	6,18	0	6,08	6,08	0	24	0	0	58,8	47,9	10,85	0,55	0,41	21
10.06.2021	0,062	0	6,07	0	5,96	5,96	0	24	0	0	58,8	48,6	10,26	0,55	0,41	-
11.06.2021	0,061	0	6	0	5,9	5,9	0	24	0	0	58,7	48	10,65	0,55	0,41	-
12.06.2021	0,014	0	4,07	0	4,06	4,06	0	24	0	0	55,4	51,9	3,45	0,54	0,41	-
13.06.2021	0,013	0	3,98	0	3,97	3,97	0	24	0	0	55	51,9	3,14	0,55	0,41	-
14.06.2021	0,013	0	4,17	0,01	4,16	4,16	0,01	24	0	0	55,5	52,3	3,13	0,55	0,41	-
15.06.2021	0,055	0	6,1	0	5,99	5,99	0	24	0	0	58,4	48,3	10,08	0,55	0,41	-
16.06.2021	0,057	0	5,99	0	5,89	5,89	0	24	0	0	58,5	48,1	10,39	0,55	0,41	-
17.06.2021	0,06	0	6,03	0	5,92	5,92	0	24	0	0	58,6	48,2	10,4	0,55	0,41	-
18.06.2021	0,059	0	5,94	0	5,83	5,83	0	24	0	0	58,7	48,2	10,53	0,56	0,41	-
19.06.2021	0,011	0	3,78	0	3,77	3,77	0	24	0	0	55,8	52,4	3,41	0,56	0,41	-
20.06.2021	0,014	0	3,71	0	3,7	3,7	0	24	0	0	56,2	52,8	3,38	0,56	0,41	-
Итого:	1,6	0	176,15	0,04	173,84	173,84	0,04	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,6															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.05.2021	536,393	22679,48	7,28	22096,54	22096,54	7,26
20.06.2021	537,993	22855,63	7,32	22270,38	22270,38	7,3

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.06.2021 7:53:49