

#88275#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 18.06.2024

Потребитель Больница «РЖД-Медицина» города Калининград, ЧУЗ  
Адрес потребителя Летняя 1, Калининград (Поликлиника РЖД)  
Номер абонента 2118  
Порядковый номер 7419  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272056  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtm, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.05.2024 | 0,064    | 0         | 4,51    | 0       | 4,44   | 4,44   | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,9   | 40,9   | 15,08 | 0,72    | 0,46    | -           |
| 22.05.2024 | 0,057    | 0         | 4,17    | 0       | 4,13   | 4,13   | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,6   | 40,8   | 14,74 | 0,72    | 0,46    | -           |
| 23.05.2024 | 0,056    | 0         | 4,14    | 0       | 4,08   | 4,08   | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,4   | 41,2   | 14,19 | 0,72    | 0,46    | -           |
| 24.05.2024 | 0,059    | 0         | 4,19    | 0       | 4,13   | 4,13   | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,5   | 40,4   | 15,04 | 0,72    | 0,46    | -           |
| 25.05.2024 | 0,009    | 0         | 2,01    | 0       | 2      | 2      | 0      | 24       | 0       | 0      | 47,4   | 41,9   | 5,55  | 0,72    | 0,47    | -           |
| 26.05.2024 | 0        | 0         | 1,14    | 0       | 1,14   | 1,14   | 0      | 24       | 0       | 0      | 36,2   | 31,4   | 4,85  | 0,72    | 0,46    | -           |
| 27.05.2024 | 0,06     | 0         | 4,12    | 0       | 4,08   | 4,08   | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,7   | 40,6   | 15,12 | 0,72    | 0,46    | -           |
| 28.05.2024 | 0,06     | 0         | 4,08    | 0       | 4,03   | 4,03   | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,8   | 40,6   | 15,29 | 0,72    | 0,46    | -           |
| 29.05.2024 | 0,056    | 0         | 3,98    | 0       | 3,95   | 3,95   | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,1   | 40,3   | 14,79 | 0,72    | 0,46    | -           |
| 30.05.2024 | 0,061    | 0         | 4,15    | 0       | 4,1    | 4,1    | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,6   | 40,7   | 14,93 | 0,72    | 0,46    | -           |
| 31.05.2024 | 0,064    | 0         | 4,28    | 0       | 4,22   | 4,22   | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,7   | 40,4   | 15,35 | 0,72    | 0,46    | -           |
| 01.06.2024 | 0,008    | 0         | 1,93    | 0       | 1,92   | 1,92   | 0      | 24       | 0       | 0      | 47,2   | 42,1   | 5,08  | 0,72    | 0,47    | -           |
| 02.06.2024 | 0,001    | 0         | 1,15    | 0       | 1,15   | 1,15   | 0      | 24       | 0       | 0      | 36,4   | 31,2   | 5,19  | 0,72    | 0,46    | -           |
| 03.06.2024 | 0,061    | 0         | 4,54    | 0       | 4,48   | 4,48   | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,5   | 41,2   | 14,27 | 0,72    | 0,46    | -           |
| 04.06.2024 | 0,063    | 0         | 4,33    | 0       | 4,29   | 4,29   | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,5   | 40,7   | 14,8  | 0,4     | 0,25    | -           |
| 05.06.2024 | 0,045    | 0         | 4,23    | 0,01    | 4,18   | 4,18   | 0,01   | 24       | 0       | 0      | 53,1   | 42,4   | 10,76 | 0,22    | 0,12    | -           |
| 06.06.2024 | 0        | 0         | 0,36    | 0       | 0,36   | 0,36   | 0      | 24       | 0       | 0      | 33,8   | 27,3   | 6,54  | 0,22    | 0,12    | -           |
| 07.06.2024 | 0        | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 18,8   | 17,8   | 1,05  | 0,22    | 0,12    | -           |
| 08.06.2024 | 0        | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 17,7   | 17,6   | 0,13  | 0,22    | 0,12    | -           |
| 09.06.2024 | 0        | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 17,7   | 17,6   | 0,16  | 0,26    | 0,16    | -           |
| 10.06.2024 | 0        | 0         | 1,07    | 0       | 1,07   | 1,07   | 0      | 24       | 0       | 0      | 18,1   | 18,5   | -0,37 | 0,4     | 0,3     | -           |
| 11.06.2024 | 0        | 0         | 1,77    | 0       | 1,77   | 1,77   | 0      | 24       | 0       | 0      | 18,2   | 18,2   | -0,05 | 0,41    | 0,31    | -           |
| 12.06.2024 | 0        | 0         | 0,69    | 0       | 0,69   | 0,69   | 0      | 24       | 0       | 0      | 17,3   | 17,2   | 0,07  | 0,49    | 0,38    | -           |
| 13.06.2024 | 0        | 0         | 0,09    | 0       | 0,09   | 0,09   | 0      | 24       | 0       | 0      | 17,7   | 17,7   | 0,01  | 0,48    | 0,38    | -           |
| 14.06.2024 | 0        | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 17     | 17,6   | -0,51 | 0,48    | 0,37    | -           |
| 15.06.2024 | 0        | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 17,2   | 17,8   | -0,52 | 0,48    | 0,38    | -           |
| 16.06.2024 | 0        | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 17,5   | 17,6   | -0,15 | 0,48    | 0,38    | -           |
| 17.06.2024 | 0        | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 17,6   | 17,5   | 0,13  | 0,52    | 0,41    | -           |
| 18.06.2024 | 0,004    | 0         | 11,2    | 0       | 11,19  | 11,19  | 0      | 24       | 0       | 0      | 23     | 22,7   | 0,39  | 0,69    | 0,47    | -           |
| Итого:     | 0,728    | 0         | 72,13   | 0,01    | 71,49  | 71,49  | 0,01   | 696      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 0,728    |           |         |         |        |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т |
|------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 20.05.2024 | 1024,076 | 44900,59 | 10,93   | 43843,22 | 43843,22 | 10,86  |
| 18.06.2024 | 1024,804 | 44972,72 | 10,94   | 43914,71 | 43914,71 | 10,87  |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2024 9:22:18