

#91555#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/07/24г.-20/08/24г.

Абонент: РЖД Медицина

Адрес: Летняя,1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 1.80 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 9.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272056

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

T3=2

КС=0x6B83

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	V3	M3	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
20.07.2024	48,31	42,05	6,26	2,12	2,11	2,11	0	0	5,09	3,99	0,01	0	24	0	
21.07.2024	37,24	30,43	6,81	1,13	1,13	1,13	0	0	5,12	3,98	0,001	0	24	0	
22.07.2024	55,15	42,05	13,1	3,99	3,94	3,94	0	0	5,15	3,98	0,049	0	24	0	
23.07.2024	54,17	42	12,17	3,85	3,81	3,81	0	0	5,13	3,98	0,044	0	24	0	
24.07.2024	54,15	41,98	12,17	3,79	3,76	3,76	0	0	5,09	3,97	0,042	0	24	0	
25.07.2024	54,38	41,98	12,4	3,74	3,71	3,71	0	0	5,14	3,98	0,043	0	24	0	
26.07.2024	55,22	41,93	13,29	4,04	3,99	3,99	0	0	5,18	3,97	0,051	0	24	0	
27.07.2024	47,96	42,27	5,69	2,11	2,1	2,1	0	0	5,18	3,98	0,008	0	24	0	
28.07.2024	37,18	30,57	6,61	1,12	1,12	1,12	0	0	5,1	3,98	0,001	0	24	0	
29.07.2024	54,35	42,03	12,32	4,03	4,01	4,01	0	0	5,11	3,99	0,046	0	24	0	
30.07.2024	54,93	41,2	13,73	4,08	4,03	4,03	0	0	5,12	3,98	0,051	0	24	0	
31.07.2024	54,54	41,48	13,06	3,83	3,8	3,8	0,01	0,01	5,11	3,98	0,046	0	24	0	
01.08.2024	53,95	41,6	12,35	3,79	3,76	3,76	0	0	5,17	3,98	0,043	0	24	0	
02.08.2024	54,14	41,61	12,53	3,79	3,77	3,77	0	0	5,23	3,98	0,045	0	24	0	
03.08.2024	49,08	44,85	4,23	1,95	1,93	1,93	0	0	5,21	3,99	0,004	0	24	0	
04.08.2024	36,55	31,26	5,29	1,06	1,06	1,06	0	0	5,2	3,99	0	0	24	0	
05.08.2024	54,61	40,92	13,69	4,34	4,27	4,27	0	0	5,2	3,99	0,057	0	24	0	
06.08.2024	54,35	41	13,35	3,97	3,92	3,92	0	0	5,22	3,98	0,05	0	24	0	
07.08.2024	54,35	40,94	13,41	3,79	3,76	3,76	0	0	5,21	3,98	0,051	0	24	0	
08.08.2024	54,37	40,88	13,49	3,91	3,88	3,88	0	0	5,21	3,98	0,052	0	24	0	
09.08.2024	54,16	41,49	12,67	3,69	3,66	3,66	0	0	5,22	3,99	0,043	0	24	0	
10.08.2024	47,91	43,39	4,52	2,01	2	2	0	0	5,26	3,99	0,008	0	24	0	
11.08.2024	35,89	31,84	4,05	0,99	0,99	0,99	0	0	5,17	3,99	0	0	24	0	
12.08.2024	52,64	41,57	11,07	3,44	3,43	3,43	0	0	5,17	3,99	0,035	0	24	0	
13.08.2024	53,69	41,72	11,97	3,7	3,69	3,69	0	0	5,19	4	0,041	0	24	0	
14.08.2024	53,9	41,33	12,57	3,68	3,66	3,66	0	0	5,22	3,98	0,045	0	24	0	
15.08.2024	54,19	40,47	13,72	3,72	3,7	3,7	0	0	5,22	3,98	0,047	0	24	0	
16.08.2024	54,52	40,51	14,01	3,82	3,79	3,79	0	0	5,21	3,98	0,049	0	24	0	
17.08.2024	47,28	42,36	4,92	1,9	1,89	1,89	0	0	5,23	3,98	0,009	0	24	0	
18.08.2024	35,83	31,92	3,91	0,96	0,96	0,96	0	0	5,19	3,98	0	0	24	0	
19.08.2024	54,62	40,04	14,58	3,73	3,69	3,69	0	0	5,26	3,99	0,052	0	24	0	
20.08.2024	54,3	40,37	13,93	3,85	3,81	3,81	0	0	5,25	3,99	0,049	0	24	0	
Итого:				99,92	99,13	99,13	0,01	0,01			1,072	0	768	0	
Средние:	50,55	40	10,55						5,18	3,98					

Дата	V1	M1	M2	V3	M3	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	т	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
19/07/2424:00	11,81	11,73	11,73	0,01	0,01	0,133	0	82	7
20/08/2424:00	111,73	110,86	110,86	0,02	0,02	1,205	0	850	7
Итого:	99,92	99,13	99,13	0,01	0,01	1,072	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 870ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

