

#7600#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Больница «РЖД-Медицина» города Калининград, ЧУЗ
Адрес потребителя Летняя 1, Калининград (Поликлиника РЖД)
Номер абонента 2118
Порядковый номер 7419
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272056
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,013	0	3,96	0	3,95	3,95	0	24	0	0	56	52	4,05	0,55	0,41	-
22.08.2021	0,013	0	3,8	0	3,79	3,79	0	24	0	0	55,6	51,9	3,7	0,56	0,41	-
23.08.2021	0,046	0	5,5	0	5,39	5,39	0	24	0	0	58,4	49,3	9,08	0,56	0,41	-
24.08.2021	0,053	0	5,76	0	5,66	5,66	0	24	0	0	59	49,8	9,19	0,55	0,41	-
25.08.2021	0,051	0	5,54	0,01	5,45	5,45	0,01	24	0	0	58,3	48,6	9,69	0,55	0,41	-
26.08.2021	0,048	0	5,65	0	5,56	5,56	0	24	0	0	58,5	49,6	8,88	0,56	0,41	-
27.08.2021	0,051	0	5,83	0	5,73	5,73	0	24	0	0	58,8	49,7	9,19	0,56	0,41	-
28.08.2021	0,015	0	3,84	0	3,83	3,83	0	24	0	0	55,9	51,4	4,49	0,56	0,41	-
29.08.2021	0,014	0	3,74	0	3,73	3,73	0	24	0	0	55,3	51,3	4,06	0,55	0,41	-
30.08.2021	0,056	0	6,06	0,01	5,96	5,96	0,01	24	0	0	59	49	9,96	0,56	0,41	-
31.08.2021	0,057	0	6,13	0	6,02	6,02	0	24	0	0	58,4	48,7	9,79	0,57	0,42	-
01.09.2021	0,045	0	5,47	0	5,38	5,38	0	24	0	0	57,8	48,9	8,91	0,57	0,41	-
02.09.2021	0,05	0	5,76	0	5,66	5,66	0	24	0	0	58,4	49	9,33	0,56	0,41	-
03.09.2021	0,053	0	5,86	0	5,76	5,76	0	24	0	0	58,5	48,8	9,68	0,56	0,41	-
04.09.2021	0,017	0	4,16	0	4,14	4,14	0	24	0	0	55,3	50,9	4,4	0,56	0,41	-
05.09.2021	0,012	0	4,07	0	4,06	4,06	0	24	0	0	55	51,6	3,4	0,56	0,41	-
06.09.2021	0,058	0,003	5,96	0,09	5,85	5,85	0,09	24	0	0	58	47,5	10,52	0,56	0,41	-
07.09.2021	0,064	0	6,19	0	6,09	6,09	0	24	0	0	58,4	47,6	10,78	0,56	0,41	-
08.09.2021	0,067	0	6,26	0	6,16	6,16	0	24	0	0	58,9	47,8	11,09	0,56	0,41	-
09.09.2021	0,066	0	6,32	0	6,22	6,22	0	24	0	0	58,6	47,2	11,43	0,57	0,41	-
10.09.2021	0,074	0	6,44	0	6,34	6,34	0	24	0	0	59,1	47,1	11,94	0,56	0,41	-
11.09.2021	0,021	0	4,14	0	4,12	4,12	0	24	0	0	56,2	50,9	5,28	0,56	0,41	-
12.09.2021	0,012	0	3,9	0	3,89	3,89	0	24	0	0	55,9	52,5	3,36	0,56	0,41	-
13.09.2021	0,057	0	5,88	0	5,77	5,77	0	24	0	0	58,3	48	10,31	0,57	0,41	-
14.09.2021	0,08	0	6,71	0	6,61	6,61	0	24	0	0	59,5	46,8	12,66	0,56	0,41	-
15.09.2021	0,069	0	6,02	0,01	5,92	5,92	0,01	24	0	0	58,6	47,2	11,48	0,56	0,41	-
16.09.2021	0,069	0	6,27	0	6,16	6,16	0	24	0	0	58,6	46,8	11,78	0,56	0,41	-
17.09.2021	0,072	0	6,52	0	6,42	6,42	0	24	0	0	58,9	47,3	11,58	0,56	0,41	-
18.09.2021	0,018	0	4,49	0	4,45	4,45	0	24	0	0	55,6	51,2	4,39	0,56	0,41	-
19.09.2021	0,015	0	4,3	0	4,29	4,29	0	24	0	0	54,8	51,3	3,52	0,56	0,41	-
20.09.2021	0,064	0	6,38	0	6,28	6,28	0	24	0	0	58	47,4	10,66	0,56	0,41	-
Итого:	1,4	0	166,91	0,12	164,64	164,64	0,12	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,4															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2021	540,045	23161,06	8,52	22572,18	22572,18	8,49
20.09.2021	541,445	23327,97	8,64	22736,82	22736,82	8,61

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2021 7:21:22