

#94055#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/08/24г.-21/09/24г.

Абонент: _____ РЖД-Медицина

Адрес: _____ Летняя,1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 1.80 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 9.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272056

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0x6B83

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	V3	M3	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21.08.2024	54,51	40,47	14,04	3,6	3,57	3,57	0	0	5,27	3,98	0,048	0	24	0	
22.08.2024	53,83	40,89	12,94	3,68	3,66	3,66	0	0	5,27	3,98	0,045	0	24	0	
23.08.2024	53,53	40,41	13,12	3,68	3,66	3,66	0	0	5,29	3,98	0,046	0	24	0	
24.08.2024	47,66	42,86	4,8	1,97	1,96	1,96	0	0	5,29	3,99	0,007	0	24	0	
25.08.2024	36,07	32,03	4,04	0,98	0,98	0,98	0	0	5,26	3,98	0,001	0	24	0	
26.08.2024	53,48	41,07	12,41	3,46	3,44	3,44	0	0	5,25	3,98	0,042	0	24	0	
27.08.2024	53,92	40,71	13,21	3,62	3,59	3,59	0	0	5,2	3,98	0,045	0	24	0	
28.08.2024	53,55	40,75	12,8	3,52	3,51	3,51	0	0	5,19	3,97	0,043	0	24	0	
29.08.2024	53,87	40	13,87	3,6	3,58	3,58	0	0	5,26	3,97	0,048	0	24	0	
30.08.2024	54,71	40,06	14,65	3,68	3,66	3,66	0	0	5,3	3,97	0,053	0	24	0	
31.08.2024	47,39	42,45	4,94	1,97	1,96	1,96	0	0	5,28	3,98	0,007	0	24	0	
01.09.2024	36,28	31,49	4,79	1,05	1,05	1,05	0	0	5,24	3,98	0	0	24	0	
02.09.2024	54,25	39,76	14,49	4,16	4,11	4,11	0	0	5,23	3,98	0,057	0	24	0	
03.09.2024	53,83	39,95	13,88	3,69	3,65	3,65	0	0	5,21	3,98	0,049	0	24	0	
04.09.2024	54,68	40,01	14,67	3,79	3,76	3,76	0	0	5,24	3,99	0,053	0	24	0	
05.09.2024	53,84	40,2	13,64	3,53	3,51	3,51	0	0	5,21	3,99	0,046	0	24	0	
06.09.2024	53,68	39,96	13,72	3,68	3,66	3,66	0	0	5,18	3,99	0,049	0	24	0	
07.09.2024	47,67	43,22	4,45	1,91	1,9	1,9	0	0	5,22	3,99	0,008	0	24	0	
08.09.2024	36,02	32,12	3,9	1,04	1,04	1,04	0	0	5,21	3,99	0,001	0	24	0	
09.09.2024	53,69	40,11	13,58	3,46	3,45	3,45	0	0	5,25	3,99	0,047	0	24	0	
10.09.2024	53,87	39,24	14,63	3,84	3,81	3,81	0	0	5,21	3,99	0,053	0	24	0	
11.09.2024	53,78	39,68	14,1	3,79	3,76	3,76	0	0	5,23	3,99	0,051	0	24	0	
12.09.2024	53,38	39,39	13,99	3,65	3,62	3,62	0	0	5,12	4	0,049	0	24	0	
13.09.2024	53,52	39,94	13,58	3,72	3,71	3,71	0	0	5,14	4	0,049	0	24	0	
14.09.2024	47,09	42,62	4,47	2,06	2,05	2,05	0	0	5,17	4,01	0,008	0	24	0	
15.09.2024	36,66	30,73	5,93	1,14	1,14	1,14	0,01	0,01	5,17	4,01	0,003	0	24	0	
16.09.2024	53,62	39,79	13,83	3,6	3,59	3,59	0	0	5,19	4,01	0,046	0	24	0	
17.09.2024	53,06	39,16	13,9	3,53	3,52	3,52	0	0	5,21	4,02	0,049	0	24	0	
18.09.2024	53,5	38,86	14,64	3,47	3,45	3,45	0	0	5,15	4,01	0,049	0	24	0	
19.09.2024	52,89	39,04	13,85	3,46	3,44	3,44	0	0	5,15	4,01	0,045	0	24	0	
20.09.2024	52,92	39,34	13,58	3,41	3,4	3,4	0	0	5,17	4,01	0,043	0	24	0	
21.09.2024	46,84	41,7	5,14	2,08	2,07	2,07	0	0	5,17	4,01	0,008	0	24	0	
Итого:				97,82	97,26	97,26	0,01	0,01			1,148	0	768	0	
Средние:	50,54	39,31	11,23						5,21	3,99					

Дата	V1	M1	M2	V3	M3	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
20/08/2424:00	111,73	110,86	110,86	0,02	0,02	1,205	0	850	7
21/09/2424:00	209,55	208,12	208,12	0,03	0,03	2,353	0	1618	7
Итого:	97,82	97,26	97,26	0,01	0,01	1,148	0	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1660ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

