

#7609#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2022 по 20.11.2022

Потребитель Больница «РЖД-Медицина» города Калининград, ЧУЗ
Адрес потребителя Летняя 1, Калининград (Поликлиника РЖД)
Номер абонента 2118
Порядковый номер 7419
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272056
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2022 | 1,775 | 0 | 61,62 | 0,01 | 60,32 | 60,32 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 39,4 | 29,49 | 0,63 | 0,46 | - |
| 22.10.2022 | 1,4 | 0 | 47,2 | 0,01 | 46,23 | 46,23 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 37,5 | 30,28 | 0,64 | 0,45 | - |
| 23.10.2022 | 1,114 | 0 | 35,5 | 0 | 34,79 | 34,79 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 34,2 | 31,99 | 0,64 | 0,45 | - |
| 24.10.2022 | 1,212 | 0,002 | 39,01 | 0,05 | 38,21 | 38,21 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 35,2 | 31,72 | 0,64 | 0,45 | - |
| 25.10.2022 | 1,127 | 0 | 35,52 | 0 | 34,81 | 34,81 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 34,3 | 32,33 | 0,63 | 0,45 | - |
| 26.10.2022 | 1,112 | 0 | 35,3 | 0 | 34,56 | 34,56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 34,2 | 32,28 | 0,64 | 0,45 | - |
| 27.10.2022 | 1,13 | 0 | 35,98 | 0 | 35,27 | 35,27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 34,7 | 32,09 | 0,64 | 0,45 | - |
| 28.10.2022 | 0,98 | 0 | 31,51 | 0 | 30,88 | 30,88 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 34,5 | 31,76 | 0,63 | 0,45 | - |
| 29.10.2022 | 0,967 | 0 | 30,28 | 0 | 29,65 | 29,65 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 33 | 32,62 | 0,64 | 0,45 | - |
| 30.10.2022 | 0,988 | 0 | 30,5 | 0 | 29,88 | 29,88 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66 | 33 | 33,08 | 0,64 | 0,45 | - |
| 31.10.2022 | 1,119 | 0 | 35,83 | 0 | 35,1 | 35,1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 34,8 | 31,92 | 0,64 | 0,45 | - |
| 01.11.2022 | 1,084 | 0 | 34,56 | 0 | 33,83 | 33,83 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 34,3 | 32,09 | 0,64 | 0,45 | - |
| 02.11.2022 | 1,121 | 0 | 36,03 | 0 | 35,29 | 35,29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 34,5 | 31,78 | 0,63 | 0,45 | - |
| 03.11.2022 | 1,447 | 0 | 47,3 | 0 | 46,31 | 46,31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 36,5 | 31,28 | 0,61 | 0,46 | - |
| 04.11.2022 | 1,654 | 0 | 57,4 | 0 | 56,21 | 56,21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 39 | 29,42 | 0,61 | 0,46 | - |
| 05.11.2022 | 1,629 | 0 | 56,56 | 0 | 55,37 | 55,37 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 38 | 29,45 | 0,61 | 0,46 | - |
| 06.11.2022 | 1,81 | 0 | 63,51 | 0 | 62,16 | 62,16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 39,6 | 29,15 | 0,61 | 0,46 | - |
| 07.11.2022 | 1,825 | 0 | 65,96 | 0 | 64,59 | 64,59 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 40 | 28,24 | 0,62 | 0,47 | - |
| 08.11.2022 | 1,388 | 0,001 | 56,53 | 0,02 | 55,53 | 55,53 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 36,7 | 25,08 | 0,63 | 0,45 | - |
| 09.11.2022 | 1,394 | 0 | 45,33 | 0 | 44,39 | 44,39 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 35,9 | 31,41 | 0,62 | 0,46 | - |
| 10.11.2022 | 1,486 | 0 | 48,68 | 0 | 47,65 | 47,65 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 36,4 | 31,19 | 0,62 | 0,46 | - |
| 11.11.2022 | 1,371 | 0 | 43,55 | 0 | 42,65 | 42,65 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 35,4 | 32,15 | 0,62 | 0,46 | - |
| 12.11.2022 | 1,188 | 0 | 36,54 | 0 | 35,81 | 35,81 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 33,6 | 33,23 | 0,61 | 0,46 | - |
| 13.11.2022 | 1,133 | 0 | 34,35 | 0 | 33,67 | 33,67 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 33,1 | 33,67 | 0,61 | 0,46 | - |
| 14.11.2022 | 1,485 | 0 | 47,68 | 0 | 46,67 | 46,67 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 36 | 31,87 | 0,61 | 0,47 | - |
| 15.11.2022 | 1,689 | 0 | 55,76 | 0 | 54,55 | 54,55 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 37,8 | 30,96 | 0,6 | 0,48 | - |
| 16.11.2022 | 2,24 | 0 | 83,63 | 0 | 81,82 | 81,82 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70 | 42,6 | 27,4 | 0,6 | 0,49 | - |
| 17.11.2022 | 2,609 | 0 | 97,91 | 0 | 95,59 | 95,59 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 45,9 | 27,27 | 0,6 | 0,49 | - |
| 18.11.2022 | 2,749 | 0 | 99,79 | 0 | 97,29 | 97,29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 47,1 | 28,25 | 0,59 | 0,49 | - |
| 19.11.2022 | 3,044 | 0 | 124,41 | 0 | 121,29 | 121,29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 50,5 | 25,09 | 0,59 | 0,49 | - |
| 20.11.2022 | 2,931 | 0 | 113,88 | 0 | 110,97 | 110,97 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 49,5 | 26,4 | 0,6 | 0,49 | - |
| Итого: | 48,201 | 0 | 1667,61 | 0,09 | 1631,34 | 1631,34 | 0,09 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 48,201 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 20.10.2022 | 32,717 | 2513,07 | 1,37 | 2466,3 | 2466,3 | 1,36 |
| 20.11.2022 | 80,918 | 4180,68 | 1,46 | 4097,64 | 4097,64 | 1,45 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2022 7:27:42