

#7989#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Калининградсвет, ООО
Адрес потребителя Московский пр-т 186а, Калининград
Номер абонента 8862
Порядковый номер ТВ7
Тип теплосчётчика
Заводской номер 18063986
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	4,859	0,032	37,811	0	0,119	36,888	0	0,118	24	1528	0	0	74,4	43,1	0,68	0,42	2,8
22.02.2021	4,762	0,018	36,519	0	0,082	35,632	0	0,081	24	1528	0	0	74	42,2	0,68	0,42	4,5
23.02.2021	4,7	0,013	37,32	0	0,085	36,428	0	0,084	24	1528	0	0	73,5	42,8	0,68	0,42	4,6
24.02.2021	4,556	0,013	37,734	0	0,1	36,878	0	0,099	24	1528	0	0	71,3	42	0,68	0,42	4,6
25.02.2021	3,572	0,015	30,796	0	0,085	30,133	0	0,084	24	1528	0	0	69,3	41,1	0,68	0,42	8,2
26.02.2021	3,033	0,013	27,144	0	0,038	26,567	0	0,038	24	0	32752	0	68,9	41,7	0,67	0,41	10,7
27.02.2021	0,458	0,006	7,907	0	0	7,766	0	0	24	1531	0	0	62,6	48,6	0,68	0,41	4,9
28.02.2021	0,409	0	7,325	0	0	7,192	0	0	24	1534	0	0	63	49,4	0,68	0,41	3,2
01.03.2021	1,575	0	19,701	0	0,073	19,32	0	0,072	24	1537	0	0	64,9	45,7	0,64	0,39	3
02.03.2021	3,451	0,012	29,646	0	0,085	28,984	0	0,084	24	1537	0	0	70,7	42,4	0,68	0,42	2,5
03.03.2021	4,186	0,013	31,63	0	0,191	30,852	0	0,189	24	1537	0	0	74,6	42,5	0,69	0,42	3,2
04.03.2021	4,195	0,03	32,819	0	0,19	32,026	0	0,188	24	1537	0	0	73,8	42,8	0,68	0,42	1,3
05.03.2021	5,046	0,029	36,566	0	0,105	35,627	0	0,104	24	1537	0	0	76,4	42,7	0,68	0,42	1,3
06.03.2021	5,018	0,016	36,215	0	0,098	35,29	0	0,097	24	1537	0	0	76,2	42,4	0,69	0,42	-0,7
07.03.2021	4,826	0,015	36,028	0	0,113	35,146	0	0,112	24	1537	0	0	74,5	41,9	0,69	0,42	1,4
08.03.2021	4,996	0,016	37,206	0	0,106	36,26	0	0,105	24	1537	0	0	76	43,3	0,68	0,42	1,7
09.03.2021	5,022	0,016	34,196	0	0,193	33,271	0	0,191	24	1537	0	0	78,8	43	0,69	0,41	0
10.03.2021	4,918	0,03	34,695	0	0,186	33,77	0	0,184	24	1537	0	0	78,1	43,6	0,69	0,41	-1,7
11.03.2021	4,497	0,029	32,051	0	0,142	31,205	0	0,141	24	1537	0	0	77,6	43,4	0,69	0,41	-0,7
12.03.2021	4,204	0,022	32,072	0	0,136	31,308	0	0,135	24	1537	0	0	73,3	41,4	0,69	0,42	-0,8
13.03.2021	3,895	0,019	32,814	0	0,097	32,082	0	0,096	24	1537	0	0	70,7	41,9	0,69	0,42	4,6
14.03.2021	3,875	0,014	33,089	0	0,075	32,365	0	0,074	24	1537	0	0	69,8	41,4	0,68	0,42	4,9
15.03.2021	4,034	0,01	33,965	0	0,133	33,214	0	0,132	24	1537	0	0	70,3	41,5	0,68	0,42	3,7
16.03.2021	4,002	0,02	32,505	0	0,12	31,77	0	0,119	24	1537	0	0	71,3	41,4	0,68	0,42	3,2
17.03.2021	4,391	0,018	37,709	0	0,119	36,85	0	0,118	24	1537	0	0	71,5	43,2	0,69	0,42	2,5
18.03.2021	4,08	0,018	33,833	0	0,092	33,045	0	0,091	24	1537	0	0	72,3	43	0,69	0,41	1,6
19.03.2021	4,471	0,014	33,501	0	0,072	32,668	0	0,071	24	1537	0	0	75,1	42,6	0,69	0,41	1
20.03.2021	4,51	0,011	32,829	0	0,129	31,973	0	0,128	24	1537	0	0	77,1	43,6	0,69	0,41	-1,1
Итого:	111,541	0	885,626	0	2,964	864,51	0	2,935	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,641																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2021	760,559	7302,515	0	38,034	7125,047	0	37,7	7586	7
20.03.2021	872,1	8188,141	0	40,998	7989,556	0	40,64	8258	7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2021 10:31:20