

#121122#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Калининградсвет, ООО
Московский пр-т 186а, Калининград
8862
ТВ7
18063986
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	5,551	0,02	38,673	0	0,019	37,622	0	0,019	24	1253	0	0	78,8	43,7	0,61	0,39	-
22.02.2025	4,965	0,003	37,846	0	0,02	36,894	0	0,02	24	1253	0	0	75,5	43,4	0,61	0,39	-
23.02.2025	4,716	0,003	37,447	0	0,018	36,54	0	0,018	24	1253	0	0	74	43,2	0,61	0,39	-
24.02.2025	4,595	0,002	38,369	0	0,082	37,491	0	0,081	24	1253	0	0	71,7	42,5	0,61	0,39	-
25.02.2025	4,701	0,012	38,85	0	0,092	37,965	0	0,091	24	1253	0	0	71,5	42	0,61	0,4	-
26.02.2025	4,763	0,014	38,732	0	0,113	37,852	0	0,112	24	1253	0	0	71,4	41,5	0,61	0,39	-
27.02.2025	4,153	0,016	33,074	0	0,14	32,321	0	0,139	24	1253	0	0	71,5	41	0,62	0,39	-
28.02.2025	4,41	0,02	34,596	0	0,113	33,812	0	0,112	24	1253	0	0	71,2	40,2	0,61	0,39	-
01.03.2025	4,442	0,016	36,458	0	0,124	35,627	0	0,123	24	1253	0	0	71,5	41,9	0,61	0,39	-
02.03.2025	4,393	0,018	35,682	0	0,129	34,871	0	0,128	24	1253	0	0	71,4	41,5	0,61	0,39	-
03.03.2025	4,323	0,018	37,854	0	0,114	37,041	0	0,113	24	1253	0	0	69,1	41,4	0,6	0,39	-
04.03.2025	4,21	0,017	32,709	0	0,157	31,966	0	0,156	24	1253	0	0	71,2	40	0,6	0,39	-
05.03.2025	4,328	0,021	33,671	0	0,136	32,905	0	0,135	24	1253	0	0	71,4	40,2	0,61	0,39	-
06.03.2025	3,538	0,019	26,609	0	0,162	26,007	0	0,161	24	1253	0	0	71,1	38,9	0,62	0,39	-
07.03.2025	3,656	0,021	30,846	0	0,172	30,209	0	0,171	24	1253	0	0	67,6	38,9	0,59	0,38	-
08.03.2025	3,483	0,023	30,853	0	0,177	30,223	0	0,176	24	1253	0	0	67,3	40	0,6	0,39	-
09.03.2025	3,439	0,024	31,004	0	0,183	30,375	0	0,182	24	1253	0	0	67	40,2	0,6	0,39	-
10.03.2025	3,1	0,025	36,171	0	0,18	35,546	0	0,179	24	1253	0	0	61,1	40,5	0,6	0,39	-
11.03.2025	3,588	0,024	30,406	0	0,183	29,777	0	0,182	24	1253	0	0	67,8	39,2	0,59	0,39	-
12.03.2025	4,259	0,024	38,057	0	0,261	37,265	0	0,259	24	1253	0	0	67,9	40,9	0,59	0,39	-
13.03.2025	3,783	0,037	42,565	0	0,242	41,797	0	0,24	24	1253	0	0	62,5	41,1	0,6	0,4	-
14.03.2025	4,394	0,034	34,037	0	0,169	33,246	0	0,168	24	1253	0	0	72,2	40,9	0,62	0,4	-
15.03.2025	4,308	0,023	33,465	0	0,137	32,663	0	0,136	24	1253	0	0	73,4	42,1	0,61	0,4	-
16.03.2025	4,305	0,019	33,3	0	0,144	32,511	0	0,143	24	1253	0	0	73	41,6	0,61	0,4	-
17.03.2025	4,621	0,02	34,95	0	0,316	34,099	0	0,314	24	1253	0	0	74,1	42,1	0,61	0,4	-
18.03.2025	4,479	0,047	35,897	0	0,386	35,075	0	0,383	24	1253	0	0	71,7	41,6	0,61	0,4	-
19.03.2025	4,578	0,055	38,326	0	0,399	37,475	0	0,396	24	1253	0	0	70,5	41,8	0,61	0,4	-
20.03.2025	3,863	0,057	34,016	0	0,432	33,295	0	0,429	24	1253	0	0	68,8	41,6	0,61	0,4	-
Итого:	118,944	0	984,463	0	4,8	962,47	0	4,766	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,409																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	872,059	7483,328	0	83,829	7317,93	0	83,252	9441	24
20.03.2025	991,001	8467,793	0	88,629	8280,401	0	88,019	10113	24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:17:09