

#126218#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Калининградсвет, ООО
Московский пр-т 186а, Калининград

8862
ТВ7
18063986
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	3,705	0,061	31,589	0	0,426	30,946	0	0,423	24	1253	0	0	67,2	39,1	0,61	0,4	4,4
22.03.2025	3,675	0,057	32,269	0	0,429	31,595	0	0,426	24	1253	0	0	68,1	40,9	0,61	0,4	5,6
23.03.2025	3,477	0,059	35,835	0	0,449	35,153	0	0,446	24	1253	0	0	64,6	41,5	0,59	0,39	5,7
24.03.2025	3,68	0,062	32,156	0	0,435	31,493	0	0,432	24	1253	0	0	67,6	40,2	0,59	0,39	6,8
25.03.2025	3,691	0,059	32,785	0	0,434	32,107	0	0,431	24	1253	0	0	67,8	40,9	0,6	0,39	5,5
26.03.2025	3,868	0,059	33,447	0	0,417	32,755	0	0,414	24	1253	0	0	67,7	40	0,6	0,39	4,4
27.03.2025	3,535	0,057	30,565	0	0,437	29,934	0	0,434	24	1253	0	0	67,7	40	0,6	0,39	6,9
28.03.2025	3,351	0,059	27,841	0	0,431	27,269	0	0,428	24	1253	0	0	67,6	38,8	0,62	0,39	5,7
29.03.2025	2,99	0,056	25,036	0	0,431	24,524	0	0,428	24	1253	0	0	67,3	38,8	0,62	0,39	8,9
30.03.2025	3,14	0,057	25,906	0	0,429	25,373	0	0,426	24	1253	0	0	67,6	38,6	0,61	0,39	9,9
31.03.2025	3,462	0,056	29,264	0	0,432	28,66	0	0,429	24	1253	0	0	67,6	39,3	0,61	0,39	6,8
01.04.2025	3,708	0,058	32,443	0	0,436	31,773	0	0,433	24	1253	0	0	67,7	40,3	0,6	0,39	5,9
02.04.2025	3,614	0,06	31,583	0	0,414	30,929	0	0,411	24	1253	0	0	67,8	40,4	0,6	0,39	-
03.04.2025	2,778	0,058	22,355	0	0,424	21,888	0	0,421	24	1253	0	0	68,2	38,6	0,61	0,38	-
04.04.2025	3,034	0,056	22,692	0	0,413	22,206	0	0,411	24	1253	0	0	69,1	37,1	0,61	0,38	-
05.04.2025	3,748	0,052	30,966	0	0,415	30,28	0	0,412	24	1253	0	0	70,3	41,3	0,6	0,38	-
06.04.2025	4,235	0,059	34,44	0	0,419	33,637	0	0,416	24	1253	0	0	72,3	42,8	0,59	0,38	-
07.04.2025	4,125	0,062	33,066	0	0,418	32,308	0	0,415	24	1253	0	0	71,7	41,7	0,6	0,38	-
08.04.2025	4,052	0,06	33,635	0	0,428	32,897	0	0,425	24	1253	0	0	70	41,1	0,59	0,38	-
09.04.2025	4,212	0,06	36,075	0	0,423	35,289	0	0,42	24	1253	0	0	69,7	41,7	0,6	0,39	-
10.04.2025	4,036	0,062	34,347	0	0,443	33,587	0	0,44	24	1253	0	0	70,4	42,2	0,6	0,39	-
11.04.2025	2,966	0,063	25,147	0	0,253	24,607	0	0,251	24	1253	0	0	69,1	40,8	0,61	0,39	-
12.04.2025	0,454	0,037	5,798	0	0	5,697	0	0	24	1253	0	0	61,5	42,5	0,61	0,38	-
13.04.2025	0,454	0	5,874	0	0	5,771	0	0	24	1253	0	0	62,1	43,3	0,62	0,38	-
14.04.2025	0,489	0	5,742	0	0	5,641	0	0	24	1253	0	0	62,4	41,7	0,62	0,38	-
15.04.2025	0,48	0	5,294	0	0	5,201	0	0	24	1253	0	0	61,7	39,7	0,57	0,37	-
16.04.2025	0,453	0	5,423	0	0	5,329	0	0	24	1253	0	0	61,4	41,1	0,54	0,37	-
17.04.2025	0,466	0	5,201	0	0	5,111	0	0	24	1253	0	0	61,4	39,7	0,54	0,37	-
18.04.2025	0,507	0	5,321	0	0	5,227	0	0	24	1253	0	0	62,3	39,2	0,53	0,36	-
19.04.2025	0,357	0	4,925	0	0	4,842	0	0	24	1253	0	0	60,6	43	0,52	0,36	-
20.04.2025	0,378	0	5,176	0	0	5,088	0	0	24	1253	0	0	60,9	43,1	0,52	0,37	-
Итого:	83,12	0	722,196	0	9,236	707,117	0	9,172	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,853																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	991,001	8467,793	0	88,629	8280,401	0	88,019	10113	24
20.04.2025	1074,121	9189,99	0	97,865	8987,519	0	97,195	10857	24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:04:39