

# #7986#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Калининградсвет, ООО  
Адрес потребителя Московский пр-т 186а, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 8862  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 18063986  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	1,065	0,027	12,2	0	0,134	11,959	0	0,133	24	1544	0	0	66,1	45,3	0,71	0,41	9,9
22.04.2021	1,292	0,022	14,127	0	0,117	13,848	0	0,116	24	1545	0	0	66,2	44,3	0,69	0,41	8,6
23.04.2021	1,506	0,018	15,749	0	0,086	15,432	0	0,085	24	1546	0	0	66,8	43,7	0,69	0,41	4,6
24.04.2021	1,207	0,014	13,934	0	0,06	13,66	0	0,06	24	1546	0	0	65,9	45	0,7	0,41	4,6
25.04.2021	1,199	0,009	14,023	0	0,06	13,745	0	0,06	24	1546	0	0	66,2	45,5	0,7	0,41	4
26.04.2021	1,456	0,009	16,795	0	0,083	16,457	0	0,082	24	1546	0	0	66,8	45,9	0,7	0,41	3,7
27.04.2021	3,284	0,013	30,099	0	0,187	29,461	0	0,186	24	1546	0	0	68,7	42,4	0,7	0,41	2,9
28.04.2021	3,651	0,027	33	0	0,254	32,296	0	0,252	24	1546	0	0	68,9	42,2	0,7	0,41	4,1
29.04.2021	2,913	0,037	24,648	0	0,254	24,13	0	0,253	24	1546	0	0	68,4	40	0,7	0,41	6,7
30.04.2021	1,812	0,033	16,167	0	0,062	15,839	0	0,062	24	1546	0	0	66,9	39,7	0,59	0,39	9,3
01.05.2021	0,406	0,008	6,949	0	0	6,826	0	0	24	1551	0	0	61,9	47,7	0,6	0,38	7
02.05.2021	0,418	0	7,374	0	0	7,246	0	0	24	1557	0	0	61,5	47,7	0,6	0,38	7,3
03.05.2021	0,435	0	7,364	0	0	7,236	0	0	24	1560	0	0	61,2	46,9	0,59	0,38	6,2
04.05.2021	0,5	0	7,673	0	0	7,536	0	0	24	1563	0	0	62,3	46,4	0,6	0,39	5,8
05.05.2021	0,52	0	8,461	0	0	8,308	0	0	24	1567	0	0	62,9	48	0,6	0,39	9,6
06.05.2021	0,455	0	7,586	0	0	7,452	0	0	24	1569	0	0	62,2	47,6	0,6	0,39	10,4
07.05.2021	0,484	0	6,613	0	0	6,496	0	0	24	1576	0	0	61,9	44,2	0,6	0,39	6,9
08.05.2021	0,407	0	6,867	0	0	6,747	0	0	24	1581	0	0	61,8	47,5	0,6	0,39	6,9
09.05.2021	0,387	0	6,767	0	0	6,649	0	0	24	1586	0	0	61,9	48	0,6	0,39	6,3
10.05.2021	0,373	0	6,609	0	0	6,491	0	0	24	1591	0	0	62,3	48,7	0,61	0,39	11,1
11.05.2021	0,427	0	6,787	0	0	6,664	0	0	24	1600	0	0	63,1	47,9	0,61	0,39	17,8
12.05.2021	0,44	0	7,56	0	0	7,421	0	0	24	1611	0	0	63,4	49,2	0,61	0,39	19,7
13.05.2021	0,334	0	6,12	0	0	6,009	0	0	24	1618	0	0	63,1	49,9	0,61	0,39	19,2
14.05.2021	0,434	0	6,847	0	0	6,723	0	0	24	1628	0	0	62,9	47,6	0,61	0,39	9,9
15.05.2021	0,346	0	6,35	0	0	6,237	0	0	24	1639	0	0	62,2	49	0,6	0,39	10,6
16.05.2021	0,334	0	6,295	0	0	6,185	0	0	24	1650	0	0	61,8	48,9	0,6	0,39	10
17.05.2021	0,383	0	8,012	0	0	7,878	0	0	24	1661	0	0	60,3	48,7	0,59	0,38	12,5
18.05.2021	0,459	0	7,849	0	0	7,717	0	0	24	1668	0	0	60,5	46,4	0,61	0,37	14,5
19.05.2021	0,432	0	14,547	0	0	14,329	0	0	24	1678	0	0	57,1	50	0,59	0,38	11,4
20.05.2021	0,4	0	8,145	0	0	8,008	0	0	24	1685	0	0	60,3	48,5	0,56	0,36	10,4
Итого:	27,759	0	341,517	0	1,297	334,985	0	1,289	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,63																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	971,108	9041,096	0	43,89	8824,06	0	43,513	8986	23
20.05.2021	998,866	9382,614	0	45,187	9159,046	0	44,8	9706	23

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.05.2021 9:10:46