

#7975#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Калининградсвет, ООО  
 Адрес потребителя Московский пр-т 186а, Калининград  
 Номер абонента 8862  
 Порядковый номер ТВ7  
 Тип теплосчётчика 18063986  
 Заводской номер 1  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	0,461	0	5,974	0	0	5,872	0	0	24	2704	0	0	61	42,3	0,76	0,4	-
22.04.2022	0,456	0	5,849	0	0	5,75	0	0	24	2706	0	0	60,7	41,8	0,77	0,4	-
23.04.2022	0,483	0	6,1	0	0	5,998	0	0	23	2708	0	1	60,5	41,4	0,77	0,4	-
24.04.2022	0,397	0	5,53	0	0	5,441	0	0	24	2708	0	0	59,5	42,1	0,77	0,4	-
25.04.2022	0,462	0	6,133	0	0	6,031	0	0	24	2708	0	0	60,2	42	0,74	0,4	-
26.04.2022	0,499	0	6,225	0	0	6,119	0	0	24	2708	0	0	60,8	41,4	0,68	0,38	-
27.04.2022	0,549	0	6,345	0	0	6,232	0	0	24	2709	0	0	62,6	41,6	0,67	0,38	-
28.04.2022	0,456	0	5,548	0	0	5,452	0	0	24	2710	0	0	61,6	41,7	0,66	0,38	-
29.04.2022	0,548	0	6,14	0	0	6,033	0	0	24	2712	0	0	61,9	40,2	0,66	0,39	-
30.04.2022	0,471	0	5,676	0	0	5,58	0	0	24	2714	0	0	60,8	40,7	0,66	0,38	-
01.05.2022	0,39	0	5,17	0	0	5,085	0	0	24	2715	0	0	59,8	41,5	0,66	0,38	-
02.05.2022	0,391	0	5,251	0	0	5,164	0	0	24	2715	0	0	60,1	42,1	0,66	0,38	-
03.05.2022	0,411	0	5,347	0	0	5,259	0	0	24	2715	0	0	60,1	41,5	0,66	0,38	-
04.05.2022	0,503	0	6,37	0	0	6,26	0	0	24	2715	0	0	61,4	42,3	0,66	0,38	-
05.05.2022	0,461	0	5,521	0	0	5,426	0	0	24	2716	0	0	61,4	41,1	0,67	0,38	-
06.05.2022	0,512	0	5,905	0	0	5,803	0	0	24	2716	0	0	61,5	40,5	0,67	0,38	-
07.05.2022	0,396	0	5,26	0	0	5,173	0	0	24	2718	0	0	60,1	41,8	0,67	0,38	-
08.05.2022	0,389	0	5,15	0	0	5,066	0	0	24	2719	0	0	59,6	41,4	0,67	0,38	-
09.05.2022	0,404	0	5,28	0	0	5,193	0	0	24	2719	0	0	60	41,4	0,67	0,38	-
10.05.2022	0,418	0	5,185	0	0	5,098	0	0	24	2719	0	0	60,5	40,9	0,67	0,38	-
11.05.2022	0,489	0	6,082	0	0	5,976	0	0	24	2719	0	0	61,9	42,4	0,68	0,38	-
12.05.2022	0,43	0	5,457	0	0	5,364	0	0	24	2721	0	0	61,4	42,3	0,68	0,38	-
13.05.2022	0,528	0	5,97	0	0	5,865	0	0	24	2724	0	0	62	40,5	0,68	0,38	-
14.05.2022	0,398	0	5,193	0	0	5,106	0	0	24	2727	0	0	60,2	41,6	0,68	0,38	-
15.05.2022	0,38	0	5,124	0	0	5,039	0	0	24	2729	0	0	59,9	41,9	0,68	0,38	-
16.05.2022	0,435	0	5,492	0	0	5,4	0	0	24	2729	0	0	60,7	41,5	0,68	0,38	-
17.05.2022	0,474	0	5,79	0	0	5,691	0	0	24	2731	0	0	61	41,2	0,68	0,38	-
18.05.2022	0,481	0	5,992	0	0	5,888	0	0	24	2733	0	0	61,7	42,3	0,68	0,38	-
19.05.2022	0,407	0	5,185	0	0	5,096	0	0	24	2735	0	0	61,2	42,1	0,68	0,38	-
20.05.2022	0,466	0	5,566	0	0	5,469	0	0	24	2738	0	0	61,6	41,3	0,68	0,38	-
Итого:	13,545	0	169,81	0	0	166,929	0	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,235																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	1778,635	16642,475	0	58,501	16243,973	0	57,997	17732	37
20.05.2022	1792,181	16812,286	0	58,501	16410,903	0	57,997	18451	38

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 23.05.2022 7:36:28