

#81250#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/04/24г.-20/05/24г.

Абонент: Московский пр-т 186а, Калининград

Адрес: 000 Калининградсвет

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 18063986, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x64FC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС		
21.04.24 23	57.80	39.18	18.62	5.55	3.98	6.12	5.148	<	0.000	0.000	5.068	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.094	0.000	24	0	*
22.04.24 23	58.98	38.53	20.45	5.75	4.02	6.12	5.783	<	0.000	0.000	5.690	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.117	0.000	24	0	*
23.04.24 23	60.16	37.59	22.57	6.01	4.05	6.12	5.776	<	0.000	0.000	5.680	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.128	0.000	24	0	*
24.04.24 23	60.06	40.29	19.76	6.02	4.04	6.12	6.477	<	0.000	0.000	6.370	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.126	0.000	24	0	*
25.04.24 23	59.46	38.54	20.93	6.04	4.04	6.12	5.553	<	0.000	0.000	5.462	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.114	0.000	24	0	*
26.04.24 23	60.14	38.19	21.95	6.09	4.03	6.12	6.015	<	0.000	0.000	5.915	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.130	0.000	24	0	*
27.04.24 23	59.98	38.37	21.61	6.31	4.00	6.12	5.351	<	0.000	0.000	5.263	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.114	0.000	24	0	*
28.04.24 23	58.32	40.15	18.17	6.38	3.93	6.12	4.641	<	0.000	0.000	4.569	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.083	0.000	24	0	*
29.04.24 23	58.62	40.83	17.79	6.38	3.87	6.12	4.517	<	0.000	0.000	4.446	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.079	0.000	24	0	*
30.04.24 23	58.37	40.92	17.45	6.46	3.87	6.12	4.390	<	0.000	0.000	4.321	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.076	0.000	24	0	*
01.05.24 23	59.15	43.90	15.24	5.98	3.82	6.12	5.931	<	0.000	0.000	5.835	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.089	0.000	24	0	*
02.05.24 23	60.21	40.21	20.00	5.43	3.75	6.12	4.655	<	0.000	0.000	4.577	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.092	0.000	24	0	*
03.05.24 23	60.99	38.40	22.58	5.43	3.75	6.12	4.854	<	0.000	0.000	4.770	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.108	0.000	24	0	*
04.05.24 23	57.53	40.98	16.55	5.30	3.74	6.12	4.233	<	0.000	0.000	4.168	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.069	0.000	24	0	*
05.05.24 23	57.53	40.90	16.63	5.31	3.74	6.12	4.508	<	0.000	0.000	4.438	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.074	0.000	24	0	*
06.05.24 23	58.63	40.13	18.50	5.31	3.78	6.12	5.240	<	0.000	0.000	5.157	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.096	0.000	24	0	*
07.05.24 23	58.86	39.21	19.65	5.30	3.82	6.12	5.150	<	0.000	0.000	5.068	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.100	0.000	24	0	*
08.05.24 23	60.33	39.15	21.18	5.24	3.84	6.12	6.102	<	0.000	0.000	6.000	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.127	0.000	24	0	*
09.05.24 23	58.36	41.09	17.27	5.28	3.83	6.12	4.580	<	0.000	0.000	4.508	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.078	0.000	24	0	*
10.05.24 23	57.92	39.55	18.37	5.25	3.84	6.12	4.767	<	0.000	0.000	4.693	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.086	0.000	24	0	*
11.05.24 23	57.72	39.38	18.34	5.24	3.85	6.12	4.651	<	0.000	0.000	4.580	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.084	0.000	24	0	*
12.05.24 23	57.41	39.84	17.57	5.24	3.85	6.12	4.512	<	0.000	0.000	4.444	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.078	0.000	24	0	*
13.05.24 23	58.93	39.25	19.69	5.23	3.85	6.12	5.021	<	0.000	0.000	4.940	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.097	0.000	24	0	*
14.05.24 23	58.95	39.03	19.92	5.21	3.85	6.12	5.196	<	0.000	0.000	5.113	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.102	0.000	24	0	*
15.05.24 23	60.36	40.85	19.51	5.23	3.84	6.12	5.571	<	0.000	0.000	5.478	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.107	0.000	24	0	*
16.05.24 23	59.22	40.27	18.94	5.27	3.84	6.12	4.896	<	0.000	0.000	4.817	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.091	0.000	24	0	*
17.05.24 23	60.12	38.32	21.80	5.28	3.85	6.12	5.273	<	0.000	0.000	5.185	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.113	0.000	24	0	*
18.05.24 23	57.77	40.96	16.80	5.29	3.84	6.12	4.334	<	0.000	0.000	4.267	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.072	0.000	24	0	*
19.05.24 23	57.62	41.00	16.62	5.29	3.84	6.12	4.186	<	0.000	0.000	4.122	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.069	0.000	24	0	*
20.05.24 23	58.63	40.86	17.77	5.30	3.84	6.12	4.572	<	0.000	0.000	4.499	<	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.080	0.000	24	0	*
Итого/Средн	59.02	39.82	19.20	5.58	3.87	6.12	151.885		0.000	0.000	149.440		0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	2.873	0.000	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.24 23	2544.281	0.000	53.806	2488.677	0.000	53.443	53.443	74.336	1.789	2100	21
20.05.24 23	2696.166	0.000	53.806	2687.628	0.000	53.443	53.443	77.209	1.789	2820	21
Итого	151.885	0.000	0.000	199.049	0.000	0.000	0.000	2.873	0.000	720	0

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут. теплонос.  
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель \_\_\_\_\_

