

#133809#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Калининградсвет, ООО

Московский пр-т 186а, Калининград

8862

ТВ7

18063986

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dT _{Nar} , ч	T _{min}	T _{max}	dT _{tn} , ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	Temp _{Nar} , °C
22.05.2025	0,467	0	4,812	0	0	4,729	0	0	24	1256	0	0	61,6	38	0,53	0,37	-
23.05.2025	0,534	0	5,199	0	0	5,107	0	0	24	1256	0	0	62,2	37,2	0,53	0,37	-
24.05.2025	0,363	0	4,349	0	0	4,277	0	0	24	1256	0	0	60,1	39,9	0,53	0,37	-
25.05.2025	0,36	0	4,329	0	0	4,257	0	0	24	1256	0	0	60,3	40,1	0,53	0,37	-
26.05.2025	0,443	0	4,75	0	0	4,667	0	0	24	1256	0	0	61,7	39,1	0,53	0,38	-
27.05.2025	0,471	0	4,85	0	0	4,765	0	0	24	1256	0	0	62	38,3	0,53	0,37	-
28.05.2025	0,469	0	4,957	0	0	4,87	0	0	24	1256	0	0	62,3	39,3	0,53	0,37	-
29.05.2025	0,419	0	4,628	0	0	4,547	0	0	24	1256	0	0	61,5	39,5	0,52	0,37	-
30.05.2025	0,536	0	5,176	0	0	5,083	0	0	24	1256	0	0	62,7	37,5	0,52	0,37	-
31.05.2025	0,356	0	4,416	0	0	4,342	0	0	24	1257	0	0	60,6	41,1	0,53	0,38	-
01.06.2025	0,355	0	4,401	0	0	4,327	0	0	24	1257	0	0	60,9	41,3	0,52	0,38	-
02.06.2025	0,436	0	4,834	0	0	4,749	0	0	24	1257	0	0	61,9	40	0,53	0,38	-
03.06.2025	0,462	0	4,924	0	0	4,836	0	0	24	1257	0	0	62,5	39,7	0,53	0,38	-
04.06.2025	0,459	0	4,946	0	0	4,858	0	0	24	1257	0	0	62,5	40	0,53	0,38	-
05.06.2025	0,421	0	4,68	0	0	4,598	0	0	24	1257	0	0	62	40,2	0,53	0,38	-
06.06.2025	0,477	0	4,936	0	0	4,848	0	0	24	1257	0	0	62,6	39,1	0,53	0,38	-
07.06.2025	0,37	0	4,444	0	0	4,367	0	0	24	1257	0	0	61,6	41,4	0,53	0,38	-
08.06.2025	0,341	0	4,41	0	0	4,335	0	0	24	1257	0	0	61	42,2	0,53	0,38	-
09.06.2025	0,432	0	4,949	0	0	4,861	0	0	24	1257	0	0	62,1	40,9	0,53	0,38	-
10.06.2025	0,445	0	5,095	0	0	5,005	0	0	24	1257	0	0	62,3	41,1	0,53	0,38	-
11.06.2025	0,508	0	5,215	0	0	5,121	0	0	24	1257	0	0	63	39,3	0,53	0,38	-
12.06.2025	0,401	0	4,858	0	0	4,772	0	0	24	1257	0	0	62	42	0,53	0,38	-
13.06.2025	0,367	0	4,64	0	0	4,56	0	0	24	1257	0	0	61,5	42,3	0,53	0,38	-
14.06.2025	0,359	0	4,682	0	0	4,602	0	0	24	1257	0	0	61,3	42,7	0,53	0,38	-
15.06.2025	0,345	0	4,562	0	0	4,483	0	0	24	1257	0	0	61,7	43,3	0,53	0,38	-
16.06.2025	0,415	0	4,849	0	0	4,763	0	0	24	1257	0	0	62,3	41,5	0,53	0,37	-
17.06.2025	0,435	0	5,008	0	0	4,92	0	0	24	1257	0	0	61,8	40,7	0,53	0,38	-
18.06.2025	0,481	0	5,343	0	0	5,247	0	0	24	1257	0	0	62,6	40,7	0,52	0,38	-
19.06.2025	0,443	0	5,124	0	0	5,034	0	0	24	1258	0	0	62,1	41,1	0,5	0,37	-
20.06.2025	0,5	0	5,221	0	0	5,127	0	0	24	1258	0	0	62,9	39,6	0,52	0,37	-
Итого:	12,87	0	144,587	0	0	142,057	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,074																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	T _{Nar} , ч	T _{tn} , ч
21.05.2025	1088,985	9398,143	0	97,865	9191,854	0	97,195	11599	26
20.06.2025	1101,853	9542,729	0	97,865	9333,908	0	97,195	12319	26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 7:19:50