

#89260#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/24г.-20/07/24г.

Абонент:Московский пр-т 186а, Калининград
Адрес: Калининградсвет,ООО

Договор N:000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 18063986, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х64FC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	тх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.24 23	59.99	39.03	20.97	5.27	3.84	6.12	5.109 <	0.000	0.000	5.024 <	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.105	0.000	24	0	*
22.06.24 23	57.91	41.76	16.15	5.31	3.83	6.12	4.551 <	0.000	0.000	4.480 <	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.072	0.000	24	0	*
23.06.24 23	57.82	40.99	16.82	5.32	3.84	6.12	4.386 <	0.000	0.000	4.318 <	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.073	0.000	24	0	*
24.06.24 23	59.20	40.44	18.75	5.22	3.83	6.12	4.759 <	0.000	0.000	4.682 <	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.088	0.000	24	0	*
25.06.24 23	59.74	39.73	20.02	5.15	3.83	6.12	5.017 <	0.000	0.000	4.935 <	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.099	0.000	24	0	*
26.06.24 23	48.40	45.92	2.48 <	1.97	1.62	6.12	10.129 <	0.000	0.000	10.018 <	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.026 <	0.000	24	0	*
27.06.24 23	24.93	27.96	-3.03	0.01	0.00	6.12	0.108 <	0.000	0.000	0.107 <	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000 <	0.000	24	0	*
28.06.24 23	23.94	23.38	0.56	0.02	0.00	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
29.06.24 23	22.83	22.62	0.21	0.01	0.00	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
30.06.24 23	21.50	21.24	0.26	0.02	0.00	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
01.07.24 23	21.63	21.31	0.31	0.01	0.00	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
02.07.24 23	19.25	19.54	-0.29	0.02	0.00	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
03.07.24 23	17.92	18.09	-0.17	0.01	0.00	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
04.07.24 23	17.53	17.47	0.06	0.00	0.00	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
05.07.24 23	17.74	17.49	0.25	0.00	0.00	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
06.07.24 23	18.05	17.61	0.43	0.00	0.00	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
07.07.24 23	19.36	18.66	0.70	0.00	0.00	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
08.07.24 23	19.24	18.81	0.43	0.00	0.00	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
09.07.24 23	19.99	19.34	0.65	0.00	0.00	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
10.07.24 23	21.75	20.73	1.02	0.00	0.00	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
11.07.24 23	22.38	21.77	0.61	0.00	0.00	6.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.000	0.000	24	0	
12.07.24 23	56.08	38.60	17.48 <	2.83	2.09	6.12	3.379 <	0.000	0.000	3.329 <	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.060 <	0.000	24	0	*
13.07.24 23	58.23	41.33	16.90	5.16	3.79	6.12	4.409 <	0.000	0.000	4.340 <	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.073	0.000	24	0	*
14.07.24 23	58.46	41.35	17.11	5.11	3.79	6.12	4.309 <	0.000	0.000	4.241 <	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.073	0.000	24	0	*
15.07.24 23	59.63	40.43	19.20	5.20	3.79	6.12	4.596 <	0.000	0.000	4.521 <	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.087	0.000	24	0	*
16.07.24 23	59.56	40.74	18.82	5.27	3.79	6.12	4.629 <	0.000	0.000	4.553 <	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.086	0.000	24	0	*
17.07.24 23	61.23	41.95	19.29	5.32	3.83	6.12	4.693 <	0.000	0.000	4.612 <	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.089	0.000	24	0	*
18.07.24 23	60.35	40.64	19.71	5.33	3.86	6.12	4.029 <	0.000	0.000	3.961 <	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.078	0.000	24	0	*
19.07.24 23	60.47	39.87	20.60	5.32	3.86	6.12	4.466 <	0.000	0.000	4.391 <	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.091	0.000	24	0	*
20.07.24 23	59.24	41.09	18.15	5.32	3.85	6.12	3.922 <	0.000	0.000	3.859 <	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.070	0.000	24	0	*
Итого/Средн	57.64	41.31	16.33	2.44	1.78	6.12	72.490	0.000	0.000	71.369	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.169	0.000	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.06.24 23	2841.736	0.000	53.806	2780.819	0.000	53.443	53.443	79.924	1.789	3564	21
20.07.24 23	2914.226	0.000	53.806	2852.188	0.000	53.443	53.443	81.093	1.789	4284	21
Итого	72.490	0.000	Для 0.000	71.369	0.000	0.000	0.000	1.169	0.000	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

