

#91570#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/07/24г.-20/08/24г.

Абонент:Московский пр-т 186а, Калининград

Адрес: Калининградсвет

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сег. N 001

Договорные расходы:

М сег. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 18063986, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х64FC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.07.24 23	58.88	41.56	17.32	0.50	0.38	0.60	3.898<	0.000	0.000	3.835<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.278	0.000	24	0	*
22.07.24 23	59.13	40.81	18.31	0.50	0.37	0.60	4.340<	0.000	0.000	4.270<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.328	0.000	24	0	*
23.07.24 23	59.17	41.14	18.03	0.50	0.37	0.60	4.481<	0.000	0.000	4.409<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.333	0.000	24	0	*
24.07.24 23	60.92	41.68	19.24	0.51	0.37	0.60	4.804<	0.000	0.000	4.722<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.381	0.000	24	0	*
25.07.24 23	59.43	41.61	17.82	0.52	0.37	0.60	4.296<	0.000	0.000	4.226<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.316	0.000	24	0	*
26.07.24 23	59.30	40.30	19.00	0.52	0.37	0.60	4.691<	0.000	0.000	4.615<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.368	0.000	24	0	*
27.07.24 23	58.16	41.36	16.80	0.52	0.37	0.60	4.048<	0.000	0.000	3.984<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.281	0.000	24	0	*
28.07.24 23	57.90	41.17	16.73	0.52	0.37	0.60	4.374<	0.000	0.000	4.306<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.302	0.000	24	0	*
29.07.24 23	58.81	40.28	18.53	0.52	0.37	0.60	4.691<	0.000	0.000	4.616<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.359	0.000	24	0	*
30.07.24 23	59.26	39.76	19.50	0.52	0.38	0.60	4.786<	0.000	0.000	4.709<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.385	0.000	24	0	*
31.07.24 23	60.37	41.63	18.74	0.52	0.38	0.60	5.249<	0.000	0.000	5.161<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.405	0.000	24	0	*
01.08.24 23	59.35	41.25	18.10	0.52	0.38	0.60	4.474<	0.000	0.000	4.401<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.334	0.000	24	0	*
02.08.24 23	59.71	40.25	19.46	0.51	0.38	0.60	4.838<	0.000	0.000	4.758<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.388	0.000	24	0	*
03.08.24 23	58.26	40.49	17.77	0.49	0.38	0.60	3.767<	0.000	0.000	3.708<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.276	0.000	24	0	*
04.08.24 23	58.95	41.14	17.80	0.50	0.38	0.60	3.866<	0.000	0.000	3.804<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.284	0.000	24	0	*
05.08.24 23	59.93	40.81	19.13	0.50	0.38	0.60	4.159<	0.000	0.000	4.090<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.328	0.000	24	0	*
06.08.24 23	59.69	40.66	19.04	0.50	0.38	0.60	4.370<	0.000	0.000	4.298<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.343	0.000	24	0	*
07.08.24 23	60.55	41.45	19.10	0.50	0.38	0.60	4.551<	0.000	0.000	4.474<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.358	0.000	24	0	*
08.08.24 23	60.07	40.64	19.43	0.50	0.38	0.60	3.947<	0.000	0.000	3.882<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.316	0.000	24	0	*
09.08.24 23	60.18	40.09	20.09	0.50	0.38	0.60	4.173<	0.000	0.000	4.103<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.345	0.000	24	0	*
10.08.24 23	58.66	41.67	17.00	0.50	0.38	0.60	3.734<	0.000	0.000	3.674<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.262	0.000	24	0	*
11.08.24 23	58.80	41.48	17.33	0.50	0.38	0.60	3.836<	0.000	0.000	3.775<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.274	0.000	24	0	*
12.08.24 23	59.74	39.91	19.84	0.50	0.38	0.60	4.100<	0.000	0.000	4.033<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.335	0.000	24	0	*
13.08.24 23	60.20	40.28	19.92	0.50	0.38	0.60	4.220<	0.000	0.000	4.149<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.346	0.000	24	0	*
14.08.24 23	60.49	41.45	19.04	0.50	0.38	0.60	4.524<	0.000	0.000	4.447<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.355	0.000	24	0	*
15.08.24 23	60.42	40.31	20.11	0.50	0.38	0.60	3.902<	0.000	0.000	3.837<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.323	0.000	24	0	*
16.08.24 23	60.55	39.17	21.37	0.50	0.38	0.60	4.100<	0.000	0.000	4.031<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.361	0.000	24	0	*
17.08.24 23	58.58	41.41	17.18	0.50	0.38	0.60	3.371<	0.000	0.000	3.318<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.239	0.000	24	0	*
18.08.24 23	59.11	42.04	17.07	0.50	0.38	0.60	3.490<	0.000	0.000	3.434<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.246	0.000	24	0	*
19.08.24 23	60.24	40.95	19.29	0.50	0.38	0.60	3.795<	0.000	0.000	3.732<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.302	0.000	24	0	*
20.08.24 23	59.94	40.17	19.77	0.50	0.38	0.60	3.913<	0.000	0.000	3.848<	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.319	0.000	24	0	*
Итого/Средн	59.53	40.86	18.67	0.50	0.38	0.60	130.788	0.000	0.000	128.648	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	10.068	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.07.24 23	2914.226	0.000	53.806	2852.188	0.000	53.443	53.443	339.520	7.491	4284	21
20.08.24 23	3045.014	0.000	53.806	2980.836	0.000	53.443	53.443	349.588	7.491	5028	21
Итого	130.787	0.000	0.000	128.648	0.000	0.000	0.000	10.068	0.000	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

