

#34762#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Калининградсвет, ООО
Адрес потребителя Московский пр-т 186а, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 8862
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 18063986
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.08.2023	0,264	0	3,996	0	0	3,933	0	0	24	3550	0	0	58,8	42,9	0,74	0,4	-
21.08.2023	0,305	0	4,336	0	0	4,266	0	0	24	3556	0	0	59,3	42,3	0,74	0,4	-
22.08.2023	0,311	0	4,461	0	0	4,39	0	0	24	3567	0	0	59,1	42,2	0,74	0,4	-
23.08.2023	0,384	0	5,164	0	0	5,078	0	0	24	3571	0	0	60,2	42,2	0,74	0,4	-
24.08.2023	0,31	0	4,159	0	0	4,09	0	0	24	3574	0	0	60,3	42,2	0,74	0,4	-
25.08.2023	0,358	0	4,412	0	0	4,339	0	0	24	3582	0	0	60,2	40,5	0,74	0,4	-
26.08.2023	0,278	0	3,886	0	0	3,824	0	0	24	3590	0	0	59,1	41,8	0,73	0,4	-
27.08.2023	0,284	0	3,794	0	0	3,732	0	0	24	3596	0	0	59,4	41,2	0,74	0,4	-
28.08.2023	0,304	0	4,455	0	0	4,384	0	0	24	3607	0	0	58,8	42,3	0,73	0,4	-
29.08.2023	0,322	0	4,588	0	0	4,515	0	0	24	3615	0	0	58,9	41,9	0,73	0,4	-
30.08.2023	0,358	0	5,764	0	0	5,672	0	0	24	3625	0	0	58,9	43,9	0,71	0,4	-
31.08.2023	0,323	0	4,557	0	0	4,484	0	0	24	3632	0	0	59,3	42,1	0,73	0,4	-
01.09.2023	0,384	0	5,039	0	0	4,958	0	0	24	3638	0	0	59	40,5	0,73	0,4	-
02.09.2023	0,356	0	4,74	0	0	4,664	0	0	24	3641	0	0	59	40,8	0,74	0,4	-
03.09.2023	0,306	0	4,247	0	0	4,181	0	0	24	3645	0	0	58,5	41,1	0,74	0,4	-
04.09.2023	0,355	0	4,758	0	0	4,681	0	0	24	3651	0	0	59,1	41,1	0,74	0,4	-
05.09.2023	0,38	0	4,734	0	0	4,656	0	0	24	3655	0	0	59,7	40,3	0,74	0,4	-
06.09.2023	0,41	0	5,236	0	0	5,148	0	0	24	3664	0	0	60,6	41,6	0,74	0,4	-
07.09.2023	0,316	0	4,193	0	0	4,124	0	0	24	3673	0	0	60	41,7	0,74	0,4	-
08.09.2023	0,368	0	4,655	0	0	4,578	0	0	24	3681	0	0	59,8	40,7	0,74	0,4	-
09.09.2023	0,327	0	4,294	0	0	4,224	0	0	24	3691	0	0	59,5	41	0,74	0,4	-
10.09.2023	0,28	0	4,095	0	0	4,03	0	0	24	3703	0	0	58,9	42,4	0,74	0,4	-
11.09.2023	0,334	0	4,396	0	0	4,324	0	0	24	3713	0	0	59,7	41,3	0,74	0,4	-
12.09.2023	0,351	0	4,37	0	0,037	4,298	0	0,037	24	3724	0	0	60	40,9	0,74	0,4	-
13.09.2023	0,364	0,006	4,925	0	0	4,843	0	0	24	3734	0	0	60,2	42,3	0,74	0,4	-
14.09.2023	0,312	0	4,35	0	0	4,279	0	0	24	3743	0	0	59,8	42,4	0,74	0,4	-
15.09.2023	0,366	0	4,755	0	0	4,678	0	0	24	3752	0	0	59,5	40,9	0,74	0,4	-
16.09.2023	0,354	0	4,435	0	0	4,363	0	0	24	3763	0	0	59,6	40,2	0,74	0,4	-
17.09.2023	0,287	0	4,085	0	0	4,021	0	0	24	3770	0	0	58,5	41,5	0,74	0,4	-
18.09.2023	0,341	0	4,428	0	0	4,355	0	0	24	3777	0	0	59,6	41	0,74	0,4	-
19.09.2023	0,3	0	6,446	0	0	6,359	0	0	24	3788	0	0	53,8	42,7	0,59	0,32	-
20.09.2023	0,433	0	5,585	0	0	5,494	0	0	24	3795	0	0	59,6	40,8	0,75	0,4	-
Итого:	10,725	0	147,338	0	0,037	144,965	0	0,037	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,562																

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.08.2023	2579,326	23895,64	0	76,591	23335,37	0	75,938	29392	41
20.09.2023	2590,053	24042,977	0	76,628	23480,336	0	75,975	30160	41

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2023 7:31:02