

#95102#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Калининградсвет, ООО
Московский пр-т 186а, Калининград

8862
ТВ7
18063986
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,363	0	4,506	0	0	4,428	0	0	24	836	0	0	61,4	41,8	0,5	0,38	-
22.08.2024	0,307	0	3,912	0	0	3,847	0	0	24	844	0	0	60,3	41,2	0,5	0,38	-
23.08.2024	0,354	0	3,997	0	0	3,93	0	0	24	856	0	0	60,5	39	0,51	0,39	-
24.08.2024	0,251	0	3,485	0	0	3,429	0	0	24	868	0	0	59	41,5	0,51	0,38	-
25.08.2024	0,267	0	3,832	0	0	3,772	0	0	24	878	0	0	58,6	41,7	0,5	0,38	-
26.08.2024	0,331	0	3,905	0	0	3,84	0	0	24	888	0	0	60	39,4	0,5	0,38	-
27.08.2024	0,33	0	3,829	0	0	3,765	0	0	24	899	0	0	60,2	39,3	0,5	0,38	-
28.08.2024	0,375	0	4,528	0	0	4,449	0	0	24	911	0	0	61,3	41,2	0,5	0,38	-
29.08.2024	0,315	0	3,835	0	0	3,77	0	0	24	919	0	0	60,4	40,5	0,5	0,38	-
30.08.2024	0,271	0	3,139	0	0	3,085	0	0	24	930	0	0	60,7	39,8	0,5	0,38	-
31.08.2024	0,233	0	3,259	0	0	3,207	0	0	21	941	0	3	58,8	41,4	0,5	0,38	-
01.09.2024	0,253	0	3,511	0	0	3,455	0	0	24	951	0	0	58,7	41,2	0,5	0,38	-
02.09.2024	0,318	0	4,137	0	0	4,07	0	0	24	962	0	0	59,3	40,6	0,5	0,38	-
03.09.2024	0,313	0	3,969	0	0	3,904	0	0	24	973	0	0	59,7	40,5	0,5	0,38	-
04.09.2024	0,374	0	4,336	0	0	4,262	0	0	24	984	0	0	61,2	40,3	0,51	0,38	-
05.09.2024	0,285	0	3,72	0	0	3,658	0	0	24	990	0	0	60	41,4	0,51	0,38	-
06.09.2024	0,37	0	4,194	0	0	4,122	0	0	24	999	0	0	61	39,6	0,51	0,38	-
07.09.2024	0,25	0	3,429	0	0	3,373	0	0	24	1010	0	0	59,2	41,5	0,51	0,38	-
08.09.2024	0,242	0	3,457	0	0	3,402	0	0	24	1021	0	0	58,7	41,7	0,51	0,38	-
09.09.2024	0,298	0	3,909	0	0	3,845	0	0	24	1031	0	0	59,5	41	0,5	0,4	-
10.09.2024	0,336	0	6,869	0	0	6,767	0	0	24	1043	0	0	56,6	44,7	0,49	0,41	-
11.09.2024	0,374	0	10,323	0	0	10,171	0	0	24	1054	0	0	56,3	47,5	0,48	0,41	-
12.09.2024	0,336	0	8,47	0	0	8,347	0	0	24	1056	0	0	55,9	46,3	0,48	0,41	-
13.09.2024	0,393	0	12,122	0	0	11,947	0	0	24	1064	0	0	55,9	48,1	0,48	0,42	-
14.09.2024	0,456	0	9,269	0	0	9,136	0	0	24	1068	0	0	55,7	43,8	0,48	0,42	-
15.09.2024	0,291	0	5,749	0	0	5,666	0	0	24	1070	0	0	55,6	43,3	0,48	0,42	-
16.09.2024	0,34	0	6,318	0	0	6,223	0	0	24	1076	0	0	57	43,9	0,48	0,42	-
17.09.2024	0,361	0	7,906	0	0	7,79	0	0	24	1082	0	0	56,4	45,3	0,48	0,41	-
18.09.2024	0,377	0	8,575	0	0	8,449	0	0	24	1089	0	0	56,5	45,8	0,48	0,41	-
19.09.2024	0,336	0	7,796	0	0	7,682	0	0	24	1095	0	0	56,3	45,8	0,48	0,41	-
20.09.2024	0,339	0	11,769	0	0	11,589	0	0	24	1104	0	0	57,5	50,5	0,48	0,41	-
Итого:	10,039	0	172,055	0	0	169,38	0	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,398																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	349,588	3045,014	0	53,806	2980,836	0	53,443	5028	21
20.09.2024	359,628	3217,069	0	53,806	3150,217	0	53,443	5769	24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2024 14:25:46