

#106876#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/11/24г.-25/11/24г.

Абонент:Московский пр-т 186а

Адрес:Калининградсвет, ООО

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные раскоды:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 18063986, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х64FC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.11.24 23	75.46	41.43	34.03	6.23	4.03	6.12	31.444	0.000	0.289	30.653	0.000	0.287	0.287	5.00	2.00	1.055	0.010	24	0
22.11.24 23	73.36	41.57	31.79	6.18	4.04	6.12	36.353	0.000	0.287	35.484	0.000	0.285	0.285	5.00	2.00	1.140	0.010	24	0
23.11.24 23	74.54	42.07	32.47	6.20	4.02	6.12	34.900	0.000	0.278	34.043	0.000	0.276	0.276	5.00	2.00	1.117	0.010	24	0
24.11.24 23	73.46	42.24	31.22	6.19	4.03	6.12	36.105	0.000	0.276	35.242	0.000	0.274	0.274	5.00	2.00	1.112	0.010	24	0
25.11.24 23	70.48	40.44	30.04	6.27	4.02	6.12	34.020	0.000	0.275	33.264	0.000	0.273	0.273	5.00	2.00	1.010	0.009	24	0
Итого/Средн	73.43	41.56	31.87	6.21	4.03	6.12	172.821	0.000	1.405	168.685	0.000	1.395	1.395	5.00	2.00	5.434	0.048	120	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.11.24 23	4239.629	0.000	58.533	4153.087	0.000	58.140	58.140	107.554	1.943	7233	24
25.11.24 23	4412.450	0.000	59.938	4321.771	0.000	59.535	59.535	112.988	1.991	7353	24
Итого	172.821	0.000	1.405	168.685	0.000	1.395	1.395	5.434	0.048	120	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/11/24г.-19/12/24г.

Абонент:Московский пр-т 186а

Адрес:Калининградсвет, ООО

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные раскоды:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 18063986, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х64FC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.11.24 23	70.14	39.03	31.11	6.36	4.04	6.12	30.319	0.000	0.275	29.651	0.000	0.273	0.273	5.00	2.00	0.933	0.009	24	0
27.11.24 23	70.47	40.20	30.27	6.27	4.08	6.12	33.739	0.000	0.274	32.990	0.000	0.272	0.272	5.00	2.00	1.009	0.009	24	0
28.11.24 23	70.32	49.38	20.95	6.14	4.07	6.12	45.869	0.000	0.322	44.852	0.000	0.319	0.319	5.00	2.00	0.956	0.013	24	0
29.11.24 23	70.69	49.08	21.61	6.20	4.10	6.12	46.580	0.000	0.310	45.539	0.000	0.307	0.307	5.00	2.00	1.000	0.012	24	0
30.11.24 23	69.87	40.44	29.44	6.19	4.11	6.12	32.193	0.000	0.307	31.487	0.000	0.305	0.305	5.00	2.00	0.939	0.010	24	0
01.12.24 23	71.00	41.25	29.75	6.17	4.11	6.12	33.772	0.000	0.302	33.012	0.000	0.300	0.300	5.00	2.00	0.994	0.010	24	0
02.12.24 23	71.24	40.95	30.30	6.17	4.11	6.12	33.419	0.000	0.306	32.662	0.000	0.304	0.304	5.00	2.00	1.002	0.010	24	0
03.12.24 23	70.05	39.95	30.10	6.23	4.10	6.12	31.876	0.000	0.307	31.177	0.000	0.305	0.305	5.00	2.00	0.950	0.010	24	0
04.12.24 23	72.69	42.00	30.68	6.16	4.09	6.12	36.524	0.000	0.293	35.665	0.000	0.291	0.291	5.00	2.00	1.107	0.010	24	0
05.12.24 23	71.81	40.51	31.31	6.18	4.09	6.12	31.235	0.000	0.315	30.516	0.000	0.313	0.313	5.00	2.00	0.968	0.010	24	0
06.12.24 23	72.30	40.77	31.54	6.14	4.11	6.12	34.888	0.000	0.303	34.076	0.000	0.301	0.301	5.00	2.00	1.087	0.010	24	0
07.12.24 23	75.22	41.80	33.42	6.19	4.10	6.12	33.265	0.000	0.304	32.434	0.000	0.302	0.302	5.00	2.00	1.096	0.010	24	0
08.12.24 23	73.32	41.95	31.37	6.17	4.11	6.12	34.969	0.000	0.304	34.135	0.000	0.302	0.302	5.00	2.00	1.084	0.010	24	0
09.12.24 23	73.26	41.57	31.69	6.17	4.11	6.12	35.394	0.000	0.303	34.550	0.000	0.301	0.301	5.00	2.00	1.107	0.010	24	0
10.12.24 23	75.75	42.47	33.28	6.14	4.10	6.12	35.615	0.000	0.318	34.713	0.000	0.316	0.316	5.00	2.00	1.169	0.011	24	0
11.12.24 23	73.64	42.26	31.38	6.18	4.10	6.12	38.084	0.000	0.332	37.169	0.000	0.330	0.330	5.00	2.00	1.180	0.012	24	0
12.12.24 23	73.17	41.78	31.39	6.16	4.10	6.12	33.825	0.000	0.352	33.021	0.000	0.349	0.349	5.00	2.00	1.051	0.012	24	0
13.12.24 23	76.31	41.42	34.89	6.10	4.09	6.12	34.194	0.000	0.364	33.615	0.000	0.361	0.361	5.00	2.00	1.177	0.012	24	0
14.12.24 23	76.28	47.26	29.02	6.01	4.05	6.12	39.634	0.000	0.367	38.317	0.000	0.364	0.364	5.00	2.00	1.138	0.014	24	0
15.12.24 23	73.03	48.94	24.09	6.07	4.04	6.12	44.310	0.000	0.379	43.261	0.000	0.375	0.375	5.00	2.00	1.060	0.015	24	0
16.12.24 23	71.97	48.24	23.74	6.16	4.04	6.12	39.757	0.000	0.388	38.840	0.000	0.385	0.385	5.00	2.00	0.940	0.014	24	0
17.12.24 23	72.52	47.92	24.60	6.11	4.03	6.12	38.039	0.000	0.383	37.148	0.000	0.380	0.380	5.00	2.00	0.932	0.014	24	0
18.12.24 23	72.15	44.03	28.13	6.06	4.04	6.12	37.572	0.000	0.369	36.701	0.000	0.366	0.366	5.00	2.00	1.048	0.013	24	0
19.12.24 23	70.67	38.40	32.28	6.08	4.02	6.12	26.435	0.000	0.390	25.845	0.000	0.388	0.388	5.00	2.00	0.848	0.012	24	0
Итого/Средн	72.44	43.39	29.05	6.16	4.08	6.12	861.505	0.000	7.867	841.377	0.000	7.808	7.808	5.00	2.00	24.774	0.273	576	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.11.24 23	4412.450	0.000	59.938	4321.771	0.000	59.535	59.535	112.988	1.991	7353	24
19.12.24 23	5273.955	0.000	67.805	5163.149	0.000	67.343	67.343	137.763	2.264	7929	24
Итого	861.505	0.000	1.867	841.377	0.000	7.808	7.808	24.774	0.273	576	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

