

#111516#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/24г.-23/01/25г.

Абонент:Московский 186 А
Адрес: Калининградсвет,ООО

Договор N:000000000
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:
G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч
G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 18063986, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0x64FC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.12.24 23	72.13	39.89	32.24	6.14	4.05	6.12	31.180	0.000	0.382	30.458	0.000	0.380	0.380	5.00	2.00	0.997	0.012	24	0	
24.12.24 23	73.66	40.32	33.34	6.12	4.04	6.12	31.514	0.000	0.383	30.754	0.000	0.380	0.380	5.00	2.00	1.040	0.013	24	0	
25.12.24 23	73.06	41.36	31.70	6.07	4.03	6.12	36.634	0.000	0.370	35.764	0.000	0.367	0.367	5.00	2.00	1.148	0.013	24	0	
26.12.24 23	72.23	41.07	31.16	6.14	4.05	6.12	32.310	0.000	0.397	31.559	0.000	0.394	0.394	5.00	2.00	0.999	0.013	24	0	
27.12.24 23	72.05	39.46	32.59	6.20	4.05	6.12	31.031	0.000	0.386	30.314	0.000	0.384	0.384	5.00	2.00	1.002	0.012	24	0	
28.12.24 23	71.91	39.74	32.16	6.17	4.05	6.12	30.980	0.000	0.348 <	30.265	0.000	0.346 <	0.346	5.00	2.00	0.987	0.011	24	0	*
29.12.24 23	72.16	40.53	31.63	6.16	4.06	6.12	31.247	0.000	0.260 <	30.524	0.000	0.258 <	0.258	5.00	2.00	0.976	0.009	24	0	*
30.12.24 23	71.80	40.91	30.89	6.16	4.06	6.12	32.581	0.000	0.262 <	31.833	0.000	0.260 <	0.260	5.00	2.00	0.994	0.009	24	0	*
31.12.24 23	71.74	40.38	31.36	6.16	4.05	6.12	32.173	0.000	0.258 <	31.437	0.000	0.256 <	0.256	5.00	2.00	0.996	0.009	24	0	*
01.01.25 23	72.12	41.65	30.48	6.17	4.05	6.12	36.673	0.000	0.250 <	35.823	0.000	0.248 <	0.248	5.00	2.00	1.102	0.009	24	0	*
02.01.25 23	72.51	40.68	31.83	6.15	4.05	6.12	31.306	0.000	0.277 <	30.573	0.000	0.275 <	0.275	5.00	2.00	0.984	0.009	24	0	*
03.01.25 23	76.46	42.21	34.24	6.12	4.05	6.12	33.972	0.000	0.268 <	33.098	0.000	0.266 <	0.266	5.00	2.00	1.145	0.009	24	0	*
04.01.25 23	77.85	42.94	34.91	6.09	4.04	6.12	35.641	0.000	0.270 <	34.695	0.000	0.268 <	0.268	5.00	2.00	1.223	0.010	24	0	*
05.01.25 23	78.23	43.68	34.55	6.09	4.04	6.12	36.224	0.000	0.273 <	35.251	0.000	0.271 <	0.271	5.00	2.00	1.230	0.010	24	0	*
06.01.25 23	77.21	44.01	33.19	6.08	4.05	6.12	37.219	0.000	0.278 <	36.244	0.000	0.276 <	0.276	5.00	2.00	1.216	0.010	24	0	*
07.01.25 23	71.88	42.17	29.70	6.15	4.05	6.12	36.806	0.000	0.274 <	35.957	0.000	0.272 <	0.272	5.00	2.00	1.080	0.010	24	0	*
08.01.25 23	72.90	43.10	29.80	6.10	4.05	6.12	40.393	0.000	0.261 <	39.438	0.000	0.259 <	0.259	5.00	2.00	1.187	0.009	24	0	*
09.01.25 23	74.28	42.10	32.19	6.08	4.04	6.12	35.325	0.000	0.284 <	34.463	0.000	0.282 <	0.282	5.00	2.00	1.121	0.010	24	0	*
10.01.25 23	72.93	40.29	32.64	6.03	4.03	6.12	35.211	0.000	0.269 <	34.378	0.000	0.267 <	0.267	5.00	2.00	1.133	0.009	24	0	*
11.01.25 23	75.67	42.91	32.76	6.09	4.05	6.12	36.963	0.000	0.282 <	36.030	0.000	0.280 <	0.280	5.00	2.00	1.193	0.010	24	0	*
12.01.25 23	76.15	42.52	33.63	6.12	4.04	6.12	36.080	0.000	0.289 <	35.159	0.000	0.287 <	0.287	5.00	2.00	1.195	0.010	24	0	*
13.01.25 23	76.49	43.05	33.44	6.10	4.05	6.12	37.213	0.000	0.304 <	36.255	0.000	0.302 <	0.302	5.00	2.00	1.226	0.011	24	0	*
14.01.25 23	74.78	42.95	31.84	6.07	4.05	6.12	39.554	0.000	0.280 <	38.575	0.000	0.278 <	0.278	5.00	2.00	1.240	0.010	24	0	*
15.01.25 23	72.46	42.26	30.20	6.14	4.04	6.12	41.193	0.000	0.271 <	40.230	0.000	0.269 <	0.269	5.00	2.00	1.227	0.009	24	0	*
16.01.25 23	72.27	41.51	30.76	6.10	4.05	6.12	35.320	0.000	0.305 <	34.499	0.000	0.303 <	0.303	5.00	2.00	1.074	0.010	24	0	*
17.01.25 23	71.84	39.85	31.98	6.13	4.06	6.12	34.186	0.000	0.275 <	33.400	0.000	0.273 <	0.273	5.00	2.00	1.079	0.009	24	0	*
18.01.25 23	71.25	41.37	29.88	6.09	4.05	6.12	34.961	0.000	0.281 <	34.168	0.000	0.279 <	0.279	5.00	2.00	1.032	0.009	24	0	*

19.01.25 23	72.10	41.26	30.84	6.08	4.05	6.12	34.271	0.000	0.277 <	33.478	0.000	0.275 <	0.275	5.00	2.00	1.044	0.009	24	0	*
20.01.25 23	73.63	44.16	29.46	6.03	4.05	6.12	37.951	0.000	0.279 <	37.037	0.000	0.277 <	0.277	5.00	2.00	1.104	0.010	24	0	*
21.01.25 23	76.32	51.90	24.43	6.10	4.04	6.12	45.550	0.000	0.284 <	44.383	0.000	0.281 <	0.281	5.00	2.00	1.100	0.013	24	0	*
22.01.25 23	76.45	45.93	30.52	6.14	4.05	6.12	40.393	0.000	0.274 <	39.353	0.000	0.272 <	0.272	5.00	2.00	1.214	0.010	24	0	*
23.01.25 23	75.77	42.48	33.30	6.12	4.06	6.12	34.261	0.000	0.293 <	33.393	0.000	0.291 <	0.291	5.00	2.00	1.124	0.010	24	0	*
Итого/Средн	73.90	42.33	31.58	6.12	4.05	6.12	1136.315	0.000	9.444	1108.788	0.000	9.375	9.375	5.00	2.00	35.411	0.328	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.12.24 23	5369.177	0.000	68.947	5256.180	0.000	68.478	68.478	140.769	2.301	8001	24
23.01.25 23	6505.493	0.000	78.391	6364.968	0.000	77.853	77.853	176.180	2.629	8769	24
Итого	1136.315	0.000	9.444	1108.788	0.000	9.375	9.375	35.411	0.328	768	0

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (R) реверс
 (o) отсут.теплонос.
 (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

