

#126834#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Гайдара 100, г. Калининград
3370
3991
ТЭМ-104
1444681
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,006	208,07	209,672	0	203,359	205,453	0	24	24	0	0	71,4	66,6	0	9,1	5,1	0	5,5
25.03.2025	0,938	207,523	209,43	0	202,812	205,18	0	24	24	0	0	71,5	66,9	0	9,1	5,1	0	4,4
26.03.2025	0,924	206,945	208,789	0	202,273	204,562	0	24	24	0	0	71,3	66,8	0	9,1	5,1	0	6,9
27.03.2025	0,953	207,531	209,297	0	202,844	205,07	0	24	24	0	0	71,3	66,7	0	9,1	5,1	0	5,7
28.03.2025	0,842	207,234	209,227	0	202,555	204,938	0	24	24	0	0	71,4	67,3	0	9,1	5,1	0	8,9
29.03.2025	0,789	206,938	208,961	0	202,266	204,664	0	24	24	0	0	71,3	67,4	0	9,1	5,1	0	9,9
30.03.2025	0,884	206,617	208,516	0	201,969	204,289	0	24	24	0	0	71,2	66,8	0	9,1	5,1	0	6,8
31.03.2025	0,929	206,914	208,68	0	202,258	204,469	0	24	24	0	0	71,2	66,7	0	9,1	5,1	0	5,9
01.04.2025	0,971	202,18	203,766	0	197,594	199,664	0	24	24	0	0	71,4	66,6	0	9,1	5,1	0	-
02.04.2025	0,851	187,867	189,523	0	183,617	185,688	0	23	23	0	0	71,4	66,8	0	9,1	5,1	0	-
03.04.2025	0,811	197,18	199,078	0	192,75	195,031	0	24	24	0	0	71,1	67	0	9,1	5,1	0	-
04.04.2025	0,86	198,258	200,047	0	193,773	195,977	0	24	24	0	0	71,4	67	0	9,1	5,1	0	-
05.04.2025	1,056	198,133	199,445	0	193,578	195,43	0	24	24	0	0	72	66,7	0	9,1	5,1	0	-
06.04.2025	1,188	197,672	198,977	0	192,859	194,781	0	24	24	0	0	74,4	68,3	0	9,1	5,1	0	-
07.04.2025	1,049	197,789	199,312	0	193,117	195,18	0	24	24	0	0	73,1	67,7	0	9,1	5,1	0	-
08.04.2025	1,009	197,203	198,625	0	192,703	194,625	0	24	24	0	0	71,7	66,6	0	9,1	5,1	0	-
09.04.2025	0,944	198,875	200,734	0	194,352	196,648	0	24	24	0	0	71,5	67	0	9,1	5,1	0	-
10.04.2025	1,016	198,281	200,008	0	193,727	195,93	0	24	24	0	0	72,1	67	0	9,1	5,1	0	-
11.04.2025	0,888	198,844	200,742	0	194,344	196,656	0	24	24	0	0	71,4	67	0	9,1	5,1	0	-
12.04.2025	0,874	200,039	202,148	0	195,492	198,008	0	24	24	0	0	71,5	67,3	0	9,1	5,1	0	-
13.04.2025	0,588	195,836	198,219	0	191,414	194,016	0	24	24	0	0	71,3	68,5	0	9,1	5,1	0	-
14.04.2025	0,627	177,766	179,938	0	173,742	176,172	0	24	24	0	0	71,4	68	0	9,1	5,1	0	-
15.04.2025	0,548	167,773	170,016	0	164,023	166,469	0	24	24	0	0	71	67,9	0	9,1	5,1	0	-
16.04.2025	0,675	175,227	177,312	0	171,289	173,656	0	24	24	0	0	71,1	67,4	0	9,1	5,1	0	-
17.04.2025	0,479	140,922	142,75	0	137,781	139,797	0	24	24	0	0	70,8	67,6	0	9,1	5,1	0	-
18.04.2025	0,34	117,859	119,578	0	115,242	117,086	0	24	24	0	0	70,6	67,9	0	9,1	5,1	0	-
19.04.2025	0,319	117,641	119,352	0	115,039	116,844	0	24	24	0	0	70,6	68	0	9,1	5,1	0	-
20.04.2025	0,347	117,266	118,961	0	114,688	116,508	0	24	24	0	0	70,3	67,5	0	9,1	5,1	0	-
21.04.2025	0,316	115,227	116,844	0	112,734	114,477	0	24	24	0	0	69,4	66,8	0	9,1	5,1	0	-
22.04.2025	0,319	116,086	117,719	0	113,523	115,258	0	24	24	0	0	70,5	68	0	9,1	5,1	0	-
23.04.2025	0,32	114,68	116,289	0	112,141	113,859	0	24	24	0	0	70,5	67,9	0	9,1	5,1	0	-
Итого:	23,66	5586,376	5641,955	0	5459,858	5526,385	0	743	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,66																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	873,472	123363,805	124542,562	0	120501,156	122098,188	0	27483,41	13,57
23.04.2025	897,133	128950,18	130184,516	0	125961,016	127624,57	0	28226,41	13,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:29:16