

# #26045#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 100, г. Калининград  
Номер абонента 3370  
Порядковый номер 3991  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1444681  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,919	61,043	59,141	59,77	58,367	24	24	0	0	68,3	53	9,1	5,1	4
25.04.2021	0,961	63,848	61,801	62,512	60,992	24	24	0	0	68,4	53,1	9,1	5,1	3,7
26.04.2021	1,062	69,547	67,461	68,09	66,586	24	24	0	0	68,4	52,9	9,1	5,1	2,9
27.04.2021	0,98	63,414	61,473	62,09	60,68	24	24	0	0	68,3	52,6	9,1	5,1	4,1
28.04.2021	0,903	60,973	59,023	59,703	58,246	24	24	0	0	68,4	53,3	9,1	5,1	6,7
29.04.2021	0,825	55,203	53,359	54,047	52,66	24	24	0	0	68,3	53,1	9,1	5,1	9,3
30.04.2021	0,606	57,18	55,398	56,031	54,586	24	24	0	0	67	56,2	9,1	5,1	7
01.05.2021	0,43	45,734	44,383	44,797	43,691	24	24	0	0	67,7	58,2	9,1	5,1	7,3
02.05.2021	0,419	45,316	44,031	44,383	43,336	24	24	0	0	67,7	58,3	9,1	5,1	6,2
03.05.2021	0,453	49,297	48,098	48,285	47,34	24	24	0	0	67,7	58,4	9,1	5,1	5,8
04.05.2021	0,409	49,062	47,324	48,082	46,582	22,9	22,9	0	0	66,7	58,4	9,1	5,1	9,6
05.05.2021	0,4	44,352	42,676	43,441	41,996	24	24	0	0	67,7	58,6	9,1	5,1	10,4
06.05.2021	0,404	43,344	42,035	42,449	41,371	24	24	0	0	67,8	58,4	9,1	5,1	6,9
07.05.2021	0,376	41,934	40,793	41,07	40,145	24	24	0	0	67,7	58,7	9,1	5,1	6,9
08.05.2021	0,344	42,398	41,766	41,539	41,086	24	24	0	0	67,4	59,3	9,1	5,1	6,3
09.05.2021	0,389	43,855	42,191	42,953	41,523	24	24	0	0	67,7	58,7	9,1	5,1	11,1
10.05.2021	0,412	46,703	45,508	45,746	44,785	24	24	0	0	67,5	58,6	9,1	5,1	17,8
11.05.2021	0,329	44,906	45,32	44	44,57	24	24	0	0	67,1	59,8	9,1	5,1	19,7
12.05.2021	0,376	43,914	42,816	43,02	42,133	24	24	0	0	67,5	58,8	9,1	5,1	19,2
13.05.2021	0,341	41,473	41,027	40,625	40,363	24	24	0	0	67,4	59,2	9,1	5,1	9,9
14.05.2021	0,356	40,016	39,203	39,191	38,578	24	24	0	0	67,8	58,8	9,1	5,1	10,6
15.05.2021	0,381	42,699	41,562	41,82	40,898	24	24	0	0	67,8	58,7	9,1	5,1	10
16.05.2021	0,39	51,027	50,055	50,004	49,238	24	24	0	0	66,8	59,4	9,1	5,1	12,5
17.05.2021	0,28	41,535	43,023	40,695	42,297	24	24	0	0	67,2	60,4	9,1	5,1	14,5
18.05.2021	0,365	43,086	42,312	42,203	41,629	24	24	0	0	67,6	59,1	9,1	5,1	11,4
19.05.2021	0,345	39,934	39,156	39,113	38,527	24	24	0	0	67,8	59,1	9,1	5,1	10,4
20.05.2021	0,406	44,57	43,586	43,648	42,895	24	24	0	0	67,9	58,7	9,1	5,1	-
21.05.2021	0,364	41,441	40,543	40,582	39,891	24	24	0	0	67,9	59	9,1	5,1	14
22.05.2021	0,375	44,812	43,832	43,898	43,125	24	24	0	0	67,6	59,1	9,1	5,1	-
23.05.2021	0,374	43,094	42,273	42,207	41,594	24	24	0	0	67,7	59	9,1	5,1	-
Итого:	14,974	1445,71	1411,169	1415,994	1389,71	718,9	718,9	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,974													

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 718,9

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	856,085	41238,766	41116,414	40265,887	40602,047	28574,86	0,03
23.05.2021	871,056	42684,477	42527,586	41681,883	41991,758	29293,76	0,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.05.2021 12:55:55