

#95459#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 100, г. Калининград  
Номер абонента 3370  
Порядковый номер 3991  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1444681  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,296	115,062	116,305	-467213024	112,469	113,82	0	24	24	0	0	71,2	68,9	0	9,1	5,1	0,1	-
25.08.2024	0,308	87,195	87,93	0	85,234	86,094	0	24	24	0	0	71	67,7	0	9,1	5,1	0	-
26.08.2024	0,303	72,062	72,703	0	70,461	71,234	0	24	24	0	0	70,8	66,7	0	9,1	5,1	0	-
27.08.2024	0,275	79,477	80,891	0	77,773	79,273	0	24	24	0	0	69,2	66,2	0	9,1	5,1	0	-
28.08.2024	0,316	91,789	92,977	0	89,781	91,102	0	24	24	0	0	70,1	66,8	0	9,1	5,1	0	-
29.08.2024	0,3	85,133	86,164	0	83,25	84,391	0	24	24	0	0	70,7	67,3	0	9,1	5,1	0	-
30.08.2024	0,295	90,383	91,43	0	88,32	89,492	0	24	24	0	0	71,6	68,6	0	9,1	5,1	0	-
31.08.2024	0,273	91,172	92,914	0	89,078	90,875	0	24	24	0	0	71,9	69,6	0	9,1	5,1	0	-
01.09.2024	0,298	81,188	82,375	0	79,328	80,602	0	24	24	0	0	71,9	68,9	0	9,1	5,1	0	-
02.09.2024	0,24	87,93	90,391	0	85,883	88,297	0	24	24	0	0	72,5	71,8	0	9,1	5,1	0	-
03.09.2024	0,26	104,094	106,102	0	101,727	103,758	0	24	24	0	0	71,6	69,9	0	9,1	5,1	0	-
04.09.2024	0,275	128,984	131,344	0	126,133	128,477	0	24	24	0	0	70,4	69,5	0	9,1	5,1	0	-
05.09.2024	0,28	137,344	139,336	0	134,312	136,352	0	24	24	0	0	70,4	68,9	0	9,1	5,1	0	-
06.09.2024	0,279	126,516	128,289	0	123,727	125,562	0	24	24	0	0	70,3	68,6	0	9,1	5,1	0	-
07.09.2024	0,27	128,375	130,32	0	125,531	127,508	0	24	24	0	0	70,6	69,1	0	9,1	5,1	0	-
08.09.2024	0,304	123,148	124,734	0	120,453	122,148	0	24	24	0	0	70,2	67,7	0	9,1	5,1	0	-
09.09.2024	0,297	124,859	126,477	0	122,102	123,828	0	24	24	0	0	70,4	68	0	9,1	5,1	0	-
10.09.2024	0,303	124,977	126,648	0	122,227	124,008	0	24	24	0	0	70,4	68	0	9,1	5,1	0	-
11.09.2024	0,3	126,586	128,148	0	123,812	125,484	0	24	24	0	0	70,1	67,7	0	9,1	5,1	0	-
12.09.2024	0,313	117,031	118,328	0	114,453	115,875	0	24	24	0	0	70,3	67,7	0	9,1	5,1	0	-
13.09.2024	0,303	114,281	115,562	0	111,766	113,164	0	24	24	0	0	70,4	67,7	0	9,1	5,1	0	-
14.09.2024	0,311	112,086	113,359	0	109,625	111,023	0	24	24	0	0	70,2	67,4	0	9,1	5,1	0	-
15.09.2024	0,329	114,914	116,195	0	112,375	113,797	0	24	24	0	0	70,5	67,6	0	9,1	5,1	0	-
16.09.2024	0,33	121,219	122,609	0	118,562	120,07	0	24	24	0	0	70,2	67,5	0	9,1	5,1	0	-
17.09.2024	0,321	124,367	125,789	0	121,633	123,18	0	24	24	0	0	70,3	67,7	0	9,1	5,1	0	-
18.09.2024	0,311	123,711	125,109	0	121	122,531	0	24	24	0	0	70,1	67,6	0	9,1	5,1	0	-
19.09.2024	0,327	126,445	127,914	0	123,648	125,242	0	24	24	0	0	70,4	67,9	0	9,1	5,1	0	-
20.09.2024	0,328	127,461	128,922	0	124,664	126,25	0	24	24	0	0	70,2	67,7	0	9,1	5,1	0	-
21.09.2024	0,308	125,578	126,961	0	122,82	124,32	0	24	24	0	0	70,2	67,7	0	9,1	5,1	0	-
22.09.2024	0,335	121,289	122,617	0	118,641	120,109	0	24	24	0	0	70,1	67,4	0	9,1	5,1	0	-
23.09.2024	0,311	117,719	119,188	0	115,086	116,672	0	24	24	0	0	70,9	68,3	0	9,1	5,1	0	-
Итого:	9,299	3452,375	3498,031	-467213024	3375,874	3424,538	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,299																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	688,702	92273,984	93123,055	467213024	90151,453	91327,703	0	22395,18	13,57
23.09.2024	697,999	95726,359	96621,086	0	93527,328	94752,242	0	23139,18	13,57

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.09.2024 15:39:50